# ORDEN DE COMPRA y/o SERVICIO

**Nro. 293/2021**

**SEÑORES(2) : RAGO IMPORT**
RUC - IDAP: 2390524-7

**Fecha de Emisión**
06/09/2021

Sirvase proveer los elementos que se detallan a continuación, de acuerdo con las condiciones de esta orden de compra.

**Plazo de Entrega**
24 HORAS DE RECIBIDA LA ORDEN DE SERVICIO

| CANT | UNIDAD DE MEDIDA | CODIGO DEL CATALOGO | DESCRIPCION (7) | DISCRIMINACION (EXENTA) | MONEDA | PRECIO UNITARIO | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO ACONDICIONADOR DE AIRE, TIPO SPLIT- 18.000 BTU, MARCA: VCP, COD. PATRIMONIAL: 011-419-83-2188 , TRABAJOS REALIZADOS:** | | | | |
| 1 | Unidad | | Item 71: Limpieza del condensador; evaporador; bandeja de drenaje; filtro y careta; con lubricacion y limpieza de turbina y paleta del ventilador. | | GS. | 320.000 | 320.000 |
| 1 | Unidad | | Item 72: Carga de gas refrigerante. | | | 128.000 | 128.000 |
| 1 | Unidad | | Item 98: Rebobinado de Motor Ventilador | | | 132.000 | 132.000 |
| 1 | Unidad | | Item 108: Cambio de Capacitor | | | 57.000 | 57.000 |
| 1 | Unidad | | Item 112: Cambio de Placa Electronica | | | 63.000 | 63.000 |
| | | | **MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO ACONDICIONADOR DE AIRE, TIPO SPLIT- 24.000 BTU, MARCA: MIDAS, COD. PATRIMONIAL: 12008-419-18-0265 , TRABAJOS REALIZADOS:** | | | | |
| 1 | Unidad | | Item 95: Limpieza del condensador; evaporador; bandeja de drenaje; filtro y careta; con lubricacion y limpieza de turbina y paleta del ventilador. | | | 320.000 | 320.000 |
| 1 | Unidad | | Item 96: Carga de Gas Refrigerante | | | 111.000 | 111.000 |
| 1 | Unidad | | Item 98: Rebobinado de Motor Ventilador | | | 132.000 | 132.000 |
| 1 | Unidad | | Item 99: Adaptacion de Ruleman del Motor Ventilador | | | 108.000 | 108.000 |
| 1 | Unidad | | Item 118: Cambio de Motor Compresor | | | 713.000 | 713.000 |
| | | | **MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO ACONDICIONADOR DE AIRE, TIPO SPLIT- 12.000 BTU, MARCA: GOTZE, COD. PATRIMONIAL: 12008-419-117-5106 , TRABAJOS REALIZADOS:** | | | | |
| 1 | Unidad | | Item 47: Limpieza del condensador; evaporador; bandeja de drenaje; filtro y careta; con lubricacion y limpieza de turbina y paleta del ventilador. | | | 320.000 | 320.000 |
| 1 | Unidad | | Item 48: Carga de Gas Refrigerante | | | 128.000 | 128.000 |
| 1 | Unidad | | Item 49: Soldadura por Perdida de Gas | | | 84.000 | 84.000 |
| 1 | Unidad | | Item 62: Cambio de Solenoide | | | 50.000 | 50.000 |
| 1 | Unidad | | Item 66: Cambio de Valvula Inversora | | | 59.000 | 59.000 |
| | | | **MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO ACONDICIONADOR DE AIRE, TIPO SPLIT- 60.000 BTU, MARCA: WINDMAN, COD. PATRIMONIAL: 011-419-83-0702 , TRABAJOS REALIZADOS:** | | | | |
| 1 | Unidad | | Item 191: Limpieza del condensador; evaporador; bandeja de drenaje; filtro y careta; con lubricacion y limpieza de turbina y paleta del ventilador. | | | 295.000 | 295.000 |
| 1 | Unidad | | Item 192: Carga de gas refrigerante. | | | 126.000 | 126.000 |
| 1 | Unidad | | Item 193: Soldadura por Perdida de Gas | | | 72.000 | 72.000 |
| 1 | Unidad | | Item 194: Rebobinado de Motor Ventilador | | | 142.000 | 142.000 |
| 1 | Unidad | | Item 195: Adaptacion del ruleman del motor ventilador | | | 108.000 | 108.000 |
| 1 | Unidad | | Item 205: Cambio de Turbina | | | 65.000 | 65.000 |
| 1 | Unidad | | Item 208: Cambio de Placa Electronica | | | 63.000 | 63.000 |
| | | | **MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO ACONDICIONADOR DE AIRE, TIPO SPLIT- 12.000 BTU, MARCA: SPEED, COD. PATRIMONIAL: 011-419-83-3818 , TRABAJOS REALIZADOS:** | | | | |
| 1 | Unidad | | Item 47: Limpieza del condensador; evaporador; bandeja de drenaje; filtro y careta; con lubricacion y limpieza de turbina y paleta del ventilador. | | | 320.000 | 320.000 |
| 1 | Unidad | | Item 48: Carga de gas refrigerante. | | | 128.000 | 128.000 |
| 1 | Unidad | | Item 56: Cambio de Relay Termico | | | 27.000 | 27.000 |
| 1 | Unidad | | Item 62: Cambio de Solenoide | | | 50.000 | 50.000 |
| | | | **IVA 10% (Incluido) Gs.: 374.636.-** | | | | |
| | | | | | | **TOTAL DE ADJUDICACION EN GUARANIES** | **4.121.000** |

**Son Guaranies: Cuatro Millones Ciento Veintiun Mil.----------**

CREDITO

Hospital General Pediatrico"Niños de Acosta Ñú"
Lugar de Entrega(14)

**Condiciones de Pago**

Firma Administrador

Enrique Valdez Artaza
Director de Administracion y Finanzas
Hospital General Pediatrico
MSPyBS

Firma Director

**USO INTERNO**

| Dependencia | Expediente o Resolución(19) | Tramite Interno(20) | División de Compras y Suministros(21) |
|---|---|---|---|
| **Imp.** 240 GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | **Registro Presupuestado(23)** 243 Mantenimiento y reparaciones menores de maquinarias, equipos y muebles de oficina. | | **Auditor Interno(24)** |

RAGO IMPORT
Ricardo González Ortiz
RUC: 2390524-7

06/09/2021

**MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL**
**HOSPITAL GENERAL PEDIATRICO NIÑOS DE ACOSTA ÑÚ**

**ACTA DE RECEPCIÓN SEGÚN ORDEN DE COMPRA y/o SERVICIO Nº 293/2021**

En la ciudad de San Lorenzo, a los SEIS días del mes de SETIEMBRE del año dos mil veintiuno, en el Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñú, se procede a la recepción de lo adjudicado a la Empresa: **RAGO IMPORT**, correspondiente al Llamado: Licitacion Por Concurso de Ofertas N° 01/2020 **"MANTENIMIENTO DE ACONDICIONADORES DE AIRE - PLURIANUAL"** . Los cuales se describen en el siguiente cuadro y firman al pie conforme los responsables por parte de la Institución y de la Empresa Adjudicada: **RAGO IMPORT.**

| ITEM | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| **1** | | | **MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO ACONDICIONADOR DE AIRE, TIPO SPLIT- 18.000 BTU, MARCA: VCP, COD. PATRIMONIAL: 011-419-83-2188 , TRABAJOS REALIZADOS:** | | |
| 71 | 1 | Unidad | Item 71: Limpieza del condensador; evaporador; bandeja de drenaje; filtro y careta; con lubricacion y limpieza de turbina y paleta del ventilador. | 320.000 | 320.000 |
| 72 | 1 | Unidad | Item 72: Carga de gas refrigerante. | 128.000 | 128.000 |
| 98 | 1 | Unidad | Item 98: Rebobinado de Motor Ventilador | 132.000 | 132.000 |
| 108 | 1 | Unidad | Item 108: Cambio de Capacitor | 57.000 | 57.000 |
| 112 | 1 | Unidad | Item 112: Cambio de Placa Electronica | 63.000 | 63.000 |
| **Son Guaraníes: Setecientos Mil.----------** | | | | **TOTAL** | **700.000** |

| FACTURA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NUMERO | FECHA | | | | |
| ---------- | ---------- | | | | |
| **NOTA DE REMISIÓN** | | | | | |
| NUMERO | FECHA | | | | |
| **ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO** | | | | | |
| NUMERO | FECHA | | | | |
| 293/2021 | 06/09/2021 | **EMPRESA ADJUDICADA** | **RECIBIDO POR** | **FISCALIZADOR** | **DIRECTOR O ADMINISTRADOR** |

RAGO IMPORT
Ricardo González Ortíz
RUC: 2390524-7

CESAR DOMINGUEZ
Enc. de Mantenimiento
Hospital General Pediátrico

La veracidad de los datos consignados en el presente documento son de expresa responsabilidad de los firmantes y tendrá carácter de DD.JJ. Quedara sin validez a falta de firmas o si se presente enmiendas y/o tachaduras.

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
HOSPITAL GENERAL PEDIATRICO NIÑOS DE ACOSTA ÑÚ

## ACTA DE RECEPCIÓN SEGÚN ORDEN DE COMPRA y/o SERVICIO Nº 293/2021

En la ciudad de San Lorenzo, a los SEIS días del mes de SETIEMBRE del año dos mil veintiuno, en el Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñú, se procede a la recepción de lo adjudicado a la Empresa: **RAGO IMPORT**, correspondiente al Llamado: Licitacion Por Concurso de Ofertas N° 01/2020 **"MANTENIMIENTO DE ACONDICIONADORES DE AIRE - PLURIANUAL"** . Los cuales se describen en el siguiente cuadro y firman al pie conforme los responsables por parte de la Institución y de la Empresa Adjudicada: **RAGO IMPORT.**

| ITEM | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| **2** | | | **MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO ACONDICIONADOR DE AIRE, TIPO SPLIT- 24.000 BTU, MARCA: MIDAS, COD. PATRIMONIAL: 12008-419-18-0265 , TRABAJOS REALIZADOS:** | | |
| 95 | 1 | Unidad | Item 95: Limpieza del condensador; evaporador; bandeja de drenaje; filtro y careta; con lubricacion y limpieza de turbina y paleta del ventilador. | 320.000 | 320.000 |
| 96 | 1 | Unidad | Item 96: Carga de Gas Refrigerante | 111.000 | 111.000 |
| 98 | 1 | Unidad | Item 98: Rebobinado de Motor Ventilador | 132.000 | 132.000 |
| 99 | 1 | Unidad | Item 99: Adaptacion de Ruleman del Motor Ventilador | 108.000 | 108.000 |
| 118 | 1 | Unidad | Item 118: Cambio de Motor Compresor | 713.000 | 713.000 |
| **Son Guaraníes: Un Millon Trescientos Ochenta y Cuatro Mil.----------** | | | | **TOTAL** | **1.384.000** |

| FACTURA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NUMERO | FECHA | | | | |
| ---------- | ---------- | | | | |
| NOTA DE REMISIÓN | | | | | |
| NUMERO | FECHA | | | | |
| ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO | | | | | |
| NUMERO | FECHA | | | | |
| 293/2021 | 06/09/2021 | EMPRESA ADJUDICADA | RECIBIDO POR | FISCALIZADOR | DIRECTOR O ADMINISTRADOR |

RAGO IMPORT
Ricardo González Ortiz
RUC: 2390524-7

CESAR DOMINGUEZ
Jefe de Mantenimiento
Hospital General Pediátrico

La veracidad de los datos consignados en el presente documento son de expresa responsabilidad de los firmantes y tendrá carácter de DD.JJ. Quedara sin validez a falta de firmas o si se presente enmiendas y/o tachaduras.

**MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL**
**HOSPITAL GENERAL PEDIATRICO NIÑOS DE ACOSTA ÑÚ**

**ACTA DE RECEPCIÓN SEGÚN ORDEN DE COMPRA y/o SERVICIO Nº 293/2021**

En la ciudad de San Lorenzo, a los SEIS días del mes de SETIEMBRE del año dos mil veintiuno, en el Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñú, se procede a la recepción de lo adjudicado a la Empresa: **RAGO IMPORT**, correspondiente al Llamado: Licitacion Por Concurso de Ofertas N° 01/2020 **"MANTENIMIENTO DE ACONDICIONADORES DE AIRE - PLURIANUAL"** . Los cuales se describen en el siguiente cuadro y firman al pie conforme los responsables por parte de la Institución y de la Empresa Adjudicada: **RAGO IMPORT.**

| ITEM | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| **3** | | | **MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO ACONDICIONADOR DE AIRE, TIPO SPLIT- 12.000 BTU, MARCA: GOTZE, COD. PATRIMONIAL: 12008-419-117-5106 , TRABAJOS REALIZADOS:** | | |
| 47 | 1 | Unidad | Item 47: Limpieza del condensador; evaporador; bandeja de drenaje; filtro y careta; con lubricacion y limpieza de turbina y paleta del ventilador. | 320.000 | 320.000 |
| 48 | 1 | Unidad | Item 48: Carga de Gas Refrigerante | 128.000 | 128.000 |
| 49 | 1 | Unidad | Item 49: Soldadura por Perdida de Gas | 84.000 | 84.000 |
| 62 | 1 | Unidad | Item 62: Cambio de Solenoide | 50.000 | 50.000 |
| 66 | 1 | Unidad | Item 66: Cambio de Valvula Inversora | 59.000 | 59.000 |
| **Son Guaraníes: Seiscientos Cuarenta y Un Mil.----------** | | | | **TOTAL** | **641.000** |

| FACTURA | |
|---|---|
| NUMERO | FECHA |
| ---------- | ---------- |
| **NOTA DE REMISIÓN** | |
| NUMERO | FECHA |
| **ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO** | |
| NUMERO | FECHA |
| 293/2021 | 06/09/2021 |

| EMPRESA ADJUDICADA | RECIBIDO POR | FISCALIZADOR | DIRECTOR O ADMINISTRADOR |
|---|---|---|---|
| RAGO IMPORT<br>Ricardo González Ortiz<br>RUC: 2390524-7 | CESAR DOMÍNGUEZ<br>Enc. de Mantenimiento<br>Hospital General Pediátrico | | Enrique Valdez Arraza<br>Director General Hospital Pediátrico |

La veracidad de los datos consignados en el presente documento son de expresa responsabilidad de los firmantes y tendrá carácter de DD.JJ. Quedara sin validez a falta de firmas o si se presente enmiendas y/o tachaduras.

**MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL**
**HOSPITAL GENERAL PEDIATRICO NIÑOS DE ACOSTA ÑÚ**

**ACTA DE RECEPCIÓN SEGÚN ORDEN DE COMPRA y/o SERVICIO Nº 293/2021**

En la ciudad de San Lorenzo, a los SEIS días del mes de SETIEMBRE del año dos mil veintiuno, en el Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñú, se procede a la recepción de lo adjudicado a la Empresa: **RAGO IMPORT**, correspondiente al Llamado: Licitacion Por Concurso de Ofertas N° 01/2020 **"MANTENIMIENTO DE ACONDICIONADORES DE AIRE - PLURIANUAL"** . Los cuales se describen en el siguiente cuadro y firman al pie conforme los responsables por parte de la Institución y de la Empresa Adjudicada: **RAGO IMPORT.**

| ITEM | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| **4** | | | **MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO ACONDICIONADOR DE AIRE, TIPO SPLIT- 60.000 BTU, MARCA: WINDMAN, COD. PATRIMONIAL: 011-419-83-0702 , TRABAJOS REALIZADOS:** | | |
| 191 | 1 | Unidad | Item 191: Limpieza del condensador; evaporador; bandeja de drenaje; filtro y careta; con lubricacion y limpieza de turbina y paleta del ventilador. | 295.000 | 295.000 |
| 192 | 1 | Unidad | Item 192: Carga de gas refrigerante. | 126.000 | 126.000 |
| 193 | 1 | Unidad | Item 193: Soldadura por Perdida de Gas | 72.000 | 72.000 |
| 194 | 1 | Unidad | Item 194: Rebobinado de Motor Ventilador | 142.000 | 142.000 |
| 195 | 1 | Unidad | Item 195: Adaptacion del ruleman del motor ventilador | 108.000 | 108.000 |
| 205 | 1 | Unidad | Item 205: Cambio de Turbina | 65.000 | 65.000 |
| 208 | 1 | Unidad | Item 208: Cambio de Placa Electronica | 63.000 | 63.000 |
| **Son Guaraníes: Ochocientos Setenta y Un Mil.----------** | | | | **TOTAL** | **871.000** |

| FACTURA | |
|---|---|
| NUMERO | FECHA |
| --- | --- |
| **NOTA DE REMISIÓN** | |
| NUMERO | FECHA |
| **ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO** | |
| NUMERO | FECHA |
| 293/2021 | 06/09/2021 |

| EMPRESA ADJUDICADA | RECIBIDO POR | FISCALIZADOR | DIRECTOR O ADMINISTRADOR |
|---|---|---|---|
| RAGO IMPORT<br>Ricardo González Ortíz<br>RUC: 2390524-7 | CESAR DOMÍNGUEZ<br>Enc. de Mantenimiento<br>Hospital General Pediátrico | | |

La veracidad de los datos consignados en el presente documento son de expresa responsabilidad de los firmantes y tendrá carácter de DD.JJ. Quedara sin validez a falta de firmas o si se presente enmiendas y/o

**MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL**
**HOSPITAL GENERAL PEDIATRICO NIÑOS DE ACOSTA ÑÚ**

**ACTA DE RECEPCIÓN SEGÚN ORDEN DE COMPRA y/o SERVICIO Nº 293/2021**

En la ciudad de San Lorenzo, a los SEIS días del mes de SETIEMBRE del año dos mil veintiuno, en el Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñú, se procede a la recepción de lo adjudicado a la Empresa: **RAGO IMPORT**, correspondiente al Llamado: Licitacion Por Concurso de Ofertas N° 01/2020 **"MANTENIMIENTO DE ACONDICIONADORES DE AIRE - PLURIANUAL"** . Los cuales se describen en el siguiente cuadro y firman al pie conforme los responsables por parte de la Institución y de la Empresa Adjudicada: **RAGO IMPORT.**

| ITEM | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| **5** | | | **MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO ACONDICIONADOR DE AIRE, TIPO SPLIT- 12.000 BTU, MARCA: SPEED, COD. PATRIMONIAL: 011-419-83-3818 , TRABAJOS REALIZADOS:** | | |
| 47 | 1 | Unidad | Item 47: Limpieza del condensador; evaporador; bandeja de drenaje; filtro y careta; con lubricacion y limpieza de turbina y paleta del ventilador. | 320.000 | 320.000 |
| 48 | 1 | Unidad | Item 48: Carga de gas refrigerante. | 128.000 | 128.000 |
| 56 | 1 | Unidad | Item 56: Cambio de Relay Termico | 27.000 | 27.000 |
| 62 | 1 | Unidad | Item 62: Cambio de Solenoide | 50.000 | 50.000 |
| **Son Guaraníes: Quinientos Veinticinco Mil.----------** | | | | **TOTAL** | **525.000** |

| FACTURA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NUMERO | FECHA | | | | |
| ---------- | ---------- | | | | |
| **NOTA DE REMISIÓN** | | | | | |
| NUMERO | FECHA | RAGO IMPORT<br>Ricardo González Ortíz<br>RUC: 2390524-7 | CESAR DOMÍNGUEZ<br>Enc. de Mantenimiento<br>Hospital General Pediátrico | | |
| **ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO** | | | | | |
| NUMERO | FECHA | | | | |
| 293/2021 | 06/09/2021 | **EMPRESA ADJUDICADA** | **RECIBIDO POR** | **FISCALIZADOR** | **DIRECTOR O ADMINISTRADOR** |

La veracidad de los datos consignados en el presente documento son de expresa responsabilidad de los firmantes y tendrá carácter de DD.JJ. Quedara sin validez a falta de firmas o si se presente enmiendas y/o tachaduras.