ACTA DE RECEPCIÓN Y CONFORMIDAD DE SERVICIOS 1/2022

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los veintiocho días del mes de enero del año dos mil veintidós, en la Dirección de Informática, Tecnologías e Innovación de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), se procede a la recepción de los servicios de mantenimiento de los AA de Precisión realizados por la Empresa Netlogic, conforme el Contrato N° 05/2021 y OS N° 71366.

Ítem	Descripción	Cantidad	Servicio
1	Equipo SDAV601A Aire Acondicionado de Precisión Capacidad 19Kw	2 Unidades	Mantenimiento preventivo de las unidades con cambio de componentes.

En prueba de conformidad firman el presente documento, en tres copias de un solo tenor: **Silvia Benavides**, Directora General de Informática, Tecnologías e Innovación y **Antonio Portillo,** Encargado de Despacho Dirección de Infraestructura, ambos en representación de la **SEPRELAD** y **Mathias Villate**, con cedula de identidad N° 4977469 en representación de la empresa **NETLOGIC SRL.**

Silvia Benavides

Antonio Portillo

Mathias Villate

Mathías Villate
Jefe de Critical Cooling

NETLOGIC S.R.L.	FORMULARIO ORDEN DE SERVICIO	Código:	FL-OPE-04
		Versión:	03
		Hoja:	1/1

N° de Ticket: **N° de OS:** 0071366

Cliente: Sepredad Tel: — Ciudad: Asunción

Dirección: Federación Rusa Fecha: 28/01/22

Servicio Solicitado/Descripción del Problema:

Mantenimiento Preventivo AAP-DC

TIPO DE SERVICIO
- [ ] Soporte Remoto
- [x] Contrato
- [ ] Implementación/Proyecto
- [ ] Puesta en Marcha
- [x] Mantenimiento
- [ ] Garantía – RMA
- [ ] ....

Servicio Realizado: Mantenimiento Preventivo según contrato de Ø2 Unidades AMICO DX.
- Limpieza de carcasas, serpentina, bandeja de condensado
- Filtro de aire en buenas condiciones
- Verificación de estado de unidad externa, chequeo de capacitores de cada turbina.
- Verificación de parametros de consumo, voltaje y presiones. Unidades operando correctamente

Marca/Modelo: AMICO DX Ø1 Número de Serie: SCC142827
Marca/Modelo: AMICO DX Ø2 Número de Serie: SCC146457
Marca/Modelo: / Número de Serie: /
Marca/Modelo: / Número de Serie: /
Marca/Modelo: / Número de Serie: /

Netlogic S.R.L. no será responsable si durante la reparación o diagnóstico del equipo se produce perdida de archivos o programas instalados en el equipo verificado. El resguardo de toda información es responsabilidad exclusiva del cliente, quien deberá realizar el correspondiente backup o respaldo de los datos, archivos, base de datos y/o toda información contenida en el equipo que el cliente considere importante

El tiempo mínimo requerido para el diagnóstico del equipo es de 48 horas, pudiendo exceder este periodo si el problema así lo requiere, del mismo modo el tiempo de reparación variará en función a la aceptación del presupuesto, disponibilidad del repuesto y personal.

El costo mínimo de un servicio es de 220.000 GS. I.VA. INCLUIDO, la entrega del equipo implicará la autorización del cliente para el diagnóstico del mismo, si el equipo requiere repuestos serán cotizados por correo electrónico, fax o teléfono, necesitando la aprobación para el cambio del repuesto.

Los accesorios que no figuren en la orden de servicio no podrán ser objeto de reclamo.

El cliente autoriza plenamente a Netlogic S.R.L. a entregar el equipo al portador de la Orden de Servicio. Los servicios tienen una garantía de 30 días a partir de la fecha de entrega, solo si se tratase del mismo problema o falla.

Todo equipamiento debe estar con Garantía o con Extensión de Garantía para validar los reclamos de cambios de Partes al fabricante.

.a reposición de partes por Garantía es exclusiva del Fabricante y, los tiempos y plazos de entrega de partes por RMA son validados por el mismo, siendo Netlogic S.R.L. un intermediario que aporta valor agregado en la Gestión de este Proceso, no siendo responsable por demoras, falta de stock y/o errores en la remisión de o de la partes a ser repuestas.

De conformidad a lo dispuesto en el Art. 1936 inciso (b y e) respectivamente del Código Civil, trascurrido un año sin que el propietario haya retirado el equipo de los talleres o depósitos de Netlogic S.R.L., se considerará ABANDONO del equipo y el cliente perderá definitivamente el derecho sobre el objeto, no estando Netlogic S.R.L. obligado a la conservación y/o devolución del equipo ABANDONADO.

La firma por parte del cliente implica la aceptación de todos los ítems mencionados en el presente documento.

Materiales: /

Observaciones: Alta presión encontrada en unidad Ø2. Se peterian turbinas de unidad externa. Si el problema persiste serán reemplazados capacitores de los ventiladores

Encargado: Carlos Irala.

Hora de llegada: 09:30 Hora de salida: 12:00 Costo del servicio: —

Antonio Portillo
Conformidad, firma y aclaración

Mathias Villate
Jefe de Critical Cooling
Firma y Aclaración del Técnico

CI.: 3809519

Servicio Terminado
Si ✓ No.....

50 Blocks. 50x3 - del 70.001 al 72.500 / Agosto - 2021

Quim. B/A/C