ING. LUIS ALBERTO DÍAZ OLMEDO
Actividades de servicios de ingeniería
Comercio al por mayor de otros productos
Mantenimiento y reparación de máquinas y equipos de uso general y especial
Tte. Smith N° 6274 - Telefax: (021) 682 163 - Cel.: (0971) 927 127
E-mail: luisdiazpy@gmail.com
Fernando de la Mora - Paraguay

RUC: 1399604 - 5

Nº: 00869

INFORME TECNICO

DATOS DE LA INSTITUCIÓN

INSTITUCIÓN:	Facultad de Ciencias Médicas - UNA		
DIRECCIÓN:	Avda Mcal. Lopez e/ Cnel Cazal S.L.	TELEFONO:	
SERVICIO/DEPARTAMENTO:	Esterilización. PAC		
SERVICIO SOLICITADO POR:		CARGO:	
FECHA DE SOLICITUD DEL SERVICIO:			

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO:	PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA	MARCA:	
MODELO:		SERIE Nº:	

TIPO DE MANTENIMIENTO

FECHA DEL SERVICIO: 29, 09, 2022

PREVENTIVO PROGRAMADO	☐
PREVENTIVO POR CONTRATO	☑
CORRECTIVO	☐

FALLA DENUNCIADA:

DIAGNÓSTICO

FALLA ENCONTRADA:

DESCRIPCION DE LAS TAREAS REALIZADAS: Desmontaje de filtro grava + manto de carbon activado. Provision y cambio de grava + carbon activado. Desmontaje de filtro Piedra (lecho profundo) provision y cambio. Desmontaje de filtro Piedra + ablandador (resina), provision y cambio de resina cationica. Desmontaje de tanque de regenerador, provision y cambio de regenerador (sal en polvo). Provision y cambio de filtro de polipropileno de 25 µm, provision y cambio de filtro de polipropileno de 5 µm. Analisis del agua de parametros PH, Cl y Cal dos.

REPUESTOS UTILIZADOS:

Observación: O.S. # 0092748

Responsable de los trabajos técnicos		Responsable del Servicio/Departamento
Firma:	Luis Alberto Díaz Olmedo Bioingeniero Reg. Prof. MSPyBS 017	Firma:
Aclaración:		Aclaración:
Fecha: 29- Setiembre-2022		Fecha:

Gráfica Mayo S.A. RUC 80000069-2. Habilitación Nº 1128
Cptán. Rivas c/ Ruta Mcal. Estigarribia Km. 10 - San Lorenzo - Central
Tel. 021 500 435 - Fax. 021 573 021 - 4 Tal. 50 x 3 del 0801 al 1000 - VI - 2021.-