PODER JUDICIAL **Circunscripción Judicial de Misiones**	INFORME Nº7	Compromiso con la gente

San Juan Bautista, Misiones, 15 de Noviembre de 2021.-

SEÑORA
LIC. EMMA VALENZUELA VAZQUEZ
ADMINISTRADORA
CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE MISIONES:

Me dirijo a Usted a los efectos de elevar a consideración el Presente Informe.

El cual se halla elaborado en base al Mantenimiento Correctivo realizado a los Acondicionadores de Aire tipo Split de 12.000 BTU, correspondiente a la Oficina de Servicios Generales, ubicada en el segundo piso del local del Palacio de Justicia de San Juan Bautista. Se realizaron trabajos de:

- Sustitución y cambio de capacitor para arranque de compresor
- Gas Refrigerante R22
- Sustitución de capacitor para arranque de ventilador condensador.
- Mantenimiento y limpieza de filtros de aire, serpentinas, bandejas de drenaje

Los trabajos fueron realizados en forma y sin inconvenientes, por la empresa "JC SERVICIO TÉCNICO", adjudicada para realizar el Mantenimiento y Reparación de los Acondicionadores de Aire, correspondientes a los locales de la Circunscripción Judicial de Misiones, según Orden de Servicio Nº 38, por lo que es a entera satisfacción de la institución.

Es mi Informe.-

PODER JUDICIAL
SECCIÓN OBRAS CIVILES
Circunscripción Judicial de Misiones

Arq. Juana María G