9(nueve)

CALTEC S.R.L.

CONVERSIÓN ESTÁTICA DE ENERGÍA
ELECTRÓNICA INDUSTRIAL

Nicasio Villalba e/ Libertad y Waldino Lovera
Cel.: (0981) 422 612
E-mail: jcalcena@click.com.py - Fdo. de la Mora, Paraguay

CONTROL DE SERVICIO TÉCNICO

NO VALIDO COMO COMPROBANTE DE VENTA

Nº 0001105

San Lorenzo, 05 de octubre de 2023

☐ Retiro de Equipo ☐ Entrega ☐ Puesto en funcionamiento ☐ Instalación ☒ Otros

Cliente: B.C.P. Dirección: Departamento de Seguridad

Solicitante: Equipo: UPS S.N° .....

DESCRIPCIÓN DE SERVICIO	MATERIALES UTILIZADOS	
	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
Mantenimiento Preventivo de UPS marca APOS	8	
✕ Verificación del Banco de batería	OK	
✕ La UPS en Funcionamiento Normal	OK	

ORIGINAL: CLIENTE / **DUPLICADO:** ARCHIVO
TRIPLICADO: CONTABILIDAD

11 (once)

CALTEC S.R.L.

CONVERSIÓN ESTÁTICA DE ENERGÍA
ELECTRÓNICA INDUSTRIAL

Nicasio Villalba e/ Libertad y Waldino Lovera
Cel.: (0981) 422 612
E-mail: jcalcena@click.com.py - Fdo. de la Mora, Paraguay

CONTROL DE SERVICIO TÉCNICO

NO VALIDO COMO COMPROBANTE DE VENTA

Nº 0001107

San Lorenzo, 05 de Octubre de 2023

☐ Retiro de Equipo ☐ Entrega ☐ Puesto en funcionamiento ☐ Instalación ☒ Otros

Cliente: B.C.P Dirección: Sede Social

Solicitante: Equipo: UPS S.N° .....

DESCRIPCIÓN DE SERVICIO	MATERIALES UTILIZADOS	
	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
Mantenimiento Preventivo de	1	
UPS marca Conterex		
* Verificacion de la Entrada y Salida	01	
* Verificacion del Cambio de Baterio	01	
de la UPS en Funcionamiento Normal	01	
Obs: se recomienda el Cambio Total del		
bancos de Baterio	→	
		P. Candia

ORIGINAL: CLIENTE / **DUPLICADO:** ARCHIVO
TRIPLICADO: CONTABILIDAD