TECNOFRIO
de Pascual Torres Núñez
RUC: 1.388.647-9
Tel/Fax: 021-951.327
Cel: 0981-126.233
em@il: tecnofrio_torres@hotmail.com
Juan E. O'Leary c/ Curiel – Ñemby – San Carlos.

INFORME TECNICO DE SERVICIOS REALIZADOS Nº 017

Fecha: 27/02/2020

Señores:

Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la

Presente

UBICACIÓN: SALA DE INFORMATICA 2

Item Nº	Descripcion
1	Rep. y Mant. De Equipo de A.A. marca RBD de 12.000 BTU tipo SPLIT
1.1	Mantenimiento y limpieza de filtros de aire
1.2	Mantenimiento y limpieza de filtros de serpentinas
1.3	Mantenimiento y limpieza de filtros de turbinas
1.4	Mantenimiento y limpieza de filtros de bandeja de drenaje
1.5	Lubricación de motores
1.6	Lubricación de ventiladores
1.7	Medición de Carga del motor ventilador
1.8	Medición del compresor
1.9	Revisión del funcionamiento de contactores
1.10	Revisión del funcionamiento de reles
1.11	Revisión del funcionamiento de temporizadores
1.12	Revisión del funcionamiento de presostatos de alta y baja
1.29	Provisión y cambio de capacitor de arranque
1.32	Provisión y carga de gas

Firma de
Conformidad de Servicio
Sergio Daniel Barreto
Jefe
Dpto. de Servicios Generales

TECNO FRIO
de Pascual Torres Núñez
RUC: 1388647-9

Propietario / Técnico