MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
HOSPITAL GENERAL PEDIATRICO NIÑOS DE ACOSTA ÑÚ

ACTA DE RECEPCIÓN SEGÚN ORDEN DE COMPRA y/o SERVICIO Nº 401/2023

En la ciudad de San Lorenzo, a los Un día del mes de Noviembre del año dos mil Veintitres, en el Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñú, se procede a la recepción de lo adjudicado a la Empresa: **FRIO UNIVERSAL S.R.L.**, correspondiente al Llamado: Licitacion Por Concurso de Ofertas N° 04/2022 **"MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRES ACONDICIONADORES - PLURIANUAL - ID N° 409.679"** . Los cuales se describen en el siguiente cuadro y firman al pie conforme los responsables por parte de la Institución y de la Empresa Adjudicada: **FRIO UNIVERSAL S.R.L.**

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1			**MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO ACONDICIONADOR DE AIRE, TIPO SPLIT- 18.000 BTU, MARCA: GOTZE, COD. PATRIMONIAL: 011-419-83-1311, TRABAJOS REALIZADOS:**		
142	1	Unidad	Item 142: Limpieza del condensador/Limpieza del evaporador/Limpieza de la bandeja de drenaje/Limpieza del filtro y careta/Limpieza y Lubricacion de Turbina/Limpieza y Lubricacion de paleta ventilador/Limpieza de cañerias y ductos	445.600	445.600
153	1	Unidad	Item 153: Provisión y cambio de motor ventilador	111.400	111.400
154	1	Unidad	Item 154: Mano de Obra de cambio de motor ventilador	33.420	33.420
2			**MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO ACONDICIONADOR DE AIRE, TIPO SPLIT- 60.000 BTU, MARCA: GOTZE, COD. PATRIMONIAL: 12008-419-117-6870 , TRABAJOS REALIZADOS:**		
377	1	Unidad	Item 377: Limpieza del condensador/Limpieza del evaporador/Limpieza de la bandeja de drenaje/Limpieza del filtro y careta/Limpieza y Lubricacion de Turbina/Limpieza y Lubricacion de paleta ventilador/Limpieza de cañerias y ductos	779.800	779.800
378	1	Unidad	Item 378: Carga de gas refrigerante	334.200	334.200
379	1	Unidad	Item 379: Mano de obra por carga de gas refrigerante	33.420	33.420
380	1	Unidad	Item 380: Soldadura por perdida de gas	33.420	33.420
381	1	Unidad	Item 381: Mano de obra de soldadura por perdida de gas	33.420	33.420
382	1	Unidad	Item 382: Rebobinado de motor ventilador	167.100	167.100
410	1	Unidad	Item 410:Provisión y cambio de placa electronica	297.438	297.438
411	1	Unidad	Item 411: Mano de obra de cambio de placa electronica	55.700	55.700
3			**MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO ACONDICIONADOR DE AIRE, TIPO SPLIT- 60.000 BTU, MARCA: GOTZE, COD. PATRIMONIAL: 011-419-83-1329, TRABAJOS REALIZADOS:**		
377	1	Unidad	Item 377: Limpieza del condensador/Limpieza del evaporador/Limpieza de la bandeja de drenaje/Limpieza del filtro y careta/Limpieza y Lubricacion de Turbina/Limpieza y Lubricacion de paleta ventilador/Limpieza de cañerias y ductos	779.800	779.800
378	1	Unidad	Item 378: Carga de gas refrigerante	334.200	334.200
379	1	Unidad	Item 379: Mano de obra por carga de gas refrigerante	33.420	33.420
380	1	Unidad	Item 380: Soldadura por perdida de gas	33.420	33.420
381	1	Unidad	Item 381: Mano de obra de soldadura por perdida de gas	33.420	33.420
382	1	Unidad	Item 382: Rebobinado de motor ventilador	167.100	167.100
410	1	Unidad	Item 410:Provisión y cambio de placa electronica	297.438	297.438
411	1	Unidad	Item 411: Mano de obra de cambio de placa electronica	55.700	55.700
422	1	Unidad	Item 422: Montaje de aire acondicionado	222.800	222.800
423	1	Unidad	Item 423: Desmontaje de aire acondicionado	167.100	167.100
4			**MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO ACONDICIONADOR DE AIRE, TIPO SPLIT- 48.000 BTU, MARCA: KONER, COD. PATRIMONIAL: 011-419-83-1347, TRABAJOS REALIZADOS:**		
330	1	Unidad	Item 330: Limpieza del condensador/Limpieza del evaporador/Limpieza de la bandeja de drenaje/Limpieza del filtro y careta/Limpieza y Lubricacion de Turbina/Limpieza y Lubricacion de paleta ventilador/Limpieza de cañerias y ductos	557.000	557.000
331	1	Unidad	Item 331: Carga de gas refrigerante	236.168	236.168
332	1	Unidad	Item 332:Mano de obra por carga de gas refrigerante	33.420	33.420
367	1	Unidad	Item 367: Provisión y cambio de protector termico	33.420	33.420
368	1	Unidad	Item 368: Mano de obra de cambio de protector termico	33.420	33.420
375	1	Unidad	Item 375: Montaje de aire acondicionado	278.500	278.500
376	1	Unidad	Item 376: Desmontaje de aire acondicionado	167.100	167.100
5			**MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO ACONDICIONADOR DE AIRE, TIPO SPLIT- 60.000 BTU, MARCA: GOTZE, COD. PATRIMONIAL: 011-419-83-1332, TRABAJOS REALIZADOS:**		
377	1	Unidad	Item 377: Limpieza del condensador/Limpieza del evaporador/Limpieza de la bandeja de drenaje/Limpieza del filtro y careta/Limpieza y Lubricacion de Turbina/Limpieza y Lubricacion de paleta ventilador/Limpieza de cañerias y ductos	779.800	779.800
422	1	Unidad	Item 422: Montaje de aire acondicionado	222.800	222.800
423	1	Unidad	Item 423: Desmontaje de aire acondicionado	167.100	167.100
Son Guaranies: Seis Millones Novecientos Cincuenta y Ocho Mil Cuarenta y Cuatro.----------					**6.568.144**

FACTURA	
NUMERO	FECHA
NOTA DE REMISIÓN	
NUMERO	FECHA
ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO	
NUMERO	FECHA
401/2023	01/11/2023

EMPRESA ADJUDICADA	RECIBIDO POR	FISCALIZADOR
FRIO UNIVERSAL S.R.L. RUC: 80005573 - 5 Acceso Sur 1371 (021) 527 343	César H. Domínguez Enc. Mantenimiento Hospital Gral. Pediátrico	Lic. Sady Báez Fiscalizadora Hospital General Pediátrico

Enrique Valdez Arteaza
Director de Administración y Finanzas
Hospital General Pediátrico

La veracidad de los datos consignados en el presente documento son de expresa responsabilidad de los firmantes y tendrá carácter de DD.JJ. Quedara sin validez a falta de firmas o si se presente enmiendas y/o tachaduras.

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
HOSPITAL GENERAL PEDIATRICO NIÑOS DE ACOSTA ÑÚ

ACTA DE RECEPCIÓN SEGÚN ORDEN DE COMPRA y/o SERVICIO Nº 402/2023

En la ciudad de San Lorenzo, a los Tres días del mes de Noviembre del año dos mil Veintitres, en el Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñú, se procede a la recepción de lo adjudicado a la Empresa: **FRIO UNIVERSAL S.R.L.**, correspondiente al Llamado: Licitacion Por Concurso de Ofertas N° 04/2022 **"MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRES ACONDICIONADORES - PLURIANUAL - ID N° 409.679"** . Los cuales se describen en el siguiente cuadro y firman al pie conforme los responsables por parte de la Institución y de la Empresa Adjudicada: **FRIO UNIVERSAL S.R.L.**

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1			MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO ACONDICIONADOR DE AIRE, TIPO SPLIT- 12.000 BTU, MARCA: ALOGIC, COD. PATRIMONIAL: 12008-419-117-5990, TRABAJOS REALIZADOS:		
95	1	Unidad	Item 95: Limpieza del condensador/Limpieza del evaporador/Limpieza de la bandeja de drenaje/Limpieza del filtro y careta/Limpieza y Lubricacion de Turbina/Limpieza y Lubricacion de paleta ventilador/Limpieza de cañerias y ductos	445.600	445.600
140	1	Unidad	Item 140: Montaje de Aire Acondicionado	278.500	278.500
141	1	Unidad	Item 141:Desmontaje de Aire Acondicionado	111.400	111.400
2			MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO ACONDICIONADOR DE AIRE, TIPO SPLIT- 18.000 BTU, MARCA: GOTZE, COD. PATRIMONIAL: 011-419-83-1307, TRABAJOS REALIZADOS:		
142	1	Unidad	Item 142: Limpieza del condensador/Limpieza del evaporador/Limpieza de la bandeja de drenaje/Limpieza del filtro y careta/Limpieza y Lubricacion de Turbina/Limpieza y Lubricacion de paleta ventilador/Limpieza de cañerias y ductos	445.600	445.600
175	1	Unidad	Item 175: Provisión y cambio de placa electronica	167.100	167.100
176	1	Unidad	Item 176: Mano de Obra de cambio de placa electronica	55.700	55.700
188	1	Unidad	Item 188: Desmontaje de Aire Acondicionado	111.400	111.400
3			MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO ACONDICIONADOR DE AIRE, TIPO SPLIT- 24.000 BTU, MARCA: JAMES, COD. PATRIMONIAL: 011-419-83-4709, TRABAJOS REALIZADOS:		
189	1	Unidad	Item 189: Limpieza del condensador/Limpieza del evaporador/Limpieza de la bandeja de drenaje/Limpieza del filtro y careta/Limpieza y Lubricacion de Turbina/Limpieza y Lubricacion de paleta ventilador/Limpieza de cañerias y ductos	445.600	445.600
214	1	Unidad	Item 214:Provisión y cambio de capacitor	165.986	165.986
215	1	Unidad	Item 215: Mano de obra de cambio de capacitor	85.778	85.778
234	1	Unidad	Item 234: Montaje de Aire Acondicionado	278.500	278.500
235	1	Unidad	Item 235: Desmontaje de Aire Acondicionado	111.400	111.400
4			MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO ACONDICIONADOR DE AIRE, TIPO SPLIT- 60.000 BTU, MARCA: SPEED, COD. PATRIMONIAL: 011-419-83-3831, TRABAJOS REALIZADOS:		
377	1	Unidad	Item 377: Limpieza del condensador/Limpieza del evaporador/Limpieza de la bandeja de drenaje/Limpieza del filtro y careta/Limpieza y Lubricacion de Turbina/Limpieza y Lubricacion de paleta ventilador/Limpieza de cañerias y ductos	779.800	779.800
410	1	Unidad	Item 410: Provisión y cambio de placa electronica	297.438	297.438
411	1	Unidad	Item 411: Mano de obra de cambio de placa electronica	55.700	55.700
423	1	Unidad	Item 423: Desmontaje de aire acondicionado	167.100	167.100
5			MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO ACONDICIONADOR DE AIRE, TIPO SPLIT- 12.000 BTU, MARCA: MIDAS, COD. PATRIMONIAL: 011-419-83-1990, TRABAJOS REALIZADOS:		
95	1	Unidad	Item 95: Limpieza del condensador/Limpieza del evaporador/Limpieza de la bandeja de drenaje/Limpieza del filtro y careta/Limpieza y Lubricacion de Turbina/Limpieza y Lubricacion de paleta ventilador/Limpieza de cañerias y ductos	445.600	445.600
Son Guaranies: Cuatro Millones Cuatrocientos Cuarenta y Ocho Mil Doscientos Dos.----------					4.448.202

FACTURA	
NUMERO	FECHA
----------	----------
NOTA DE REMISIÓN	
NUMERO	FECHA
ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO	
NUMERO	FECHA
402/2023	03/11/2023

EMPRESA ADJUDICADA	RECIBIDO POR	FISCALIZADOR
FRIO UNIVERSAL S.R.L. RUC: 80005573 - 5 Acceso Sur 1371 (021) 527 343	César H. Domínguez Enc. Mantenimiento Hospital Gral. Pediátrico	Lic. Sady B. Fiscalizadora Hospital General Pe

La veracidad de los datos consignados en el presente documento son de expresa responsabilidad de los firmantes y tendrá carácter de DD.JJ. Quedara sin validez a falta de firmas o si se presente enmiendas y/o tachaduras.

Fidel Valdez Arraza
Director de Administración y Finanzas
Hospital General Pediátrico
MSPyBS

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
HOSPITAL GENERAL PEDIATRICO NIÑOS DE ACOSTA ÑÚ

ACTA DE RECEPCIÓN SEGÚN ORDEN DE COMPRA y/o SERVICIO Nº 403/2023

En la ciudad de San Lorenzo, a los Seis días del mes de Noviembre del año dos mil Veintitres, en el Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñú, se procede a la recepción de lo adjudicado a la Empresa: **FRIO UNIVERSAL S.R.L.**, correspondiente al Llamado: Licitacion Por Concurso de Ofertas N° 04/2022 **"MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRES ACONDICIONADORES - PLURIANUAL - ID N° 409.679"** . Los cuales se describen en el siguiente cuadro y firman al pie conforme los responsables por parte de la Institución y de la Empresa Adjudicada: **FRIO UNIVERSAL S.R.L.**

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1			MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO ACONDICIONADOR DE AIRE, TIPO SPLIT- 24.000 BTU, MARCA: GOTZE, COD. PATRIMONIAL: 12008-419-117-5124, TRABAJOS REALIZADOS:		
189	1	Unidad	Item 189: Limpieza del condensador/Limpieza del evaporador/Limpieza de la bandeja de drenaje/Limpieza del filtro y careta/Limpieza y Lubricacion de Turbina/Limpieza y Lubricacion de paleta ventilador/Limpieza de cañerias y ductos	445.600	445.600
190	1	Unidad	Item 190: Carga de Gas Refrigerante	167.100	167.100
191	1	Unidad	Item 191: Mano de Obra por Carga de Gas Refrigerante	33.420	33.420
194	1	Unidad	Item 194: Rebobinado de Motor Ventilador	111.400	111.400
195	1	Unidad	Item 195: Mano de Obra por rebobinado de motor ventilador	33.420	33.420
234	1	Unidad	Item 234: Montaje de Aire Acondicionado	278.500	278.500
235	1	Unidad	Item 235: Desmontaje de Aire Acondicionado	111.400	111.400
2			MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO ACONDICIONADOR DE AIRE, TIPO SPLIT- 24.000 BTU, MARCA: GOTZE, COD. PATRIMONIAL: 12008-419-117-5125, TRABAJOS REALIZADOS:		
189	1	Unidad	Item 189: Limpieza del condensador/Limpieza del evaporador/Limpieza de la bandeja de drenaje/Limpieza del filtro y careta/Limpieza y Lubricacion de Turbina/Limpieza y Lubricacion de paleta ventilador/Limpieza de cañerias y ductos	445.600	445.600
234	1	Unidad	Item 234: Montaje de Aire Acondicionado	278.500	278.500
235	1	Unidad	Item 235: Desmontaje de Aire Acondicionado	111.400	111.400
3			MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO ACONDICIONADOR DE AIRE, TIPO VENTANA - 12.000 BTU, MARCA: MIDAS, COD. PATRIMONIAL: 011-419-28-0196, TRABAJOS REALIZADOS:		
1	1	Unidad	Item 1: Limpieza del condensador/Limpieza del evaporador/Limpieza de la bandeja de drenaje/Limpieza del filtro y careta/Limpieza y Lubricación de Turbina/Limpieza y Lubricación de paleta ventilador	222.800	222.800
46	1	Unidad	Item 46: Montaje de Aire Acondicionado	55.700	55.700
47	1	Unidad	Item 47: Desmontaje de Aire Acondicionado	55.700	55.700
4			MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO ACONDICIONADOR DE AIRE, TIPO SPLIT- 12.000 BTU, MARCA: GOTZE, COD. PATRIMONIAL: 12008-419-117-5108, TRABAJOS REALIZADOS:		
187	1	Unidad	Item 140: Montaje de Aire Acondicionado	278.500	278.500
5			MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO ACONDICIONADOR DE AIRE, TIPO SPLIT- 18.000 BTU, MARCA: SPEED, COD. PATRIMONIAL: 011-419-83-3823, TRABAJOS REALIZADOS:		
187	1	Unidad	Item 187: Montaje de Aire Acondicionado	278.500	278.500
Son Guaranies: Dos Millones Novecientos Siete Mil Quinientos Cuarenta.----------					2.907.540

FACTURA	
NUMERO	FECHA
---	---
NOTA DE REMISIÓN	
NUMERO	FECHA
ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO	
NUMERO	FECHA
403/2023	06/11/2023

EMPRESA ADJUDICADA	RECIBIDO POR	FISCALIZADOR
FRIO UNIVERSAL S.R.L. RUC: 80005573 - 5 Acceso Sur 1371	César H. Domínguez Enc. Mantenimiento Hospital Gral. Pediátrico	Lic. Sady Báez Fiscalizadora Hospital General Pediátrico

La veracidad de los datos consignados en el presente documento son de expresa responsabilidad de los firmantes y tendrá carácter de DDJJ. Quedara sin validez a falta de firmas o si se presente enmiendas y/o tachaduras.

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
HOSPITAL GENERAL PEDIATRICO NIÑOS DE ACOSTA ÑÚ

ACTA DE RECEPCIÓN SEGÚN ORDEN DE COMPRA y/o SERVICIO Nº 404/2023

En la ciudad de San Lorenzo, a los Ocho días del mes de Noviembre del año dos mil Veintitres, en el Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñú, se procede a la recepción de lo adjudicado a la Empresa: **FRIO UNIVERSAL S.R.L.**, correspondiente al Llamado: Licitacion Por Concurso de Ofertas N° 04/2022 **"MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRES ACONDICIONADORES - PLURIANUAL - ID N° 409.679"** . Los cuales se describen en el siguiente cuadro y firman al pie conforme los responsables por parte de la Institución y de la Empresa Adjudicada: **FRIO UNIVERSAL S.R.L.**

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1			MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO ACONDICIONADOR DE AIRE, TIPO SPLIT- 18.000 BTU, MARCA: KONER, COD. PATRIMONIAL: 011-419-88-0021, TRABAJOS REALIZADOS:		
187	1	Unidad	Item 187: Montaje de Aire Acondicionado	278.500	278.500
2			MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO ACONDICIONADOR DE AIRE, TIPO SPLIT- 12.000 BTU, MARCA: VCP, COD. PATRIMONIAL: 011-419-83-2178, TRABAJOS REALIZADOS:		
95	1	Unidad	Item 95:Limpieza del condensador/Limpieza del evaporador/Limpieza de la bandeja de drenaje/Limpieza del filtro y careta/Limpieza y Lubricacion de Turbina/Limpieza y Lubricacion de paleta ventilador/Limpieza de cañerias y ductos	445.600	445.600
141	1	Unidad	Item 141: Desmontaje de Aire Acondicionado	111.400	111.400
3			MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO ACONDICIONADOR DE AIRE, TIPO SPLIT- 18.000 BTU, MARCA: GOTZE, COD. PATRIMONIAL: 011-419-83-1314, TRABAJOS REALIZADOS:		
188	1	Unidad	Item 188: Desmontaje de Aire Acondicionado	111.400	111.400
4			MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO ACONDICIONADOR DE AIRE, TIPO SPLIT- 24.000 BTU, MARCA: GOTZE, COD. PATRIMONIAL: 12008-419-117-7552, TRABAJOS REALIZADOS:		
189	1	Unidad	Item 189: Limpieza del condensador/Limpieza del evaporador/Limpieza de la bandeja de drenaje/Limpieza del filtro y careta/Limpieza y Lubricacion de Turbina/Limpieza y Lubricacion de paleta ventilador/Limpieza de cañerias y ductos	445.600	445.600
214	1	Unidad	Item 214:Provisión y cambio de capacitor	165.986	165.986
215	1	Unidad	Item 215: Mano de obra de cambio de capacitor	85.778	85.778
234	1	Unidad	Item 234: Montaje de Aire Acondicionado	278.500	278.500
235	1	Unidad	Item 235: Desmontaje de Aire Acondicionado	111.400	111.400
5			MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO ACONDICIONADOR DE AIRE, TIPO VENTANA - 12.000 BTU, MARCA: ELGIN, COD. PATRIMONIAL: 011-419-77-0012, TRABAJOS REALIZADOS:		
1	1	Unidad	Item 1: Limpieza del condensador/Limpieza del evaporador/Limpieza de la bandeja de drenaje/Limpieza del filtro y careta/Limpieza y Lubricación de Turbina/Limpieza y Lubricación de paleta ventilador	222.800	222.800
Son Guaranies: Dos Millones Doscientos Cincuenta y Seis Mil Novecientos Sesenta y Cuatro.----------					**2.256.964**

FACTURA	
NUMERO	FECHA
----------	----------
NOTA DE REMISIÓN	
NUMERO	FECHA
ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO	
NUMERO	FECHA
404/2023	08/11/2023

EMPRESA ADJUDICADA	RECIBIDO POR	FISCALIZADOR	VISTO BUENO
FRIO UNIVERSAL S.R.L. RUC: 80005573 - 5 Acceso Sur 1371 (021) 527 343	César H. Domínguez Enc. Mantenimiento Hospital Gral. Pediátrico	Lic. Sady Báez Fiscalizadora Hospital General Pediátrico	Dra. Valdez Artaza Director de Administración Financiera Hospital General Pediátrico (MSPyBS)

La veracidad de los datos consignados en el presente documento son de expresa responsabilidad de los firmantes y tendrá carácter de DDJJ. Quedara sin validez a falta de firmas o si se presente enmiendas y/o tachaduras.

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
HOSPITAL GENERAL PEDIATRICO NIÑOS DE ACOSTA ÑÚ

ACTA DE RECEPCIÓN SEGÚN ORDEN DE COMPRA y/o SERVICIO Nº 405/2023

En la ciudad de San Lorenzo, a los Diez días del mes de Noviembre del año dos mil Veintitres, en el Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñú, se procede a la recepción de lo adjudicado a la Empresa: **FRIO UNIVERSAL S.R.L.**, correspondiente al Llamado: Licitacion Por Concurso de Ofertas N° 04/2022 **"MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRES ACONDICIONADORES - PLURIANUAL - ID N° 409.679"** . Los cuales se describen en el siguiente cuadro y firman al pie conforme los responsables por parte de la Institución y de la Empresa Adjudicada: **FRIO UNIVERSAL S.R.L.**

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1			MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO ACONDICIONADOR DE AIRE, TIPO SPLIT- 60.000 BTU, MARCA: GOTZE, COD. PATRIMONIAL: 011-419-83-1328, TRABAJOS REALIZADOS:		
378	1	Unidad	Item 378: Carga de gas refrigerante	334.200	334.200
379	1	Unidad	Item 379: Mano de obra por carga de gas refrigerante	33.420	33.420
380	1	Unidad	Item 380: Soldadura por perdida de gas	33.420	33.420
381	1	Unidad	Item 381: Mano de obra de soldadura por perdida de gas	33.420	33.420
2			MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO ACONDICIONADOR DE AIRE, TIPO SPLIT- 12.000 BTU, MARCA: AIRWAY, COD. PATRIMONIAL: 12008-419-117-5751, TRABAJOS REALIZADOS:		
95	1	Unidad	Item 95: Limpieza del condensador/Limpieza del evaporador/Limpieza de la bandeja de drenaje/Limpieza del filtro y careta/Limpieza y Lubricacion de Turbina/Limpieza y Lubricacion de paleta ventilador/Limpieza de cañerias y ductos	445.600	445.600
140	1	Unidad	Item 140: Montaje de Aire Acondicionado	278.500	278.500
141	1	Unidad	Item 141: Desmontaje de Aire Acondicionado	111.400	111.400
3			MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO ACONDICIONADOR DE AIRE, TIPO SPLIT- 18.000 BTU, MARCA: KONER, COD. PATRIMONIAL: 011-419-88-0024, TRABAJOS REALIZADOS:		
142	1	Unidad	Item 142: Limpieza del condensador/Limpieza del evaporador/Limpieza de la bandeja de drenaje/Limpieza del filtro y careta/Limpieza y Lubricacion de Turbina/Limpieza y Lubricacion de paleta ventilador/Limpieza de cañerias y ductos	445.600	445.600
143	1	Unidad	Item 143: Carga de gas Refrigerante	111.400	111.400
144	1	Unidad	Item 144: Mano de Obra por carga de gas refrigerante	33.420	33.420
145	1	Unidad	Item 145: Soldadura por perdida de gas	33.420	33.420
146	1	Unidad	Item 146: Mano de Obra de Soldadura por perdida de gas	33.420	33.420
187	1	Unidad	Item 187: Montaje de Aire Acondicionado	278.500	278.500
188	1	Unidad	Item 188: Desmontaje de Aire Acondicionado	111.400	111.400
4			MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO ACONDICIONADOR DE AIRE, TIPO VENTANA - 12.000 BTU, MARCA: TOKYO, COD. PATRIMONIAL: 011-419-18-0206, TRABAJOS REALIZADOS:		
1	1	Unidad	Item 1: Limpieza del condensador/Limpieza del evaporador/Limpieza de la bandeja de drenaje/Limpieza del filtro y careta/Limpieza y Lubricación de Turbina/Limpieza y Lubricación de paleta ventilador	222.800	222.800
34	1	Unidad	Item 34: Provision y cambio de placa electronica	55.700	55.700
35	1	Unidad	Item 35: Mano de obra de cambio de placa electrónica	33.420	33.420
5			MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO ACONDICIONADOR DE AIRE, TIPO SPLIT- 24.000 BTU, MARCA: GOTZE, COD. PATRIMONIAL: 011-419-83-1323, TRABAJOS REALIZADOS:		
189	1	Unidad	Item 189: Limpieza del condensador/Limpieza del evaporador/Limpieza de la bandeja de drenaje/Limpieza del filtro y careta/Limpieza y Lubricacion de Turbina/Limpieza y Lubricacion de paleta ventilador/Limpieza de cañerias y ductos	445.600	445.600
190	1	Unidad	Item 190: Carga de Gas Refrigerante	167.100	167.100
191	1	Unidad	Item 191: Mano de Obra por Gas Refrigerante	33.420	33.420
234	1	Unidad	Item 234: Montaje de Aire Acondicionado	278.500	278.500
235	1	Unidad	Item 235: Desmontaje de Aire Acondicionado	111.400	111.400
Son Guaranies: Tres Millones Seiscientos Sesenta y Cinco Mil Sesenta.----------					**3.665.060**

FACTURA	
NUMERO	FECHA
NOTA DE REMISIÓN	
NUMERO	FECHA
ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO	
NUMERO	FECHA
405/2023	10/11/2023

EMPRESA ADJUDICADA	RECIBIDO POR	FISCALIZADOR	
FRIO UNIVERSAL S.R.L. RUC: 80003573 - 5 Acceso Sur 1371 (021) 527 343	César H. Dominguez Enc. Mantenimiento Hospital Gral. Pediátrico	Lic. Sady Báez Fiscalizadora Hospital General Pediátrico	Emma Valdez Artaza Administración y Finanzas MSP y BS

La veracidad de los datos consignados en el presente documento son de expresa responsabilidad de los firmantes y tendrá carácter de DD.JJ. Quedara sin validez a falta de firmas o si se presente enmiendas y/o tachaduras.

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
HOSPITAL GENERAL PEDIATRICO NIÑOS DE ACOSTA ÑÚ

ACTA DE RECEPCIÓN SEGÚN ORDEN DE COMPRA y/o SERVICIO Nº 406/2023

En la ciudad de San Lorenzo, a los Trece días del mes de Noviembre del año dos mil Veintitres, en el Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñú, se procede a la recepción de lo adjudicado a la Empresa: **FRIO UNIVERSAL S.R.L.**, correspondiente al Llamado: Licitacion Por Concurso de Ofertas N° 04/2022 **"MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRES ACONDICIONADORES - PLURIANUAL - ID N° 409.679"** . Los cuales se describen en el siguiente cuadro y firman al pie conforme los responsables por parte de la Institución y de la Empresa Adjudicada: **FRIO UNIVERSAL S.R.L.**

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1			MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO ACONDICIONADOR DE AIRE, TIPO SPLIT- 18.000 BTU, MARCA: VCP, COD. PATRIMONIAL: 011-419-83-2187, TRABAJOS REALIZADOS:		
143	1	Unidad	Item 143: Carga de gas Refrigerante	111.400	111.400
144	1	Unidad	Item 144: Mano de Obra por carga de gas refrigerante	33.420	33.420
145	1	Unidad	Item 145: Soldadura por perdida de gas	33.420	33.420
146	1	Unidad	Item 146: Mano de Obra de Soldadura por perdida de gas	33.420	33.420
187	1	Unidad	Item 187: Montaje de Aire Acondicionado	278.500	278.500
2			MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO ACONDICIONADOR DE AIRE, TIPO SPLIT- 18.000 BTU, MARCA: KONER, COD. PATRIMONIAL: 011-419-88-0023, TRABAJOS REALIZADOS:		
142	1	Unidad	Item 142: Limpieza del condensador/Limpieza del evaporador/Limpieza de la bandeja de drenaje/Limpieza del filtro y careta/Limpieza y Lubricacion de Turbina/Limpieza y Lubricacion de paleta ventilador/Limpieza de cañerias y ductos	445.600	445.600
161	1	Unidad	Item 161: Provision y Cambio de Presostato de Alta.	12.254	12.254
162	1	Unidad	Item 162: Mano de Obra de Cambio de Presostato de Alta	12.254	12.254
188	1	Unidad	Item 188: Desmontaje de Aire Acondicionado	111.400	111.400
3			MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO ACONDICIONADOR DE AIRE, TIPO SPLIT- 18.000 BTU, MARCA: GOTZE, COD. PATRIMONIAL: 12008-419-117-5111, TRABAJOS REALIZADOS:		
142	1	Unidad	Item 142: Limpieza del condensador/Limpieza del evaporador/Limpieza de la bandeja de drenaje/Limpieza del filtro y careta/Limpieza y Lubricacion de Turbina/Limpieza y Lubricacion de paleta ventilador/Limpieza de cañerias y ductos	445.600	445.600
143	1	Unidad	Item 143: Carga de gas Refrigerante	111.400	111.400
144	1	Unidad	Item 144: Mano de Obra por carga de gas refrigerante	33.420	33.420
145	1	Unidad	Item 145: Soldadura por perdida de gas	33.420	33.420
146	1	Unidad	Item 146: Mano de Obra de Soldadura por perdida de gas	33.420	33.420
187	1	Unidad	Item 187: Montaje de Aire Acondicionado	278.500	278.500
188	1	Unidad	Item 188: Desmontaje de Aire Acondicionado	111.400	111.400
4			MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO ACONDICIONADOR DE AIRE, TIPO SPLIT- 12.000 BTU, MARCA: KONER, COD. PATRIMONIAL: 011-419-88-0014, TRABAJOS REALIZADOS:		
95	1	Unidad	Item 95: Limpieza del condensador/Limpieza del evaporador/Limpieza de la bandeja de drenaje/Limpieza del filtro y careta/Limpieza y Lubricacion de Turbina/Limpieza y Lubricacion de paleta ventilador/Limpieza de cañerias y ductos	445.600	445.600
140	1	Unidad	Item 140: Montaje de Aire Acondicionado	278.500	278.500
141	1	Unidad	Item 141: Desmontaje de Aire Acondicionado	111.400	111.400
5			MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO ACONDICIONADOR DE AIRE, TIPO SPLIT- 18.000 BTU, MARCA: VCP, COD. PATRIMONIAL: 011-419-83-0754, TRABAJOS REALIZADOS:		
142	1	Unidad	Item 142: Limpieza del condensador/Limpieza del evaporador/Limpieza de la bandeja de drenaje/Limpieza del filtro y careta/Limpieza y Lubricacion de Turbina/Limpieza y Lubricacion de paleta ventilador/Limpieza de cañerias y ductos	445.600	445.600
187	1	Unidad	Item 187: Montaje de Aire Acondicionado	278.500	278.500
188	1	Unidad	Item 188: Desmontaje de Aire Acondicionado	111.400	111.400
Son Guaranies: Tres Millones Setecientos Ochenta y Nueve Mil Ochocientos Veintiocho.----------					**3.789.828**

FACTURA	
NUMERO	FECHA
NOTA DE REMISIÓN	
NUMERO	FECHA
ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO	
NUMERO	FECHA
406/2023	13/11/2023

EMPRESA ADJUDICADA	RECIBIDO POR	FISCALIZADOR
FRIO UNIVERSAL S.R.L. RUC: 80009573-5 Acceso Sur 1374 (021) 527 343	César H. Domínguez Enc. Mantenimiento Hospital Gral. Pediátrico	Lic. Sady Báez Fiscalizadora Hospital General Pediátrico

La veracidad de los datos consignados en el presente documento son de expresa responsabilidad de los firmantes y tendrá carácter de DD.JJ. Quedara sin validez a falta de firmas o si se presente enmiendas y/o tachaduras.

Enrique Valdez Arrazay
Administración y Finanzas
Hospital Pediátrico
(MSPyBS)

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
HOSPITAL GENERAL PEDIATRICO NIÑOS DE ACOSTA ÑÚ

ACTA DE RECEPCIÓN SEGÚN ORDEN DE COMPRA y/o SERVICIO Nº 407/2023

En la ciudad de San Lorenzo, a los Quince días del mes de Noviembre del año dos mil Veintitres, en el Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñú, se procede a la recepción de lo adjudicado a la Empresa: **FRIO UNIVERSAL S.R.L.**, correspondiente al Llamado: Licitacion Por Concurso de Ofertas N° 04/2022 **"MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRES ACONDICIONADORES - PLURIANUAL - ID N° 409.679"** . Los cuales se describen en el siguiente cuadro y firman al pie conforme los responsables por parte de la Institución y de la Empresa Adjudicada: **FRIO UNIVERSAL S.R.L.**

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1			MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO ACONDICIONADOR DE AIRE, TIPO SPLIT- 18.000 BTU, MARCA: VCP, COD. PATRIMONIAL: 011-419-83-2192, TRABAJOS REALIZADOS:		
142	1	Unidad	Item 142: Limpieza del condensador/Limpieza del evaporador/Limpieza de la bandeja de drenaje/Limpieza del filtro y careta/Limpieza y Lubricacion de Turbina/Limpieza y Lubricacion de paleta ventilador/Limpieza de cañerias y ductos	445.600	445.600
145	1	Unidad	Item 145: Soldadura por Perdida de Gas	33.420	33.420
146	1	Unidad	Item 146: Mano de Obra por Soldadura de Perdida de Gas	33.420	33.420
157	1	Unidad	Item 157: Provision y Cambio de Irradiador de Calor	12.254	12.254
158	1	Unidad	Item 158: Mano de Obra de cambio de Irradiador de calor	12.254	12.254
187	1	Unidad	Item 187: Montaje de Aire Acondicionado	278.500	278.500
2			MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO ACONDICIONADOR DE AIRE, TIPO SPLIT- 12.000 BTU, MARCA: VCP, COD. PATRIMONIAL: 011-419-83-2181, TRABAJOS REALIZADOS:		
95	1	Unidad	Item 95: Limpieza del condensador/Limpieza del evaporador/Limpieza de la bandeja de drenaje/Limpieza del filtro y careta/Limpieza y Lubricacion de Turbina/Limpieza y Lubricacion de paleta ventilador/Limpieza de cañerias y ductos	445.600	445.600
110	1	Unidad	Item 110: Provision y Cambio de Irradiador de Calor	12.254	12.254
111	1	Unidad	Item 111: Mano de Obra de cambio de Irradiador de Calor	12.254	12.254
141	1	Unidad	Item 141: Desmontaje de Aire Acondicionado	111.400	111.400
3			MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO ACONDICIONADOR DE AIRE, TIPO SPLIT- 12.000 BTU, MARCA: GOTZE, COD. PATRIMONIAL: 12008-419-14-0017, TRABAJOS REALIZADOS:		
95	1	Unidad	Item 95: Limpieza del condensador/Limpieza del evaporador/Limpieza de la bandeja de drenaje/Limpieza del filtro y careta/Limpieza y Lubricacion de Turbina/Limpieza y Lubricacion de paleta ventilador/Limpieza de cañerias y ductos	445.600	445.600
140	1	Unidad	Item 140: Montaje de Aire Acondicionado	278.500	278.500
141	1	Unidad	Item 141: Desmontaje de Aire Acondicionado	111.400	111.400
4			MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO ACONDICIONADOR DE AIRE, TIPO SPLIT- 12.000 BTU, MARCA: VCP, COD. PATRIMONIAL: 011-419-83-2177, TRABAJOS REALIZADOS:		
95	1	Unidad	Item 95: Limpieza del condensador/Limpieza del evaporador/Limpieza de la bandeja de drenaje/Limpieza del filtro y careta/Limpieza y Lubricacion de Turbina/Limpieza y Lubricacion de paleta ventilador/Limpieza de cañerias y ductos	445.600	445.600
141	1	Unidad	Item 141: Desmontaje de Aire Acondicionado	111.400	111.400
5			MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO ACONDICIONADOR DE AIRE, TIPO SPLIT- 12.000 BTU, MARCA: VCP, COD. PATRIMONIAL: 011-419-83-0716, TRABAJOS REALIZADOS:		
95	1	Unidad	Item 95: Limpieza del condensador/Limpieza del evaporador/Limpieza de la bandeja de drenaje/Limpieza del filtro y careta/Limpieza y Lubricacion de Turbina/Limpieza y Lubricacion de paleta ventilador/Limpieza de cañerias y ductos	445.600	445.600
100	1	Unidad	Item 100: Rebobinado de Motor Ventilador	111.400	111.400
101	1	Unidad	Item 101: Mano de Obra por rebobinado de Motor Ventilador	33.420	33.420
141	1	Unidad	Item 141: Desmontaje de Aire Acondicionado	111.400	111.400
Son Guaranies: Tres Millones Cuatrocientos Noventa y Un Mil Doscientos Setenta y Seis.----------					**3.491.276**

FACTURA	
NUMERO	FECHA
----------	----------
NOTA DE REMISIÓN	
NUMERO	FECHA
ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO	
NUMERO	FECHA
407/2023	15/11/2023

EMPRESA ADJUDICADA	RECIBIDO POR	FISCALIZADOR
FRIO UNIVERSAL S.R.L. RUC: 80009573 - 5 Acceso Sur 1371 (021) 527 343	César H. Dominguez Enc. Mantenimiento Hospital Gral. Pediátrico	Lic. Sady Báez Fiscalizadora Hospital General Pediátrico

La veracidad de los datos consignados en el presente documento son de expresa responsabilidad de los firmantes y tendrá carácter de DD.JJ. Quedara sin validez a falta de firmas o si se presente enmiendas y/o tachaduras.

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
HOSPITAL GENERAL PEDIATRICO NIÑOS DE ACOSTA ÑÚ

ACTA DE RECEPCIÓN SEGÚN ORDEN DE COMPRA y/o SERVICIO Nº 408/2023

En la ciudad de San Lorenzo, a los Diecisiete días del mes de Noviembre del año dos mil Veintitres, en el Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñú, se procede a la recepción de lo adjudicado a la Empresa: **FRIO UNIVERSAL S.R.L.**, correspondiente al Llamado: Licitacion Por Concurso de Ofertas N° 04/2022 **"MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRES ACONDICIONADORES - PLURIANUAL - ID N° 409.679"** . Los cuales se describen en el siguiente cuadro y firman al pie conforme los responsables por parte de la Institución y de la Empresa Adjudicada: **FRIO UNIVERSAL S.R.L.**

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1			MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO ACONDICIONADOR DE AIRE, TIPO SPLIT- 12.000 BTU, MARCA: VCP, COD. PATRIMONIAL: 011-419-83-0732, TRABAJOS REALIZADOS:		
95	1	Unidad	Item 95: Limpieza del condensador/Limpieza del evaporador/Limpieza de la bandeja de drenaje/Limpieza del filtro y careta/Limpieza y Lubricacion de Turbina/Limpieza y Lubricacion de paleta ventilador/Limpieza de cañerias y ductos	445.600	445.600
140	1	Unidad	Item 140: Montaje de Aire Acondicionado	278.500	278.500
2			MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO ACONDICIONADOR DE AIRE, TIPO SPLIT- 12.000 BTU, MARCA: JAMES, COD. PATRIMONIAL: 011-419-83-2981, TRABAJOS REALIZADOS:		
95	1	Unidad	Item 95: Limpieza del condensador/Limpieza del evaporador/Limpieza de la bandeja de drenaje/Limpieza del filtro y careta/Limpieza y Lubricacion de Turbina/Limpieza y Lubricacion de paleta ventilador/Limpieza de cañerias y ductos	445.600	445.600
140	1	Unidad	Item 140: Montaje de Aire Acondicionado	278.500	278.500
141	1	Unidad	Item 141: Desmontaje de Aire Acondicionado	111.400	111.400
3			MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO ACONDICIONADOR DE AIRE, TIPO SPLIT- 12.000 BTU, MARCA: JAMES, COD. PATRIMONIAL: 011-419-83-2982, TRABAJOS REALIZADOS:		
95	1	Unidad	Item 95: Limpieza del condensador/Limpieza del evaporador/Limpieza de la bandeja de drenaje/Limpieza del filtro y careta/Limpieza y Lubricacion de Turbina/Limpieza y Lubricacion de paleta ventilador/Limpieza de cañerias y ductos	445.600	445.600
140	1	Unidad	Item 140: Montaje de Aire Acondicionado	278.500	278.500
141	1	Unidad	Item 141: Desmontaje de Aire Acondicionado	111.400	111.400
4			MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO ACONDICIONADOR DE AIRE, TIPO SPLIT- 18.000 BTU, MARCA: JAMES, COD. PATRIMONIAL: 011-419-83-2983, TRABAJOS REALIZADOS:		
142	1	Unidad	Item 142: Limpieza del condensador/Limpieza del evaporador/Limpieza de la bandeja de drenaje/Limpieza del filtro y careta/Limpieza y Lubricacion de Turbina/Limpieza y Lubricacion de paleta ventilador/Limpieza de cañerias y ductos	445.600	445.600
187	1	Unidad	Item 187: Montaje de Aire Acondicionado	278.500	278.500
188	1	Unidad	Item 188: Desmontaje de Aire Acondicionado	111.400	111.400
5			MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO ACONDICIONADOR DE AIRE, TIPO SPLIT- 12.000 BTU, MARCA: VCP, COD. PATRIMONIAL: 011-419-83-0736, TRABAJOS REALIZADOS:		
95	1	Unidad	Item 95: Limpieza del condensador/Limpieza del evaporador/Limpieza de la bandeja de drenaje/Limpieza del filtro y careta/Limpieza y Lubricacion de Turbina/Limpieza y Lubricacion de paleta ventilador/Limpieza de cañerias y ductos	445.600	445.600
140	1	Unidad	Item 140: Montaje de Aire Acondicionado	278.500	278.500
Son Guaranies: Tres Millones Novecientos Cincuenta y Cuatro Mil Setecientos.----------					3.954.700

FACTURA	
NUMERO	FECHA
----------	----------
NOTA DE REMISIÓN	
NUMERO	FECHA
ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO	
NUMERO	FECHA
408/2023	17/11/2023

EMPRESA ADJUDICADA	RECIBIDO POR	FISCALIZADOR
FRIO UNIVERSAL S.R.L. RUC: 80009573 - 5 Acceso Sur 1371 (021) 527 343	César H. Domínguez Enc. Mantenimiento Hospital Gral. Pediátrico	Lic. Sady Báez Fiscalizadora Hospital General Pediátrico

Enrique Valdez Arraza
Director de Administración y Finanzas
Hospital General Pediátrico

La veracidad de los datos consignados en el presente documento son de expresa responsabilidad de los firmantes y tendrá carácter de DDJJ. Quedara sin validez a falta de firmas o si se presente enmiendas y/o tachaduras.

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
HOSPITAL GENERAL PEDIATRICO NIÑOS DE ACOSTA ÑÚ

ACTA DE RECEPCIÓN SEGÚN ORDEN DE COMPRA y/o SERVICIO Nº 409/2023

En la ciudad de San Lorenzo, a los Veinte días del mes de Noviembre del año dos mil Veintitres, en el Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñú, se procede a la recepción de lo adjudicado a la Empresa: **FRIO UNIVERSAL S.R.L.**, correspondiente al Llamado: Licitacion Por Concurso de Ofertas N° 04/2022 **"MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRES ACONDICIONADORES - PLURIANUAL - ID N° 409.679"** . Los cuales se describen en el siguiente cuadro y firman al pie conforme los responsables por parte de la Institución y de la Empresa Adjudicada: **FRIO UNIVERSAL S.R.L.**

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1			MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO ACONDICIONADOR DE AIRE, TIPO SPLIT- 18.000 BTU, MARCA: AIRWAY, COD. PATRIMONIAL: 12008-419-117-5743, TRABAJOS REALIZADOS:		
142	1	Unidad	Item 142: Limpieza del condensador/Limpieza del evaporador/Limpieza de la bandeja de drenaje/Limpieza del filtro y careta/Limpieza y Lubricacion de Turbina/Limpieza y Lubricacion de paleta ventilador/Limpieza de cañerias y ductos	445.600	445.600
187	1	Unidad	Item 187: Montaje de Aire Acondicionado	278.500	278.500
188	1	Unidad	Item 188: Desmontaje de Aire Acondicionado	111.400	111.400
2			MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO ACONDICIONADOR DE AIRE, TIPO SPLIT- 18.000 BTU, MARCA: VCP, COD. PATRIMONIAL: 011-419-83-2185, TRABAJOS REALIZADOS:		
142	1	Unidad	Item 142: Limpieza del condensador/Limpieza del evaporador/Limpieza de la bandeja de drenaje/Limpieza del filtro y careta/Limpieza y Lubricacion de Turbina/Limpieza y Lubricacion de paleta ventilador/Limpieza de cañerias y ductos	445.600	445.600
145	1	Unidad	Item 145: Soldadura por Perdida de Gas	33.420	33.420
146	1	Unidad	Item 146: Mano de Obra por Soldadura de Perdida de Gas	33.420	33.420
187	1	Unidad	Item 187: Montaje de Aire Acondicionado	278.500	278.500
3			MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO ACONDICIONADOR DE AIRE, TIPO SPLIT- 12.000 BTU, MARCA: MIDAS, COD. PATRIMONIAL: 011-419-83-4356, TRABAJOS REALIZADOS:		
95	1	Unidad	Item 95: Limpieza del condensador/Limpieza del evaporador/Limpieza de la bandeja de drenaje/Limpieza del filtro y careta/Limpieza y Lubricacion de Turbina/Limpieza y Lubricacion de paleta ventilador/Limpieza de cañerias y ductos	445.600	445.600
140	1	Unidad	Item 140: Montaje de Aire Acondicionado	278.500	278.500
141	1	Unidad	Item 141: Desmontaje de Aire Acondicionado	111.400	111.400
4			MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO ACONDICIONADOR DE AIRE, TIPO SPLIT- 12.000 BTU, MARCA: VCP, COD. PATRIMONIAL: 011-419-83-0720, TRABAJOS REALIZADOS:		
95	1	Unidad	Item 95: Limpieza del condensador/Limpieza del evaporador/Limpieza de la bandeja de drenaje/Limpieza del filtro y careta/Limpieza y Lubricacion de Turbina/Limpieza y Lubricacion de paleta ventilador/Limpieza de cañerias y ductos	445.600	445.600
140	1	Unidad	Item 140: Montaje de Aire Acondicionado	278.500	278.500
5			MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO ACONDICIONADOR DE AIRE, TIPO SPLIT- 60.000 BTU, MARCA: GOTZE, COD. PATRIMONIAL: 011-419-83-1327, TRABAJOS REALIZADOS:		
377	1	Unidad	Item 377: Limpieza del condensador/Limpieza del evaporador/Limpieza de la bandeja de drenaje/Limpieza del filtro y careta/Limpieza y Lubricacion de Turbina/Limpieza y Lubricacion de paleta ventilador/Limpieza de cañerias y ductos	779.800	779.800
422	1	Unidad	Item 422: Montaje de aire acondicionado	222.800	222.800
423	1	Unidad	Item 423: Desmontaje de aire acondicionado	167.100	167.100
Son Guaranies: Cuatro Millones Trescientos Cincuenta y Cinco Mil Setecientos Cuarenta.----------					4.355.740

FACTURA	
NUMERO	FECHA
NOTA DE REMISIÓN	
NUMERO	FECHA
ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO	
NUMERO	FECHA
409/2023	20/11/2023

EMPRESA ADJUDICADA	RECIBIDO POR	FISCALIZADOR	
FRIO UNIVERSAL S.R.L. RUC: 80003573 - 5 Acceso Sur 1371 (021) 527 343	César H. Domínguez Enc. Mantenimiento Hospital Gral. Pediátrico	Lic. Sady Báez Fiscalizadora Hospital General Pediátrico	Enrique Valdez Artaza Director Administración y Finanzas Hospital General Pediátrico

La veracidad de los datos consignados en el presente documento son de expresa responsabilidad de los firmantes y tendrá carácter de DD.JJ. Quedara sin validez a falta de firmas o si se presente enmiendas y/o tachaduras.

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
HOSPITAL GENERAL PEDIATRICO NIÑOS DE ACOSTA ÑÚ

ACTA DE RECEPCIÓN SEGÚN ORDEN DE COMPRA y/o SERVICIO Nº 410/2023

En la ciudad de San Lorenzo, a los Veintisiete días del mes de Noviembre del año dos mil Veintitres, en el Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñú, se procede a la recepción de lo adjudicado a la Empresa: **FRIO UNIVERSAL S.R.L.**, correspondiente al Llamado: Licitacion Por Concurso de Ofertas N° 04/2022 **"MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRES ACONDICIONADORES - PLURIANUAL - ID N° 409.679"** . Los cuales se describen en el siguiente cuadro y firman al pie conforme los responsables por parte de la Institución y de la Empresa Adjudicada: **FRIO UNIVERSAL S.R.L.**

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1			MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO ACONDICIONADOR DE AIRE, TIPO SPLIT- 60.000 BTU, MARCA: GOTZE, COD. PATRIMONIAL: 011-419-83-1325, TRABAJOS REALIZADOS:		
377	1	Unidad	Item 377: Limpieza del condensador/Limpieza del evaporador/Limpieza de la bandeja de drenaje/Limpieza del filtro y careta/Limpieza y Lubricacion de Turbina/Limpieza y Lubricacion de paleta ventilador/Limpieza de cañerias y ductos	779.800	779.800
422	1	Unidad	Item 422:Montaje de aire acondicionado	222.800	222.800
423	1	Unidad	Item 423: Desmontaje de aire acondicionado	167.100	167.100
2			MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO ACONDICIONADOR DE AIRE, TIPO SPLIT- 18.000 BTU, MARCA: JAM, COD. PATRIMONIAL: 011-419-83-4357, TRABAJOS REALIZADOS:		
142	1	Unidad	Item 142: Limpieza del condensador/Limpieza del evaporador/Limpieza de la bandeja de drenaje/Limpieza del filtro y careta/Limpieza y Lubricacion de Turbina/Limpieza y Lubricacion de paleta ventilador/Limpieza de cañerias y ductos	445.600	445.600
143	1	Unidad	Item 143: Carga de Gas Refrigerante	111.400	111.400
144	1	Unidad	Item 144: Mano de Obra por Carga de Gas Refrigerante	33.420	33.420
147	1	Unidad	Item 147: Rebobinado de Motor Ventilador	111.400	111.400
148	1	Unidad	Item 148: Mano de Obra por Rebobinado de Motor Ventilador	33.420	33.420
187	1	Unidad	Item 187:Montaje de Aire Acondicionado	278.500	278.500
188	1	Unidad	Item 188: Desmontaje de Aire Acondicionado	111.400	111.400
3			MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO ACONDICIONADOR DE AIRE, TIPO SPLIT- 60.000 BTU, MARCA: GOTZE, COD. PATRIMONIAL: 011-419-83-1331, TRABAJOS REALIZADOS:		
377	1	Unidad	Item 377: Limpieza del condensador/Limpieza del evaporador/Limpieza de la bandeja de drenaje/Limpieza del filtro y careta/Limpieza y Lubricacion de Turbina/Limpieza y Lubricacion de paleta ventilador/Limpieza de cañerias y ductos	779.800	779.800
422	1	Unidad	Item 422: Montaje de aire acondicionado	222.800	222.800
423	1	Unidad	Item 423: Desmontaje de aire acondicionado	167.100	167.100
4			MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO ACONDICIONADOR DE AIRE, TIPO SPLIT- 60.000 BTU, MARCA: WINDMAN, COD. PATRIMONIAL: 011-419-83-2207, TRABAJOS REALIZADOS:		
377	1	Unidad	Item 377: Limpieza del condensador/Limpieza del evaporador/Limpieza de la bandeja de drenaje/Limpieza del filtro y careta/Limpieza y Lubricacion de Turbina/Limpieza y Lubricacion de paleta ventilador/Limpieza de cañerias y ductos	779.800	779.800
422	1	Unidad	Item 422: Montaje de aire acondicionado	222.800	222.800
423	1	Unidad	Item 423: Desmontaje de aire acondicionado	167.100	167.100
5			MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO ACONDICIONADOR DE AIRE, TIPO SPLIT- 18.000 BTU, MARCA: JET, COD. PATRIMONIAL: 011-419-83-4488 , TRABAJOS REALIZADOS:		
142	1	Unidad	Item 142: Limpieza del condensador/Limpieza del evaporador/Limpieza de la bandeja de drenaje/Limpieza del filtro y careta/Limpieza y Lubricacion de Turbina/Limpieza y Lubricacion de paleta ventilador/Limpieza de cañerias y ductos	445.600	445.600
187	1	Unidad	Item 187: Montaje de Aire Acondicionado	278.500	278.500
188	1	Unidad	Item 188: Desmontaje de Aire Acondicionado	111.400	111.400
Son Guaranies: Cinco Millones Cuatrocientos Sesenta y Nueve Mil Setecientos Cuarenta.----------					**5.469.740**

FACTURA	
NUMERO	FECHA
NOTA DE REMISIÓN	
NUMERO	FECHA
ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO	
NUMERO	FECHA
410/2023	27/11/2023

FRIO UNIVERSAL S.R.L. RUC: 80003573 - 5 Acceso Sur 1371 (021) 527 343

EMPRESA ADJUDICADA

César H. Dominguez
Enc. Mantenimiento
Hospital Gral. Pediátrico

RECIBIDO POR

Lic. Sady Báez
Fiscalizadora
Hospital General Pediátrico

FISCALIZADOR

Enrique Valdez Artaza
Dirección General de Administración y Finanzas
Hospital General Pediátrico
MSPBS

La veracidad de los datos consignados en el presente documento son de expresa responsabilidad de los firmantes y tendrá carácter de DD.JJ. Quedara sin validez a falta de firmas o si se presente enmiendas y/o tachaduras.