Airmect

Refrigeración, Aire acondicionados, Instalaciones electromecánicos, Telefonía y cámaras de seguridad

Ruta Transchaco Km 19 1/2 c/ Callejón 100 / (021) 761 485

Mariano Roque Alonso - Paraguay

Nº 0010165

Fecha: 15-14-07-21

Solicitante: Direc. Gral. de la Unidad de Biblioteca y Gestion Documental.

Cliente: Ministerio de Relac. Exter.

Dirección: 14 de mayo c/ Humaita.

Cód. Patrimonial: 64-03-12-0481/13

INFORME DE SERIVICIO

Cant. BTU/Hs.	Modelo	Tensión Voltaje	Intensidad Amper	Temperatura Retorno	Temperatura Salida	P: Alta	P: Baja
Uno 18000	Split	220 V.	9.1 Amp.	21°C	10 °C	272 Lbs	68 Lbs

10 Tal.: 50x2 - 10.001 al 10.500 - 5/2021

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O REPUESTO UTILIZADOS

Obs. Mantenimiento Preventivo de Acondicionador de Aire tipo Split de 18000 BTU/hr. marca GoodWeather.
x Provision y Carga de gas refrigerante F22.

Conforme Cliente

Firma

Nombre

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
UNIDAD DE COORDINACIÓN DE LA GESTIÓN DOCUMENTAL
REPÚBLICA DEL PARAGUAY
PARAGUAY

Técnico

Firma

Nombre Sergio Duré

Nº 0010166

Airmect

Refrigeración, Aire acondicionados, Instalaciones electromecánicos, Telefonía y cámaras de seguridad

Ruta Transchaco Km 19 1/2 c/ Callejón 100 / (021) 761 485
Mariano Roque Alonso - Paraguay

Fecha: 15-14-7-21 Solicitante: Direc. Gral. de la Unidad de Biblioteca y Gestión Documental

Cliente: Ministerio de Relac. Exteriores

Dirección: 14 de mayo c/ Humaitá, Cód. Patrimonial: 04-03-12-0482/13

INFORME DE SERIVICIO

Cant. BTU/Hs.	Modelo	Tensión Voltaje	Intensidad Amper	Temperatura Retorno	Temperatura Salida	P: Alta	P: Baja
uno 18000	Split	220 V.	8,6 amp	21°C	10°C	272 lbs	70 lb.

10 Tal.: 50x2 - 10.001 al 10.500 - 5/2021

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O REPUESTO UTILIZADOS

Obs. Mantenimiento Preventivo de Aire Acondicionado tipo Split de 18000 BTU/hs marca GoodWeather.
* Provisión y carga de gas refrigerante F22.

Técnico

Firma Firma Sergio Dure

Nombre Nombre

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES - UNIDAD DE COORDINACIÓN DE LA GESTIÓN DOCUMENTAL - PARAGUAY

Airmect

Nº 0010167

Refrigeración, Aire acondicionados, Instalaciones electromecánicos, Telefonía y cámaras de seguridad

Ruta Transchaco Km 19 1/2 c/ Callejón 100 / (021) 761 485
Mariano Roque Alonso - Paraguay

Fecha: 15-14-07-21 Solicitante: Dirección d. Archivo y Documentaciones

Cliente: Ministerio d. Relac. Exter.

Dirección: 14 de mayo y Humaitá Cód. Patrimonial: 04-03-12.0496/13.

INFORME DE SERIVICIO

Cant. BTU/Hs.	Modelo	Tensión Voltaje	Intensidad Amper	Temperatura Retorno	Temperatura Salida	P: Alta	P: Baja
1uno 18000	Split	220 V.	8,5 Amp.	21°C	10°C	275 Lbs	70 Lbs

10 Tal.: 50x2 - 10.001 al 10.500 - 5/2021

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O REPUESTO UTILIZADOS

Obs. Mantenimiento preventivo de Aire Acondicionado tipo Split de 18000 BTU/hs, marca: Good Weather.
Y/ Provision y carga de gas refrigerante F22.

Conforme Cliente

Firma: Liliana Gonzalez

Nombre:

Técnico

Firma:

Nombre: Sergio Duré

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES * PARAGUAY * UNIDAD DE COORDINACIÓN DE LA GESTIÓN DOCUMENTAL
REPÚBLICA DEL PARAGUAY

Airmect

Refrigeración, Aire acondicionados, Instalaciones electromecánicos, Telefonía y cámaras de seguridad

Ruta Transchaco Km 19 1/2 c/ Callejón 100 / (021) 761 485
Mariano Roque Alonso - Paraguay

Nº 0010168

Fecha: Ms. 14-07-21. Solicitante: Dirección d. Archivo y Documentaciones.

Cliente: Ministerio d. Relac. Exteriores.

Dirección: 14 de mayo c/ Humaitá. Cód. Patrimonial: 04-03-12-0497/13

INFORME DE SERIVICIO

Cant. BTU/Hs.	Modelo	Tensión Voltaje	Intensidad Amper	Temperatura Retorno	Temperatura Salida	P: Alta	P: Baja
uno 18000	Split	18000	8,2 Amp.	21°C	10°C	275 lbs	70 lbs

10 Tal.: 50x2 - 10.001 al 10.500 - 5/2021

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O REPUESTO UTILIZADOS

Obs. Mantenimiento preventivo de aire acondicionado tipo split de 18000 BTU/h, marca GoodWeather.
x provisión y carga de gas refrigerante F22.

Conforme Cliente

Firma

Nombre Liliana González

Técnico

Firma

Nombre Sergio Duré

Nº 0010169

Airmect

Refrigeración, Aire acondicionados, Instalaciones electromecánicos, Telefonía y cámaras de seguridad

Ruta Transchaco Km 19 1/2 c/ Callejón 100 / (021) 761 485
Mariano Roque Alonso - Paraguay

Fecha: 15-14-07-21

Solicitante: Academia Diplomatica oficina de Coordinación gral.

Cliente: Ministerio de Relaciones Ext.

Cód. Patrimonial:

Dirección:

INFORME DE SERIVICIO

Cant. BTU/Hs.	Modelo	Tensión Voltaje	Intensidad Amper	Temperatura Retorno	Temperatura Salida	P: Alta	P: Baja
18000 Btu	split	220V.	8,2Amp	21°C	10°C	272 Lb	70 Lb

10 Tal.: 50x2 - 10.001 al 10.500 - 5/2021

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O REPUESTO UTILIZADOS

Obs. Mantenimiento Preventivo de Aire acondicionado tipo split de 18000 Btu/h marca –

Técnico

Firma

Nombre Sergio Dos Ó

Conforme Cliente

Firma

Nombre Primer Secretario Oscar Guerrero
Coordinador Administrativo
Academia Diplomática y Consular