Asunción, 20 de setiembre del 2022

Señores
FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
HOSPITAL DE CLINICAS
Atn.: Arq. Cristina Orué
Directora Dpto. Técnico y Mantenimiento
Tel.: 481 561
Presente

Asunto: Informe Técnico – Orden de compra N° 92598
Ref.: NL – TEC Nº 1270/2022

De nuestra consideración:

Tenemos el agrado de dirigirnos a ustedes, con el propósito de remitir el informe técnico de ascensor hidráulico, CONTRATO N° 112/2022, instalado en el EDIFICIO **HOSPITAL DE CLINICAS. Correspondiente a la Orden de Servicio Nº 92598**

Nuestro equipo técnico, luego de realizar las verificaciones correspondientes, realizaron las siguientes tareas.

A continuación, la lista de los trabajos realizados:

Servicio de instalación, mantenimiento y reparación de ascensores (MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL SISTEMA DE ASCENSORES DE 2 a 7 PARADAS)

Ítem	Código del Catalogo	Descripción del bien	Unidad de medida	Presentación	Cantidad
144	72154010-001	Mano de obra ítem anterior	UNIDAD	EVENTO	01
145	72154010-001	Reparación de sistema electrónico de control. Recambio de placa madre, operadores de puerta, sistema de llamada, sistema de indicador de cabina y piso	UNIDAD	EVENTO	01

COMPAÑIA COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL S.R.L. LTDA.

Arq. René Zamora
Gerente Regional

146	72154010-001	Mano de obra ítem anterior	UNIDAD	EVENTO	01
147	72154010-001	Reparación de sistema de seguridad electrónica, límites, bloqueadores, resortes.	UNIDAD	EVENTO	01
148	72154010-001	Mano de obra ítem anterior	UNIDAD	EVENTO	01
149	72154010-001	Reparación de piso de cabina, colocación de vinil. Refuerzo metálico.	UNIDAD	EVENTO	01
150	72154010-001	Mano de obra ítem anterior	UNIDAD	EVENTO	01
151	72154010-001	Reparación de mampostería afectada, reboque interior de túnel, pintura sintética, interior parte exterior afectada	UNIDAD	EVENTO	01

A modo de optimizar el buen funcionamiento y cumplir con las normas de seguridad.
Para cualquier reclamo o sugerencia favor llamar en horario de oficina al teléfono celular (0982) 572-837 –.
Sin otro particular y quedando a sus gratas órdenes para cualquier aclaración, aprovechamos para saludarles muy atentamente.

CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL S.R.L. LTDA.

Dpto. Técnico
Cía. Comercial General Industrial S.R.L
Arq. René Zamora
Gerente Regional

Ing. Raimundo Ruiz Saucedo
Coordinador
Sección Electromecánica Gases Medicinales
Dpto. Técnico y Mantenimiento
Hospital de Clínicas - F.C.M. / U.N.A.

Mgter. Arq. CRISTINA CRUE, JIM
Dpto. Técnico y Mantenimiento
F.C.M. - UNA

Facultad de Ciencias Medicas
Hospital de Clínicas