elimec s.r.l.

Servicios de ingeniería

ELI – 118/2.019

Asunción, 16 de septiembre de 2.019

Señores
CONGRESO NACIONAL
Atn.: Ing. Sebastián Romero
Presente

De nuestra consideración.

Tenemos el agrado de dirigirnos a Uds., con la finalidad de presentar el informe correspondiente al periodo de SEPTIEMBRE/2019 con la descripción detallada de trabajos de mantenimiento preventivo realizados al sistema de climatización de aire central y ventilación mecánica, Biblioteca y Archivo Central.

TRABAJOS REALIZADOS:

- **En Biblioteca, Terraza técnica**: Se realizó una verificación técnica de todas las Unidades exteriores y se limpiaron todos los condensadores de los equipos.
- **En Biblioteca, Planta Baja**: Se realizó una verificación técnica de todos los equipos y se limpiaron todos los filtros de los evaporadores tipo cassette.
- **En Biblioteca, 1er Piso**: Se realizó una verificación técnica de todos los equipos y se limpiaron todos los filtros de los evaporadores tipo cassette.
- **En Biblioteca**: Reseteo de los equipos para pasar de calefacción a refrigeración.

- Informe de Mantenimiento A.A. Central.
- BIBLIOTECA Y ARCHIVO CENTRAL DEL CONGRESO NACIONAL.
- Encargado: Francisco Roa – ELIMEC S.R.L.

Atentamente.

ING. SEBASTIÁN ROMERO
16/09/2019
Dirección de Mantenimiento
Edificio Congreso Nacional

Ing. Gabriela Sartorio
Socio Gerente.
ELIMEC SRL
Tel/Fax: 663326