SIEMI

POLÍTICAS LINGÜÍSTICAS

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

Planilla de trabajos realizados para el Ministerio de Educación y Ciencias según contrato
Ref.: LCO N° 08/2019 "Servicio de Mantenimiento del Datacenter del MEC - Plurianual 2019/2020" - ID 368.940
ITEM 3 : Mantenimiento Preventivo de Aires Acondicionados de Presición / Marca: Westric / Modelo: DW008
Fecha : 25 - 08 - 20

Pruebas de funcionamiento de la Unidad Exterior del Aire Acondicionado de Presición 1:

Descripcion del trabajo:	Parametros:	Observaciones:
Temperatura de la sala (C°):	22 °C	
Funcionamineto del compresor:	✓	
Funcionamineto del ventilador de la unidad exterior:	✓	
Funcionamineto del ventilador de la unidad interior:	✓	
Consumo (Amperios):	R: 12,9A S: 15A T: 13A	
Horario inicial (Hs:Min):	13:00 hs	
Horario final (Hs:Min):	13:30 hs	

Pruebas de funcionamiento de la Unidad Exterior del Aire Acondicionado de Presición 2:

Descripcion del trabajo:	Parametros:	Observaciones:
Temperatura de la sala (C°):	22 °C	
Funcionamineto del compresor:	✓	
Funcionamineto del ventilador de la unidad exterior:	✓	
Funcionamineto del ventilador de la unidad interior:	✓	
Consumo (Amperios):	R: 13A S: 16A T: 12A	
Horario inicial (Hs:Min):	14:00 hs	
Horario final (Hs:Min):	14:30 hs	

Según los resultados obtenidos con las pruebas, queda comprobado que el equipo queda funcionando de manera normal cumpliendo con lo requerido.

Firma

Siemi S.R.L.
Servicio Integral de Ingeniería
Amancio González 129 c/ Avda. Fdo. de la Mora
Tels.: (595-21) 301 225/6 Fax: 301 295
RUC: 80001194-5
siemisrl@siemi.com.py
www.siemi.com.py

Firma M.E.

Gustavo J. Toledo Amarilla
Licenciado en Análisis de Sistemas
Matrícula N° 123.987

SIEMI

Secretaría de POLÍTICAS LINGÜÍSTICAS

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

Planilla de trabajos realizados para el Ministerio de Educación y Ciencias según contrato
Ref.: LCO N° 08/2019 "Servicio de Mantenimiento del Datacenter del MEC - Plurianual 2019/2020" - ID 368.940
ITEM 3 : Mantenimiento Preventivo de Aires Acondicionados de Presición / Marca: Westric / Modelo: DW008
Fecha : 25 - 06 - 20

Mantenimiento preventivo en la Unidad Interior del Aire Acondicionado de Presición 1:

Descripcion del trabajo:	SI	NO	Observaciones:
Revision, lubricación de turbinas y rodamientos:	✓		
Revision y cambios de filtros de aire:	✓		
Revision y limpieza de humidificador:	✓		
Verificacion del sistema de cañerias:	✓		
Liimpieza de partes:	✓		
Reapriete de borneras y conexiones:	✓		
Verificaion y carga de gas refrigerante:	✓		Se econtro una fuga en un rodete, se repaso y volvimos a cargar gas
Revision del equipo de control del equipo via Web:	✓		

Mantenimiento preventivo en la Unidad Interior del Aire Acondicionado de Presición 2:

Descripcion del trabajo:	SI	NO	Observaciones:
Revision, lubricación de turbinas y rodamientos:	✓		
Revision y cambios de filtros de aire:	✓		
Revision y limpieza de humidificador:	✓		
Verificacion del sistema de cañerias:	✓		
Liimpieza de partes:	✓		
Reapriete de borneras y conexiones:	✓		
Verificaion y carga de gas refrigerante:	✓		
Revision del equipo de control del equipo via Web:	✓		

Según los resultados obtenidos con las pruebas, queda comprobado que el equipo queda funcionando de manera normal cumpliendo con lo requerido.

Firma Técnico

Siemi S.R.L.
Servicio Integral de Ingeniería
Amancio González 129 c/ Avda. Fdo. de la Mora
Tels.: (595-21) 301 2285 Fax: 301 295
RUC: 80001194-6
siemisri@siemi.com.py
www.siemi.com.py

Firma MEC

Gustavo J. Toledo Antarilla
Licenciado en Análisis de Sistemas
Matrícula N° 123.987

SIEMI

POLÍTICAS LINGÜÍSTICAS

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

Planilla de trabajos realizados para el Ministerio de Educación y Ciencias según contrato
Ref.: LCO N° 08/2019 "Servicio de Mantenimiento del Datacenter del MEC - Plurianual 2019/2020" - ID 368.940
ITEM 3 : Mantenimiento Preventivo de Aires Acondicionados de Presición / Marca: Weburic / Modelo: DW008
Fecha : 25 - 06 - 20

Mantenimiento preventivo en la Unidad Exterior del Aire Acondicionado de Presición 1 :

Descripcion del trabajo:	SI	NO	Observaciones:
Revision, lubricación cambio de rulemanes:	✓		
Revision de motores ventiladores y cambio de rulemanes:	✓		
Limpieza de serpentinas:	✓		
Reaprietes de borneras y conexiones:	✓		
Limpieza de partes:	✓		
Verificacion de cañerias de cobre y protecciones:	✓		
Verificacion general de funcionamiento de unidades:	✓		
Pruebas de ciclado:	✓		
Control de temperatura y humedad en sala con display de equipos:	✓		

Mantenimiento preventivo en la Unidad Exterior del Aire Acondicionado de Presición 2 :

Descripcion del trabajo:	SI	NO	Observaciones:
Revision, lubricación cambio de rulemanes:	✓		
Revision de motores ventiladores y cambio de rulemanes:	✓		
Limpieza de serpentinas:	✓		
Reaprietes de borneras y conexiones:	✓		
Limpieza de partes:	✓		
Verificacion de cañerias de cobre y protecciones:	✓		
Verificacion general de funcionamiento de unidades:	✓		
Pruebas de ciclado:	✓		
Control de temperatura y humedad en sala con display de equipos:	✓		

Según los resultados obtenidos con las pruebas, queda comprobado que el equipo queda funcionando de manera normal cumpliendo con lo requerido.

Firma y Aclaración

Siemi s.R.L.
Servicio Integral de Ingeniería
Amancio González 129 c/ Avda. Fdo. de la Mora
Tels.: (595-21) 301 225/6 Fax: 301 265
RUC: 80001194-5
siemisrl@siemi.com.py
www.siemi.com.py

Firma MEC
Gustavo J. Toledo Amarilla
Graduado en Análisis de Sistemas
Matrícula N° 123.987