Airmect

Refrigeración, Aire acondicionados, Instalaciones electromecánicos, Telefonía y cámaras de seguridad
Ruta Transchaco Km 19 1/2 c/ Callejón 100 / (021) 761 485
Mariano Roque Alonso - Paraguay

Nº 0010173

Fecha: Py 11-08-22 Solicitante: Azotea Edf. Benigno Lopez

Cliente: Ministerio de Relaciones Exteriores

Dirección: Palma y 14 de mayo Cód. Patrimonial:

INFORME DE SERIVICIO

Cant. BTU/Hs.	Modelo	Tensión Voltaje	Intensidad Amper	Temperatura Retorno	Temperatura Salida	P: Alta	P: Baja
	Mantenimiento y Reparación e Instalación						
			De				
		Sistema Electrica					

10 Tal.: 50x2 - 10.001 al 10.500 - 5/2021

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O REPUESTO UTILIZADOS

✓ Sustitución de contactor trifasico de 50 Amper N/S/NO 220 volt 10
✓ Mano de obra
✓ Sustitución de llave termomagneticas tipo europeo de 3X40 Amper 10
✓ Mano de obra
✓ Sustitución de llave termomagneticas trifasicas hasta 250 Amper 2 unidad
✓ Mano de obra
✓ colocación de bandeja metalicas por metro lineal 200 metros lineal
✓ Mano de obra
✓ colocación de cable electrico tipo cordon N y Y de 2X2 mm y 2X4 mm 400 metros
✓ Mano de obra

Conforme Cliente

Firma

Nombre Tercer Secretario Oscar Zalazar
Jefe del Departamento de Mantenimiento y Servicios
Ministerio de Relaciones Exteriores

Dpto. Mantenimiento y Servicios
Ministerio de Relaciones Exteriores
República del Paraguay

Técnico

Firma

Nombre Sergio Duré

Airmect

Refrigeración, Aire acondicionados, Instalaciones electromecánicos, Telefonía y cámaras de seguridad

Ruta Transchaco Km 19 1/2 c/ Callejón 100 / (021) 761 485

Mariano Roque Alonso - Paraguay

Nº 0010174

Fecha: 25-11-08-22 Solicitante: Azotea Cdf. Benigno Lopez.

Cliente: M. R. E

Dirección: Palma y 14 de mayo Cód. Patrimonial:

INFORME DE SERIVICIO

Cant. BTU/Hs.	Modelo	Tensión Voltaje	Intensidad Amper	Temperatura Retorno	Temperatura Salida	P: Alta	P: Baja
	Mantenimiento	y Reparación	e Instalación				
			DE				
			sistema	Electrica			

10 Tal.: 50x2 - 10.001 al 10.500 - 5/2021

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O REPUESTO UTILIZADOS

✓ Colocación de llave termomagneticas monopolicas 1x32 Ampe, 33 unidad

✓ Mano de obra

✓ Colocación de cable electrico tipo cordon N y T de 2x2 mm 2x4mm por metro lineal 300 metros

✓ Mano de obra

Conforme Cliente

Firma

Nombre Tercer Secretario Oscar Zaldívar

Jefe del Departamento de Mantenimiento y Servicios

Ministerio de Relaciones Exteriores

Técnico

Firma

Nombre Sergio Duré