Petersen CAT

MANTENIMIENTO MENSUAL DE QUIPOS

N° 0020225

Cliente: HOSPITAL DE CLINICAS G2

Responsable: Fecha: 30 - 01 - 20

Modelo del Grupo: CAT 3512B N° de Serie: CAT3512BKYN4002

Horas de Grupo: 136,6 Hrs

CONTROLES CON MOTOR PARADO

1	SISTEMA DE COMBUSTIBLE	X
	Chequeo del nivel de tanque de combustible	/
	Drenar combustible del tanque	N/A
	Chequeo de cañerías y tuberías de combustible	/
	Drenar trampa de agua (si tiene)	/

2	SISTEMA DE AIRE Y VENTILACIÓN	X
	Limpiar filtro de aire	/
	Controlar estado de limpieza del radiador	/

3	SISTEMA DE ENFRIAMIENTO	X
	Verificación de cantidad de refrigerantes	/
	Chequear tensión de correas	/
	Chequeo de mangueras de agua, pérdidas	/
	Pérdidas del radiador	/

4	SISTEMA DE LUBRICACIÓN	X
	Verificación de nivel de aceite lubricante	/

5	SISTEMAS DE ARRANQUE	X
	Revisión de calentador de camisas	/
	Revisión del cargador de baterías	/
	Nivel de voltaje de baterías	/
	Nivel de electrolito en baterías	N/A
	Limpieza sección superior de baterías	/
	Verificar estado de bornes del motor de arranque	/
	Estado de fusibles de protección	/

6	GENERALES	X
	Chequeo de protectores en mal estado	/
	Apariencia general	/
	Limpieza del generador	/
	Controles visual de fijación y posicionamiento	/
	Control de cables sueltos, flojos, pelados, quemados	/
	Chequeo de terminales flojos o sueltos	/

CONTROLES CON MOTOR EN MARCHA

PARÁMETRO	VALORES
Temperatura	45°C
Presión	5,4 BAR
Alternador	27,2 VDC
Hora de inicio	136,6 HRS

Tensión de Ande (V.)	380-220V
Tensión de generador (V.)	380-220V
Frecuencia: (Hz)	50,1 HZ
Intensidad de corriente: (A)	—
Ruidos anormales	—

Ajustes de tiempos de llave de transferencia	
TEMPORIZADOR	VALORES
Arranque	
Transferencia	
Retransferencia	
Enfriamiento	

Pérdidas de aceite, ninguna:	
Pérdidas de refrigerantes, ninguna:	

OBSERVACIONES: * CARGADOR DE BATERIA = 27 VDC

* FECHA DE BATERIA = AGOSTO 2019

* NIVEL DE COMBUSTIBLE = 70%

FIRMA: FIRMA: Juan Rene Ruiz Diaz

TÉCNICO: ARMANDO FRANCO RESPONSABLE:

ORIGINAL: (BLANCO) CLIENTE / DUPLICADO: (AMARILLO) ARCHIVO TRIPLICADO: (VERDE) CONTABILIDAD

VIS... PRINT - Yegros 1512 e/ Lomas Valentinas - Cel.: (0991) 890 354
20 Block: 50 x 3 - Del 019.501 al 020.500 - 02/12/2019