Airmect

Refrigeración, Aire acondicionados, Instalaciones electromecánicos, Telefonía y cámaras de seguridad

Ruta Transchaco Km 19 1/2 c/ Callejón 100 / (021) 761 485

Mariano Roque Alonso - Paraguay

Nº 0010079

Fecha: Ao 26-10-22 Solicitante: D. de Integración E.

Cliente: M. R. E

Dirección: Cód. Patrimonial:

INFORME DE SERIVICIO

Cant. BTU/Hs.	Modelo	Tensión Voltaje	Intensidad Amper	Temperatura Retorno	Temperatura Salida	P: Alta	P: Baja
60.000	split	380v.	9,2 Amp	20°C	10°C	276	76 (6)

10 Tal.: 50x2 - 10.001 al 10.500 - 5/2021

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O REPUESTO UTILIZADOS

✓ Mantenimiento y reparación de A.A split de 60.000 Btu/h marca Konos

✓ Carga de gas ✓ Mano de obra

✓ Rebobinado de motor ventilador del condensador 220 volts

✓ Mano de obra

✓ provisión y cambio de contactor trifasico 24 volts 32 amp con aislador

✓ Mano de obra

✓ Adaptación de rodamientos al motor ventilador del condensador

✓ Mano de obra

Conforme Cliente

Firma

Nombre Alexandra Yaya

Técnico

Firma

Nombre Sergio Daré