ASTELEV ASCENSORES
Contacto +985 31 30 66 | +21 338 8350
Avda. Bruno Guggiari nº998 c/ Arasa

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIO

MODALIDAD :..... CORRECTIVO

En la Ciudad de Asunción , a los 27 días del mes de Setiembre de 2024, se deja constancia entre las Partes , de la realización satisfactoria a los servicios de mantenimientos correctivos del Ascensores nº 124809 (SEDE 1 DUPLEX LADO IZQUIERDO) conforme a la Orden nº 49953 con las siguientes descripciones de trabajos realizadas:

- MODULO IGBT SKM 200GB128D - X08.032.313 (ITEM 2.229)
- MANO DE OBRA POR SUSTITUCION DE MODULO IGBT SKM 200GB128D - X08.032.313(ITEM 2.230)

P/A
Diego García León
Administración Sede 1
Ministerio Público

Astelev
Ascensores
Servicio Técnico

TECNICO ASTELEV **ADMINISTRADOR DE LA SEDE**