TECNOFRIO
de Pascual Torres Núñez

RUC: 1.388.647-9
Tel/Fax: 021-951.327
Cel: 0981-126.233
em@il: tecnofrio_torres@hotmail.com
Juan E. O'Leary c/ Curiel – Ñemby – San Carlos.

**INFORME TECNICO DE SERVICIOS REALIZADOS Nº 008**

**Fecha: 04/11/2019**

**Señores:**

## Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la

**Presente**

**UBICACIÓN: ACREDITACION**

| Item Nº | Descripcion |
|---|---|
| 3 | Rep. y Mant. De Equipo de A.A. marca JAM de 24.000 BTU tipo SPLIT |
| 3.1 | Mantenimiento y limpieza de filtros de aire |
| 3.2 | Mantenimiento y limpieza de filtros de serpentinas |
| 3.3 | Mantenimiento y limpieza de filtros de turbinas |
| 3.4 | Mantenimiento y limpieza de filtros de bandeja de drenaje |
| 3.5 | Lubricación de motores |
| 3.6 | Lubricación de ventiladores |
| 3.7 | Medición de Carga del motor ventilador |
| 3.8 | Medición del compresor |
| 3.9 | Revisión del funcionamiento de contactores |
| 3.10 | Revisión del funcionamiento de reles |
| 3.11 | Revisión del funcionamiento de temporizadores |
| 3.12 | Revisión del funcionamiento de presostatos de alta y baja |
| 3.29 | Provisión y cambio de capacitor de arranque |
| 3.32 | Provisión y carga de gas |

Sergio Daniel Barreto
Jefe
Dpto. de Servicios Generales

**Firma de**
**Conformidad de Servicio**

TECNO FRIO
de Pascual Torres Núñez
RUC. 1388647-9

**Propietario / Técnico**