CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Compromiso con la gente

ACTA DE CONFORMIDAD

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE CORDILLERA

En la ciudad de Caacupé, a los dieciocho días del mes de Diciembre del año dos mil veinte, en la sede del Palacio de Justicia de la Circunscripción Judicial de Cordillera, se reúnen: la Lic. Zunilda Mena, por la Sección de Control y Seguimiento, Sr. Genaro Figueredo, funcionario de la Sala de Control y el Sr. Carlos Aguilera, Jefe de la Sección de Obras Civiles, y Administrador de Contratos, a fin de verificar los trabajos ejecutados por la empresa **BRITAM S.A,** correspondiente al mes de diciembre, según Contrato N° 035/18.-

Se realizaron los siguientes trabajos de acuerdo a la presente planilla:

Cant.	Descripción	**Observ.**
1	Computadora con el software de Supervisión del funcionamiento del sistema; Verificar y registrar los parámetros más importantes.	Realizado
1	Control de Válvulas y llaves.	Realizado
1	Verificación de Cañerías.	Realizado
1	Control de Filtro hidráulico.	Realizado
1	control de Flow Swich	Realizado
1	Consumo eléctrico.	Realizado
1	Registro de las horas de uso y mantenimiento.	Realizado
1	Verificar y registrar temperatura de entrada y salida del agua del evaporador.	Realizado
1	Verificar aislación térmica del evaporador	Realizado
1	Limpieza y ajuste a la estructura del equipo.	Realizado
1	Medición del consumo eléctrico.	Realizado
1	Verificar arranque y parada de bombas.	Realizado
1	Verificar la existencia de pérdidas o vibraciones.	Realizado
1	verificación de Manómetro	Realizado
	UMAS	
1	Verificación y ajuste de ventilador	Realizado
1	Verificar tensión de Correas de transmisión. .	Realizado
1	Verificar la existencia de pérdidas o vibraciones.	Realizado
1	Control de válvulas y termostato	Realizado
1	Revisión de contactores, relés, presostatos y demás elementos de protección	Realizado
1	Limpieza y ajuste a la estructura del equipo.	Realizado
1	Verificación y ajuste de ventilador	Realizado
1	Limpieza y mantenimiento de Válvulas	Realizado
1	Limpieza y mantenimiento de Válvulas	Realizado
1	Limpieza y mantenimiento de Válvulas	Realizado
1	Limpieza y mantenimiento de Válvulas	Realizado
1	Limpieza y mantenimiento de Válvulas	Realizado
1	Limpieza y mantenimiento de Válvulas	Realizado
1	Limpieza y mantenimiento de Válvulas	Realizado
1	Limpieza y mantenimiento de Válvulas	Realizado
1	Medición de carga eléctrica.	Realizado
1	Verificación y limpieza de serpentina de tubos de cobre:	Realizado
	Fancoils	
1	Limpieza de filtro de aire	Realizado
1	Control de termostato	Realizado
1	Verificar la existencia de pérdidas en sistema de drenaje o vibraciones.	Realizado

PODER JUDICIAL SECCION DE OBRAS CIVILES XIII CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL

Carlos Aguilera Barrios
Jefe de Obras Civiles
XIII Circunscripción Judicial

Genaro Figueredo Valiente
Sala de Control
XIII Circunscripción Judicial

Lic. Zunilda C. Mena Rodríguez
Control y Seguimiento
Técnico Administrativo

1	Verificar la existencia de pérdidas en sistema de drenaje o vibraciones.	Realizado
1	Verificar la existencia de pérdidas en sistema de drenaje o vibraciones.	Realizado
1	Verificar la existencia de pérdidas en sistema de drenaje o vibraciones.	Realizado
1	Verificar la existencia de pérdidas en sistema de drenaje o vibraciones.	Realizado
1	Verificar la existencia de pérdidas en sistema de drenaje o vibraciones.	Realizado
1	Verificar la existencia de pérdidas en sistema de drenaje o vibraciones.	Realizado
1	Verificar la existencia de pérdidas en sistema de drenaje o vibraciones.	Realizado
1	Revisión de contactores, relés, presostatos y demás elementos de protección	Realizado
1	Revisión de contactores, relés, presostatos y demás elementos de protección	Realizado
1	Revisión de contactores, relés, presostatos y demás elementos de protección	Realizado
1	Revisión de contactores, relés, presostatos y demás elementos de protección	Realizado
1	Revisión de contactores, relés, presostatos y demás elementos de protección	Realizado
1	Revisión de contactores, relés, presostatos y demás elementos de protección	Realizado
1	Revisión de contactores, relés, presostatos y demás elementos de protección	Realizado
1	Revisión de contactores, relés, presostatos y demás elementos de protección	Realizado
1	Limpieza de filtros de aire	Realizado
1	Limpieza de filtros de aire	Realizado
1	Limpieza de filtros de aire	Realizado
1	Limpieza de filtros de aire	Realizado
1	Limpieza de filtros de aire	Realizado
1	Limpieza de filtros de aire	Realizado
1	Medición de cargas del motor ventilador del evaporador, compresor.	Realizado
1	Medición de cargas del motor ventilador del evaporador, compresor.	Realizado
1	Medición de cargas del motor ventilador del evaporador, compresor.	Realizado
1	Revisión del sistema de drenaje	Realizado
1	Revisión del sistema de drenaje	Realizado
1	Revisión del sistema de drenaje	Realizado
1	Revisión del sistema de drenaje	Realizado
1	Limpieza de serpentinas evaporador y condensador	Realizado
1	Limpieza de serpentinas evaporador y condensador	Realizado
1	Limpieza de serpentinas evaporador y condensador	Realizado
1	Revisión de contactores, relés, presostatos y demás elementos de protección	Realizado
1	Revisión de contactores, relés, presostatos y demás elementos de protección	Realizado
1	Revisión de contactores, relés, presostatos y demás elementos de protección	Realizado
1	Verificación y balanceo de aspas del ventilador	Realizado
1	Verificación y balanceo de aspas del ventilador	Realizado
1	Verificación y balanceo de aspas del ventilador	Realizado
1	Verificación y balanceo de aspas del ventilador	Realizado
1	Verificación y balanceo de aspas del ventilador	Realizado
1	Verificación y balanceo de aspas del ventilador	Realizado
1	Verificación y balanceo de aspas del ventilador	Realizado
1	Verificación y balanceo de aspas del ventilador	Realizado

Se deja constancia, que los trabajos fueron ejecutados de acuerdo a las especificaciones técnicas del contrato de referencia y por lo tanto se otorga la conformidad a los mismos.- No habiendo más que agregar se da por terminado el presente documento, en dos fojas de un mismo tenor.----------

PODER JUDICIAL — DIRECCION DE OBRAS CIVILES — XIII CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL

Carlos Aguilera Barrios
Jefe de Obras Civiles
XIII Circunscripción Judicial

Genaro Figueredo Valiente
Sala de Control
XIII - Circunscripción Judicial

Lic. Zunilda C. Mena Rodríguez
Control y Seguimiento
Técnico Administrativo