TECNOFRIO
de Pascual Torres Núñez
RUC: 1.388.647-9
Tel/Fax: 021-951.327
Cel: 0981-126.233
em@il: tecnofrio_torres@hotmail.com
Juan E. O'Leary c/ Curiel – Ñemby – San Carlos.

INFORME TECNICO DE SERVICIOS REALIZADOS Nº 040

Fecha: 16/11/2020

Señores:

Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la

Presente

UBICACIÓN: UOC UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION

Item Nº	Descripcion
3	Rep. y Mant. De Equipo de A.A. marca RBD 24000 BTU tipo SPLIT
3.1	Mantenimiento y limpieza de filtros de aire
3.2	Mantenimiento y limpieza de filtros de serpentinas
3.3	Mantenimiento y limpieza de filtros de turbinas
3.4	Mantenimiento y limpieza de filtros de bandeja de drenaje
3.5	Lubricación de motores
3.6	Lubricación de ventiladores
3.7	Medición de Carga del motor ventilador
3.8	Medición del compresor
3.9	Revisión del funcionamiento de contactores
3.10	Revisión del funcionamiento de reles
3.11	Revisión del funcionamiento de temporizadores
3.12	Revisión del funcionamiento de presostatos de alta y baja
3.29	Provisión y cambio de capacitor de arranque
3.32	Provisión y carga de gas

Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior ANEAES
REPUBLICA DEL PARAGUAY
Sergio Daniel Barreto
Departamento de Servicios Generales

Firma de Conformidad de Servicio

TECNO FRIO
de Pascual Torres Núñez
RUC: 1388647-9

Propietario / Técnico