SAP - 5000013759

Petropar | GOBIERNO NACIONAL | Paraguay de la gente

Código: FL-CAN-14 Rev: 02 Página: 1 de 1	GERENCIA CONTROL DE PRODUCTO DPTO. CONTROL DE CANTIDAD Sección Control de Cantidad Plantas Externas

RECEPCIÓN DE PRODUCTOS VÍA TERRESTRE **Nº: 88**

BIODIESEL

Proveedor	GUARANI S.A.C.I.	Nota de Remisión Nº	017-001-0001503
Código de Camión Nº	30		
Nombre del Conductor	Eugenio Caceres		
Chapa Nº	AEG-065/HCK-109		

DATOS DE CARGA EN ORIGEN		DATOS DE DESCARGA EN DESTINO		
Lugar de despacho	ITAUGUA	Lugar de recepción	PETROPAR Villa Elisa	
Fecha de carga	Jueves, 21 de Noviembre de 2019	Fecha de recepción	Viernes, 22 de Noviembre de 2019	
Temperatura	----	Temperatura	39,25 ° C.	
Densid. a Temperatura Amb.	----	Densid. A 15° C.	0,8856	
Densid. A 15° C.	0,8860	Densid. a Temperatura Amb.	0,8686	
Comprobante de Carga Nº	----	Comprobante de Descarga	----	Diferencia
Litros Naturales s/medidor	S/D	Litros Naturales s/medidor	30.440	----
Ticket de Báscula	71	Ticket de Báscula	45.996	Diferencia
Kilogramos según Báscula	26.340	Kilogramos según Báscula	26.340	0

Litros a 15° C. Peso de bascula divido densidad a 15°c PETROPAR Villa Elisa	*29.743*
Sistema SAP - Pedido N° 4500001104	

Obs: La liquidación se realizo según Peso de bascula descargado dividido densidad a 15°c.-

Observaciones: La liquidación del presente cargamento fue realizado por funcionario del Dpto. Control de Cantidad - Sección Control de Cantidad Plantas Externas

* Precintos colocados en origen, verificados en destino en buenas condiciones.
* Finalizada la descarga fue verificado el vacío de la cisterna, sin remanente.
* La conversión a Litros a 15° C., se obtiene: Por medio del Volumen descargado s/ peso de bascula dividido por la densidad a 15° C

- No se cuentan con los siguientes datos de origen del producto:

* Temperatura
* Litros Naturales

PETROPAR
Verificación de Control de Cantidad
Empresa: Frigorífico Guarani
Factura Nº: 017-001-0008644 Fecha: 25/11/2019
Nota de Remisión Nº: 017-001-0001503 Fecha: 21/11/2019
Verificado por: Juan Ahuero Fecha: 27/11/2019
Memorándum: GCP/CAN2/123/2019 Fecha: 27/11/2019

Eugenio Caceres
Conductor

Matias Agüero
Sección Control de Cantidad
Plantas Externas