Airmect

Nº 0008422

Refrigeración, Aire acondicionados, Instalaciones electromecánicos, Telefonía y cámaras de seguridad

Ruta Transchaco Km 19 1/2 c/ Callejón 100 / (021) 761 485
Mariano Roque Alonso - Paraguay

Fecha: 29-07-19 Solicitante: Restauración de Documentos

Cliente: Ministerio de Relaciones Exteriores 2º piso

Dirección: Cód. Patrimonial: 04-03-12-0481-13

INFORME DE SERIVICIO

Cant. BTU/Hs.	Modelo	Tensión Voltaje	Intensidad Amper	Temperatura Retorno	Temperatura Salida	P: Alta	P: Baja
18.000	Split	220V.	9,2A	20º	10º	270	75

20 Tal.: 50x2 - 8.001 al 9.000 - 4/2019

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O REPUESTO UTILIZADOS

Mantenimiento preventivo de A.A Split de 18.000 Btu/h marca Goowcathen

Conforme

Firma

Nombre

Técnico

Firma

Nombre Sergio Doré

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
UNIDAD DE COORDINACIÓN DE LA GESTIÓN DOCUMENTAL
REPÚBLICA DEL PARAGUAY
PARAGUAY

Nº 0008423

Airmect

Refrigeración, Aire acondicionados, Instalaciones electromecánicos, Telefonía y cámaras de seguridad

Ruta Transchaco Km 19 1/2 c/ Callejón 100 / (021) 761 485
Mariano Roque Alonso - Paraguay

Fecha: 29.07.19 Solicitante: Prestaciación de Documentos

Cliente: Ministerio de Relaciones Exteriores 2º piso

Dirección: Cód. Patrimonial: 04-03-12-0482-13

INFORME DE SERIVICIO

Cant. BTU/Hs.	Modelo	Tensión Voltaje	Intensidad Amper	Temperatura Retorno	Temperatura Salida	P: Alta	P: Baja
18.000	split	220v	9,4	20º	10º	270	72

20 Tal.: 50x2 - 8.001 al 9.000 - 4/2019

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O REPUESTO UTILIZADOS

Mantenimiento preventivo de A.A split de 18.000 Btu/h
marca Goodwheatre

Conforme Cliente

Firma

Nombre

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
UNIDAD DE COORDINACIÓN DE LA GESTIÓN DOCUMENTAL
REPÚBLICA DEL PARAGUAY
PARAGUAY

Técnico

Firma

Nombre Sergio Doré

Nº 0008427

Airmect

Refrigeración, Aire acondicionados, Instalaciones electromecánicos, Telefonía y cámaras de seguridad

Ruta Transchaco Km 19 1/2 c/ Callejón 100 / (021) 761 485
Mariano Roque Alonso - Paraguay

Fecha: 29-07-19 Solicitante: Informatica PB

Cliente: Ministerio de Relaciones Exteriores

Dirección: Cód. Patrimonial: 04-03-12-0473-13

INFORME DE SERIVICIO

Cant. BTU/Hs.	Modelo	Tensión Voltaje	Intensidad Amper	Temperatura Retorno	Temperatura Salida	P: Alta	P: Baja
18.000	split	220v.	7,22A	20°	10°	270	75(6)

20 Tal.: 50x2 - 8.001 al 9.000 - 4/2019

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O REPUESTO UTILIZADOS

Mantenimiento preventivo de A.A split de 18.000 Btu/h marca Excoderatter

Operador Cliente

Firma

Nombre

Técnico

Firma

Nombre Sergio Jara

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
UNIDAD DE COORDINACIÓN DE LA GESTIÓN DOCUMENTAL
REPÚBLICA DEL PARAGUAY
PARAGUAY

Airmect

Refrigeración, Aire acondicionados, Instalaciones electromecánicos, Telefonía y cámaras de seguridad

Ruta Transchaco Km 19 1/2 c/ Callejón 100 / (021) 761 485

Mariano Roque Alonso - Paraguay

Nº 0008428

Fecha: 29-07-19 Solicitante: Informatica

Cliente: Ministerio de Relaciones Exteriores PB

Dirección: Cód. Patrimonial: 04-03-12-0472-13

INFORME DE SERIVICIO

Cant. BTU/Hs.	Modelo	Tensión Voltaje	Intensidad Amper	Temperatura Retorno	Temperatura Salida	P: Alta	P: Baja
18.000	split	220v.	6,2 A	20°	10°	270	76 (6)

20 Tal.: 50x2 - 8.001 al 9.000 - 4/2019

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O REPUESTO UTILIZADOS

Mantenimiento preventivo de A.A split de 18.000 Btu/h marca Goodweather

Conforme

Firma

Nombre

Técnico

Firma

Nombre Sergio Duré

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
UNIDAD DE COORDINACIÓN DE LA GESTIÓN DOCUMENTAL
REPÚBLICA DEL PARAGUAY
PARAGUAY

Nº 0008429

Airmect

Refrigeración, Aire acondicionados, Instalaciones electromecánicos, Telefonía y cámaras de seguridad

Ruta Transchaco Km 19 1/2 c/ Callejón 100 / (021) 761 485
Mariano Roque Alonso - Paraguay

Fecha: 27-07-19 Solicitante: Jefatura de Archivo

Cliente: Ministerio de Relaciones Exteriores 2º piso

Dirección: Cód. Patrimonial: 04-03-12-0470-13

INFORME DE SERIVICIO

Cant. BTU/Hs.	Modelo	Tensión Voltaje	Intensidad Amper	Temperatura Retorno	Temperatura Salida	P: Alta	P: Baja
60.000	split	380v.	9,2A	20º	10º	260	75(6)

20 Tal.: 50x2 - 8.001 al 9.000 - 4/2019

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O REPUESTO UTILIZADOS

Mantenimiento preventivo de A.A split de 60.000 Btu/h
Marca Goodweather

Conforme

Firma

Nombre

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
UNIDAD DE COORDINACIÓN DE LA GESTIÓN DOCUMENTAL
PARAGUAY

Técnico

Firma

Nombre Sergio Ruiz

Airmect

Nº 0008430

Refrigeración, Aire acondicionados, Instalaciones electromecánicos, Telefonía y cámaras de seguridad

Ruta Transchaco Km 19 1/2 c/ Callejón 100 / (021) 761 485
Mariano Roque Alonso - Paraguay

Fecha: 29-07-19 Solicitante: Unida de Gestión Documental

Cliente: Ministerio de Relaciones Exteriores 2° piso

Dirección: Cód. Patrimonial:

INFORME DE SERIVICIO

Cant. BTU/Hs.	Modelo	Tensión Voltaje	Intensidad Amper	Temperatura Retorno	Temperatura Salida	P: Alta	P: Baja
60.000	split	380 v.	9,2A	20°C	10°C	260	73(6)

20 Tal.: 50x2 - 8.001 al 9.000 - 4/2019

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O REPUESTO UTILIZADOS

Mantenimiento preventivo de A.A split de 60.000 Btu/h marca Good weather

Conforme

Firma

Nombre

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
UNIDAD DE COORDINACIÓN DE LA GESTIÓN DOCUMENTAL
REPÚBLICA DEL PARAGUAY
PARAGUAY

Técnico

Firma

Nombre Sergio Duré

Nº 0008432

Airmect

Refrigeración, Aire acondicionados, Instalaciones electromecánicos, Telefonía y cámaras de seguridad

Ruta Transchaco Km 19 1/2 c/ Callejón 100 / (021) 761 485
Mariano Roque Alonso - Paraguay

Fecha: 29-07-19 Solicitante: Biblioteca

Cliente: Ministerio de Relaciones Exteriores 2º piso

Dirección: Cód. Patrimonial: 04-03-12-0426-13

INFORME DE SERIVICIO

Cant. BTU/Hs.	Modelo	Tensión Voltaje	Intensidad Amper	Temperatura Retorno	Temperatura Salida	P: Alta	P: Baja
60.000	split	380v.	9,2 A	20°C	10°C	270	75 (6)

20 Tal.: 50x2 - 8.001 al 9.000 - 4/2019

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O REPUESTO UTILIZADOS

Mantenimiento preventivo de A.A split de 60.000 BTU/h marca Goodweather

Conforme Ingeniero

Firma

Nombre

Técnico

Firma

Nombre Sergio Jara

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
UNIDAD DE COORDINACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
REPÚBLICA DEL PARAGUAY

Airmect

Nº 0008433

Refrigeración, Aire acondicionados, Instalaciones electromecánicos, Telefonía y cámaras de seguridad

Ruta Transchaco Km 19 1/2 c/ Callejón 100 / (021) 761 485

Mariano Roque Alonso - Paraguay

Fecha: 29-07-19 Solicitante: Biblioteca

Cliente: Ministerio de Relaciones Exteriores 2º piso

Dirección: Cód. Patrimonial: 04-03-12-0477-13

INFORME DE SERIVICIO

Cant. BTU/Hs.	Modelo	Tensión Voltaje	Intensidad Amper	Temperatura Retorno	Temperatura Salida	P: Alta	P: Baja
60.000	split	380v.	9,2A	20º	10º	270	75(6)

20 Tal.: 50x2 - 8.001 al 9.000 - 4/2019

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O REPUESTO UTILIZADOS

Mantenimiento preventivo de A.A split de 60.000 Btu/h marca Goodweather

Conforme Cliente

Firma

Nombre

Técnico

Firma

Nombre Sergio Duré

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
UNIDAD DE COORDINACIÓN DE LA GESTIÓN DOCUMENTAL
REPÚBLICA DEL PARAGUAY
PARAGUAY

Nº 0008434

Airmect

Refrigeración, Aire acondicionados, Instalaciones electromecánicos, Telefonía y cámaras de seguridad

Ruta Transchaco Km 19 1/2 c/ Callejón 100 / (021) 761 485
Mariano Roque Alonso - Paraguay

Fecha: 29-07-19 Solicitante: Biblioteca

Cliente: Ministerio de Relaciones Exteriores 2° piso

Dirección: Cód. Patrimonial: 04-03-12-0478-13

INFORME DE SERIVICIO

Cant. BTU/Hs.	Modelo	Tensión Voltaje	Intensidad Amper	Temperatura Retorno	Temperatura Salida	P: Alta	P: Baja
60.000	split	380v.	9,2 A	20 C	10 C	270	75

20 Tal.: 50x2 - 8.001 al 9.000 - 4/2019

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O REPUESTO UTILIZADOS

Mantenimiento preventivo de A.A split de 60.000 Btu/h marca Goodwheel.

Conforme Cliente

Firma

Nombre

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
UNIDAD DE COORDINACIÓN DE LA GESTIÓN DOCUMENTAL
REPÚBLICA DEL PARAGUAY
PARAGUAY

Técnico

Firma

Nombre Sergio Doné

Airmect

Nº 0008435

Refrigeración, Aire acondicionados, Instalaciones electromecánicos, Telefonía y cámaras de seguridad

Ruta Transchaco Km 19 1/2 c/ Callejón 100 / (021) 761 485
Mariano Roque Alonso - Paraguay

Fecha: 29-07-19 Solicitante: Biblioteca

Cliente: Ministerio de Relaciones Exteriores

Dirección: Cód. Patrimonial: 04-03-12-0429-13

INFORME DE SERIVICIO

Cant. BTU/Hs.	Modelo	Tensión Voltaje	Intensidad Amper	Temperatura Retorno	Temperatura Salida	P: Alta	P: Baja
60.000	split	380v.	10,2A	20°C	10°C	270	76(6)

20 Tal.: 50x2 - 8.001 al 9.000 - 4/2019

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O REPUESTO UTILIZADOS

Mantenimiento preventivo de AA split de 60.000 BTU/h

Conforme Cliente

Firma

Nombre

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
UNIDAD DE COORDINACIÓN DE GESTIÓN
REPÚBLICA DEL PARAGUAY

Técnico

Firma

Nombre Sergio José