Ministerio Público
República del Paraguay

# ACTA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DE TRABAJO

| | | | |
|---|---|---|---|
| FECHA: | 22/03/24 | EQUIPO Nº | A00119 |
| TALLER/ EMPRESA: | ASTELEV | DESCRIPCION | ASCENSOR OTIS |
| Nº DE ORDEN | 853 | MODELO | VF2-0810-9C PARA 8 PERSONAS |
| Nº DE PRESUPUESTO | 2043 | CODIGO PATRIMONIAL: | 13-03-30-25-0119 |

Por la presente se informa el trabajo realizado al presente equipo, segun se detalla en el Presupuesto Nº 2043 de fecha 22/03/24

| DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO REALIZADO | CANTIDAD |
|---|---|
| Servicio de mantenimiento de ascensor - MANTENIMIENTO PREVENTIVO ELECTRÓNICO - Limpieza y verificación de recinto de máquinas | 1,00 |
| Servicio de mantenimiento de ascensor - Limpieza y reapriete de terminales | 1,00 |
| Servicio de mantenimiento de ascensor - Verificación de iluminación | 1,00 |
| Servicio de mantenimiento de ascensor - Verificación de la tensión de alimentación | 1,00 |
| Servicio de mantenimiento de ascensor - MANTENIMIENTO PREVENTIVO MECÁNICO - Limpieza y verificación de recinto de Máquinas | 1,00 |
| Servicio de mantenimiento de ascensor - Acceso al techo de la cabina | 1,00 |
| Servicio de mantenimiento de ascensor - Verificación de pérdidas de aceite | 1,00 |
| Servicio de mantenimiento de ascensor - Lubricación del sistema de tracción | 1,00 |
| Servicio de mantenimiento de ascensor - Limpieza y lubricación encima de la cabina | 1,00 |
| Servicio de mantenimiento de ascensor - Verificación de puertas, mecanismos, tiempos y seguridades | 1,00 |

Lic. Eduardo Luis Escobar Torreani
Administrador Regional
Ministerio Público

Astelev
Simon Recalde
Propietario
021 33 [illegible]50

Lic. Carlos A. Zarza S.
Director Interino
Dirección de Centros Regionales
Ministerio Publico

Escaneado con CamScanner