ING. LUIS ALBERTO DÍAZ OLMEDO

Actividades de servicios de ingeniería
Comercio al por mayor de otros productos
Mantenimiento y reparación de máquinas y equipos de uso general y especial

Tte. Smith N° 6274 - Telefax: (021) 682 163 - Cel.: (0971) 927 127
E-mail: luisdiazpy@gmail.com
Fernando de la Mora - Paraguay

RUC: 1399604 - 5

Nº: 00944

INFORME TECNICO

DATOS DE LA INSTITUCIÓN

INSTITUCIÓN: Facultad de Ciencias Medicas UNA	
DIRECCIÓN: Avda Mcal. Lopez c/ Cnel Cazal S.L.	TELEFONO:
SERVICIO/DEPARTAMENTO: Esterilizacion - PQC.	
SERVICIO SOLICITADO POR:	CARGO:
FECHA DE SOLICITUD DEL SERVICIO:	

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO: Planta de tratamiento de agua	MARCA:
MODELO:	SERIE Nº:

TIPO DE MANTENIMIENTO

FECHA DEL SERVICIO: 10 , 04 , 2023

PREVENTIVO PROGRAMADO	☐
PREVENTIVO POR CONTRATO	☑
CORRECTIVO	☐

FALLA DENUNCIADA:

DIAGNÓSTICO

FALLA ENCONTRADA:

DESCRIPCION DE LAS TAREAS REALIZADAS: Desmontaje de filtro grava, lavado y retrolavado de grava de lecho profundo. Verificación de estanqueidad, puesta en linea. Desmontaje de filtro grava + manto de carbon activado, lavado y retrolavado, test de estanqueidad, prefiltracion, puesta en linea. Desmontaje de filtro grava + resina catiónica, lavado, retrolavado, regeneración de ALNa libre de yeso, limpieza de reservorio de ALNa y preparación para siguiente proceso de regeneracion, retrolavado y enjuague.

REPUESTOS UTILIZADOS: provisión, puesta en linea, provision y cambio de filtro polipropileno de 25 µm, provision y equipo de filtro de polipropileno de 5 µm. Limpieza de tanque de agua cruda tratada. Test de calidad de agua, metodo colorimetrico, parametros PH, CL. Ca.

Observación:

Responsable de los trabajos técnicos	Responsable del Servicio/Departamento
Firma:	Firma:
Aclaración: Ing. Luis Alberto Diaz Olmedo Bioingeniero Reg. Prof. Min. Salud Pub. 017	Aclaración:
Fecha: 10-abril-2023	Fecha:

Gráfica Mayo S.A. RUC 80000069-2. Habilitación Nº 1128
Cptán. Rivas c/ Ruta Mcal. Estigarribia Km. 10 - San Lorenzo - Central
Tel. 021 500 435 - Fax. 021 573 021 - 4 Tal. 50 x 3 del 0801 al 1000 - VI - 2021.-

ING. LUIS ALBERTO DÍAZ OLMEDO

ELECTROMEDICINA – ELECTROMECÁNICA
METAL-MECÁNICA

TTE SMITH #6274. ZONA NORTE. FERNANDO DE LA MORA
TEL:021-682163 - 0971-927127 - 0981-129048
EMAIL: luisdiazpy@gmail.com

RUC: 1399604-5

10-Abril-2023

PABELLON QUIRURGICO CENTRAL (PQC). RESULTADOS DE CALIDAD DEL AGUA. METODO COLORIMETRICO.



DUREZA CALCICA (ppm)



ALC(alcalinidad) ppm



PH



CL (cloro libre) (ppm)

Calle Tte.Smith # 6274. Zona Norte. F. de la Mora. Tel/Fax: 021-682163 . Cel.: 0971-927127; 0981-129048
e-mail: luisdiazpy@gmail.com

ING. LUIS ALBERTO DÍAZ OLMEDO

ELECTROMEDICINA – ELECTROMECÁNICA
METAL-MECÁNICA

TTE SMITH #6274. ZONA NORTE. FERNANDO DE LA MORA
TEL:021-682163 - 0971-927127 - 0981-129048
EMAIL: luisdiazpy@gmail.com

RUC: 1399604-5





Turbides "0"

Calle Tte.Smith # 6274. Zona Norte. F. de la Mora. Tel/Fax: 021-682163 . Cel.: 0971-927127; 0981-129048
e-mail: luisdiazpy@gmail.com