Sevicio Nacional de Calidad y Salud Animal - SENACSA

Dirección Operativa de Contrataciones

Departamento de Administración de Contratos

Nro: 2091

Informe de Recepción

Proveedor: SERVICIO TECNICO JC DE NERY JAVIER CABALLERO **Fecha:** 06/05/22

Orden provision/trabajo: 03

Factura N°:

Remisiones N°:

Item	Codigo	Servicios	Dirección	Unidad	Cantidad	Costo Unit.	Costo Total
1	937	Provisión de filtro de aceite	División Electrom	Unidad	1,0000	445000	445000
2	901	Mano de obra	División Electrom	Unidad	1,0000	85000	85000
3	939	Provisión de filtro de combustible	División Electrom	Unidad	3,0000	340000	1020000
4	918	Mano de obra de instalación	División Electrom	Unidad	1,0000	85000	85000
5	940	Provisión de filtro de aire	División Electrom	Unidad	2,0000	985000	1970000
6	918	Mano de obra de instalación	División Electrom	Unidad	1,0000	85000	85000
7	942	Provisión de aceite 15W40, por litro	División Electrom	Unidad	55,0000	56000	3080000
8	943	Mano de obra por cambio	División Electrom	Unidad	1,0000	125000	125000
9	944	Provisión de líquido refrigerante, por litro	División Electrom	Unidad	90,0000	17500	1575000
10	943	Mano de obra por cambio	División Electrom	Unidad	1,0000	85000	85000
11	613	Medición de Tensión, corrriente, frecuenc	División Electrom	Unidad	1,0000	4325000	4325000
12	947	Provisión de batería de 150 Ah	División Electrom	Unidad	2,0000	2150000	4300000
13	943	Mano de obra por cambio	División Electrom	Unidad	1,0000	165000	165000
14	948	Provisión de pulsador de parada de emer	División Electrom	Unidad	1,0000	180000	180000
15	918	Mano de obra de instalación	División Electrom	Unidad	1,0000	120000	120000

Total General: 17645000

Observación: Correspondiente al Grupo Generador Eléctrico GOTZE de 344 KVA de la DIGESIT

Confeccionado Por: Liliana Martinez

Fecha: 06/05/22

Recibido Por: SR. RUBEN BARRIOS

Fecha: 06/05/22

SERVICIO TECNICO J.C.
N. Javier Caballero P.
Instalacion - Reparación - Mantenimiento
Acondic. de Aire (Individuales - Split - Centrales y Automoviles)
Congeladoras - Heladeras (Familiar y Comercial)
Cámaras Frigorificas - Fabricadoras de hielo
Lavarropas Automaticas - Secarropas
Anexo: Rebobinado - Soldaduras - Electricidad
Telefax: 900 155 - 0981 531 685

Lambaré, 06 de Mayo de 2022

Señores
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal - SENACSA
Presente

Me dirijo a ustedes a fin de pasar Informe referente a la realización de Mantenimientos Preventivos y Correctivos del Grupo Generador 344 KVA - DIGESIT

Motor Marca: GOTZE
Cabinado

MOTOR DIESEL:

Mantenimiento Preventivo

Se realizó – Provisión de filtro de aceite
Se realizó – Provisión de filtro de combustible
Se realizó – Provisión de filtro de aire
Se realizó – Provisión de aceite 15W40, por litro
Se realizó _ Provisión de líquido refrigerante, por litro
Se realizó _ Medición de tensión, corriente ,frecuencia ,reapriete de terminales ,control de estado de conductores eléctricos ,control de funcionamiento de arranque ,alternador ,cargador de batería ,limpieza del grupo generador ,ajuste ,control general de funcionamiento.

Mantenimiento Correctivo

Se realizó _ Provisión de batería de 150 Ah
Se realizó _ Provisión de pulsador de parada de emergencia

Observaciones: El equipo se encuentra funcionando con normalidad.

.....
Neri Javier Caballero Páez
Servicio Técnico JC
Propietario

Rubén Barrios
Jefe Div. Electromecánica y Refrig.
SENACSA

Rubén Barrios
Jefe Div. Electromecánica y Refrig.
SENACSA