0000028

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

FORMULARIO Nº.....1.....
FISCALIZACION DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS

PODER JUDICIAL

1. AMBITO DE REALIZACION DEL SERVICIO					
NOMBRE DEL FUNCIONARIO RECEPTOR DEL SERVICIO:	JUZGADO DE GRAL. DIAZ	CARGO: Ujier	DIA	MES	AÑO
			14	03	19
JUZGADO / SECCION:	Prof. Miguel A. Ruiz Diaz	OFICINA: secretaria	TELÉFONO/INTERNO: (0787) 210 325 (0787) 210352		

2. INFORMACION GENERAL DEL SOPORTE		
TIPO DE LOCAL (PROPIO O ALQUILADO)	UBICACIÓN DEL LOCAL	
PROPIO	GENERAL DIAZ	

Descripción del trabajo realizado	Unidad de Medida	Cantidad	Oficina/Sector
Provisión y cambio de lámpara de AP tipo cerrado	Unidad	2	Patio
Provisión y cambio de fotocélula de AP tipo cerrado	Unidad	2	Patio
Provisión y colocación e instalación de equipo completo de fluorescente de 40 Watt	Unidad	1	Secretaria J. Paz.

CONTROLADO

OBSERVACIONES *(Información adicional, breve detalle de las anomalías, aclaración de otros problemas)*

Representante de la Empresa Proveedora del Servicio	Funcionario Receptor de los Trabajos	Funcionario Fiscalizador de los Trabajos	Funcionario Ámbito Solicitante
FIRMA	FIRMA	FIRMA	FIRMA
CONSTRUTECHS Teléfax: 0786-291.262 RUC: 3594713-0 Aclaración	PROF. MIGUEL ANGEL RUIZ DIAZ F Ujier Notificador Aclaración	Benito Luque Aquino Tecnico de Obras Civiles Aclaración	MSc. SILVANA TROCHE SERVIN DE D. Jefa Obras Civiles - C.J.N Aclaración

0000027

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

FORMULARIO Nº...2.....
FISCALIZACION DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS

PODER JUDICIAL

1. AMBITO DE REALIZACION DEL SERVICIO					
NOMBRE DEL FUNCIONARIO RECEPTOR DEL SERVICIO:	_____	CARGO: _____	DIA	MES	AÑO
			11	03	19
JUZGADO / SECCION:	PALACIO DE JUSTICIA	OFICINA: _____	TELÉFONO/INTERNO: (0786) 230908/9		

2. INFORMACION GENERAL DEL SOPORTE		
TIPO DE LOCAL (PROPIO O ALQUILADO)	UBICACIÓN DEL LOCAL	
PROPIO	PILAR	

Descripción del trabajo realizado	Unidad de Medida	Cantidad	Oficina/Sector
Mantenimiento y Reparación de tablero eléctrico	Unidad	1	Planta baja
Provisión y cambio de reactor para artefacto de embutir. Doble altura	Unidad	1	Acceso público -
Reparación de reflector de 400 W	Unidad	1	Iluminación fachada
Provisión e instalación de aplique cerrado de adosar lámpara SAP de 70 W en pilares de pergolado	Unidad	5	Patio - pergolados
isión y cambio de llave trifásico LZM3 630 Amper	Unidad	1	Sala control
Provisión y colocación de porta fisuble para AP tipo cerrado	Unidad	2	Patio

CONTROLADO

OBSERVACIONES *(Información adicional, breve detalle de las anomalías, aclaración de otros problemas)*

Representante de la Empresa Proveedora del Servicio	Funcionario Receptor de los Trabajos	Funcionario Fiscalizador de los Trabajos	Funcionario Ámbito Solicitante
FIRMA	_____ FIRMA	FIRMA	FIRMA
CONSTRUTECH Telefax: 0786-231.282 RUC: 3554713-0 PILAR - PY. Aclaración	Aclaración	Benito Luque Aquino Técnico de Obras Civiles Aclaración	MSc. SILVANA TROCHE SERVIN DE D. Jefa Obras Civiles - C.J.N. Aclaración

00000264

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

FORMULARIO Nº 3
FISCALIZACION DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS

PODER JUDICIAL

1. AMBITO DE REALIZACION DEL SERVICIO					
NOMBRE DEL FUNCIONARIO RECEPTOR DEL SERVICIO:	JUZGADO DE ALBERDI	CARGO: secretaria	DIA	MES	AÑO
			7	03	2019
JUZGADO / SECCION:	Abog. Teresa Mereles	OFICINA: secretaria	TELÉFONO/INTERNO: (0780) 210 980 (0780) 210 441		

2. INFORMACION GENERAL DEL SOPORTE		
TIPO DE LOCAL (PROPIO O ALQUILADO)	UBICACIÓN DEL LOCAL	
PROPIO	ALBERDI	

Descripción del trabajo realizado	Unidad de Medida	Cantidad	Oficina/Sector
Cambio de cableado circuito eléctrico de 2 mm	Unidad	340	J. Paz y Garantía
Mantenimiento y reparación de tablero eléctrico	Unidad	1	Planta baja
Provisión y cambio de lámpara de AP tipo cerrado	Unidad	1	Patio
Provisión y cambio de fotocélula de AP tipo cerrado	Unidad	1	Patio
Provisión y colocación de porta fusible para AP tipo cerrado	Unidad	1	Patio

CONTROLADO

OBSERVACIONES *(Información adicional, breve detalle de las anomalías, aclaración de otros problemas)*

Representante de la Empresa Proveedora del Servicio	Funcionario Receptor de los Trabajos	Funcionario Fiscalizador de los Trabajos	Funcionario Ámbito Solicitante
FIRMA	FIRMA	FIRMA	FIRMA
CONSTRUTECH Telefax: 0786-231.262 RUC: 3694715-0 PILAR - PY.	Abg. TERESA MERELES SALCEDO Oficial de Secretaría	Benito Luque Aquino Técnico de Obras Civiles	MSc. SILVANA TROCHE SERVIN DE D. Jefa Obras Civiles - C.J.Ñ.
Aclaración	Aclaración	Aclaración	Aclaración

PODER JUDICIAL ★ CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE ÑEEMBUCÚ ★ JUZGADO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA

Observación: en el trabajo realizado: Cambio de cableado circuito eléctrico de 2mm, la unidad de medida debe ser: metros.

MSc. SILVANA TROCHE SERVIN DE D.
Jefa Obras Civiles - C.J.Ñ.