00000058

ACTA DE RECEPCIÓN Nº 07/2.021

En la ciudad de Asunción, capital de la República del Paraguay a los 30 días del mes de marzo de 2.021 en el local de la Procuraduría General de la República, sito en la calle Avenida Mariscal López Nº 2311 c/Venezuela, se procede a formalizar el acto de recepción de servicio de mantenimiento y reparación de aires acondicionados según orden de compra y/o servicio Nº 05/2021 de 25 de marzo de 2021, conforme a informe de servicio técnico Nº 056 al 060 proveniente de la firma **Tecnofrío**, cuya característica se detalla:

LOTE Nº 1 - AIRES ACONDICIONADOS TIPO SPLIT, Contrato Abierto						
Ítem	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Presentación**	**Cantidad**	**Precio unitario (IVA incluido)**	**Precio total**
1	**Mantenimiento y reparación de aire acondicionado, tipo Split de 12.000 BTU MARCA CARRIER – CONTROL INTERNO**					**540.000**
1.1	Cambio de Placa electrónica	Unidad	EVENTO	1	180.000	180.000
1.3	Cambio de Sensor de ambiente	Unidad	EVENTO	1	60.000	60.000
1.4	Cambio de sensor de congelamiento	Unidad	EVENTO	1	60.000	60.000
1.10	Cambio de capacitor de arranque del motor compresor	Unidad	EVENTO	1	100.000	100.000
1.13	Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	140.000	140.000
2	**Mantenimiento y reparación de aire acondicionado, tipo Split de 18.000 BTU MARCA GOTZE ROTULADO 12-01-15-05-01-1547 – QUINCHO - JEFATURA DE TRANSPORTE**					**420.000**
2.3	Cambio de Sensor de ambiente	Unidad	EVENTO	1	60.000	60.000
2.4	Cambio de sensor de congelamiento	Unidad	EVENTO	1	60.000	60.000
2.10	Cambio de capacitor de arranque del motor compresor	Unidad	EVENTO	1	100.000	100.000
2.18	Mantenimiento preventivo: con materiales e insumos (incluye limpieza de filtro, limpieza de evaporador, limpieza de unidad externa, verificación de presión de gas refrigerante, reapriete de componentes y verificación general de componentes eléctricos.	Unidad	EVENTO	1	200.000	200.000

LIC. LAURA B. PAREDES MONZON
Directora de Servicios Generales
Procuraduría General de la República

TECNOFRIO
de Pascual Torres Núñez
RUC 1388647-9

3	**Mantenimiento y reparación de aire acondicionado, tipo Split de 24.000 BTU MARCA CARRIER (PROPIEDAD DE CAVI SA) MESA DE ENTRADA**					**320.000**
3.3	Cambio de Sensor de ambiente	Unidad	EVENTO	1	60.000	60.000
3.4	Cambio de sensor de congelamiento	Unidad	EVENTO	1	60.000	60.000
3.9	Cambio de filtro sacador de la unidad	Unidad	EVENTO	1	40.000	40.000
3.10	Cambio de capacitor de arranque del motor compresor	Unidad	EVENTO	1	100.000	100.000
3.11	Cambio de capacitor de marcha del motor compresor	Unidad	EVENTO	1	60.000	60.000
4	**Mantenimiento y reparación de aire acondicionado, tipo Split de 36.000 BTU MARCA CARRIER (PROPIEDAD DE CAVI SA) PASILLO PLANTA BAJA - HALL DE TELEFONISTA**					**640.000**
4.1	Cambio de Placa electrónica	Unidad	EVENTO	1	280.000	280.000
4.3	Cambio de sensor de ambiente	Unidad	EVENTO	1	60.000	60.000
4.4	Cambio de sensor de congelamiento	Unidad	EVENTO	1	60.000	60.000
4.10	Cambio de capacitor de arranque del motor compresor	Unidad	EVENTO	1	100.000	100.000
4.13	Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	140.000	140.000

LOTE NRO: 2

AIRE ACONDICIONADO TIPO DUCTO, Contrato Abierto

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
1	**Mantenimiento y reparación de aire acondicionado, tipo ducto de 60.000 BTU MARCA CARRIER JEFATURA DE RENDICION DE CUENTAS Y JEFATURA DE ARCHIVO 1 BUQUERA**					**1.350.000**
1.1	Cambio de placa electrónica de evaporador	Unidad	EVENTO	1	280.000	280.000
1.4	Cambio de transformador/ evaporador	Unidad	EVENTO	1	120.000	120.000
1.6	Cambio de motor del ventilador del evaporador	Unidad	EVENTO	1	350.000	350.000
1.12	Cambio de capacitor del motor ventilador	Unidad	EVENTO	1	50.000	50.000
1.13	Carga de gas	Unidad	EVENTO	1	150.000	150.000
1.14	Mantenimiento preventivo con materiales e insumos (incluye limpieza de filtro, limpieza de evaporador, limpieza de unidad externa, verificación de presión de gas refrigerante, reapriete de componentes y verificación general de componentes eléctricos.	Unidad	EVENTO	1	400.000	400.000

Se verifica lo detallado en el anexo, estando en conformidad la Lic. Laura Paredes en representación de la Procuraduría General de la República y el Sr. Juan Pablo Palacios Samaniego en representación de la firma **Tecnofrío**, por lo que se da por finalizado el presente acto.

LIC. LAURA E. PAREDES MONZON
Directora de Servicios Generales
Procuraduría General de la República

TECNO FRÍO
de Pascual Torres Núñez
RUC 1338647-9