Airmect

Refrigeración, Aire acondicionados, Instalaciones electromecánicos, Telefonía y cámaras de seguridad

Ruta Transchaco Km 19 1/2 c/ Callejón 100 / (021) 761 485

Mariano Roque Alonso - Paraguay

Nº 0008794

Fecha: 05-02-2021 Solicitante: Dirección de Legalizaciones

Cliente: M.R.E

Dirección: Cód. Patrimonial:

INFORME DE SERIVICIO

Cant. BTU/Hs.	Modelo	Tensión Voltaje	Intensidad Amper	Temperatura Retorno	Temperatura Salida	P: Alta	P: Baja
60.000	Split	380	10	20°c	10°c	250	65

20 Tal.: 50x2 - 8.001 al 9.000 - 4/2019

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O REPUESTO UTILIZADOS

* Mantenimiento: Limpieza de filtros de aire, serpentines, turbinas, bandejas de desagues, lubricación de los motores ventiladores Revisión de perdida de refrigerantes, medición de carga del motor ventiladores Revisión de pérdidas de refrigerantes medición de carga del motor ventilador y del compresor, revisión del estado físico, del funcionamiento de contactores reles, termostatos, presostato de alta y baja.
* Carga de gas R 22

Conforme Cliente

Firma

Nombre Cristian Dario Leguizamón Giménez

Director de Legalizaciones

Técnico

Firma

Nombre Oswaldo Romano

Nº 0008795

Airmect

Refrigeración, Aire acondicionados, Instalaciones electromecánicos, Telefonía y cámaras de seguridad

Ruta Transchaco Km 19 1/2 c/ Callejón 100 / (021) 761 485

Mariano Roque Alonso - Paraguay

Fecha: 05-02-2021 Solicitante: Dirección de Legalización

Cliente: M.R.E

Dirección: Cód. Patrimonial:

INFORME DE SERIVICIO

Cant. BTU/Hs.	Modelo	Tensión Voltaje	Intensidad Amper	Temperatura Retorno	Temperatura Salida	P: Alta	P: Baja
1/60.000	split	380	11	21°C	11°C	270lb	75lb

20 Tal.: 50x2 - 8.001 al 9.000 - 4/2019

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O REPUESTO UTILIZADOS

* Mantenimiento: Limpieza de filtros de aire, serpentinas, turbinas, bandejas de drenajes, lubricación de los motores ventiladores, revisión de cableado de poder, sensores, medición de carga del motor ventilador y del compresor, revisión del estado físico y del funcionamiento de contactores, relés temporizadores, presostatos de alta y baja.
* Carga de gas R22.

Conforme Cliente

Firma

Nombre Cristian Dario Leguizamón Giménez
Director de Legalizaciones

Técnico

Firma

Nombre Osvaldo Romero.