Dirección Administrativa
Coordinación de Recursos Administrativas
Departamento de Servicio Generales

TETÃ VIRU MOHENDAPY MOTENONDEHA MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

INFORME DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS N° 58		FL-CRA - 11 Versión 01

Dependencia Solicitante	**ABOGACIA DEL TESORO**	
Fecha de Aprobación	**31 de octubre de 2.022**	
Proveedor del Servicio	**INNOVAR de Osvaldo Noel Benítez Acosta**	
Contrato MH N°	N° 91/2020 ***"SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE Y TORRE DE ENFRIAMIENTO DEL MINISTERIO DE HACIENDA"***	
Orden de Servicio N°	**581 – 707 – 715/2.022**	
Nota de Remisión	**00615 – 00668 – 00676**	
Periodo	**-.-**	
Conformidad	**X**	**Total**
		Con Observaciones
Observación	**Se da la conformidad de los trabajos realizados por la Empresa INNOVAR no habiéndose registrado reclamos por el servicio. Cabe señalar que estos trabajos fueron realizados en las fechas indicadas en las Actas de Remisión.** **Se aclara que los documentos fueron entregados, luego de varias reiteraciones realizadas por este Dpto. En fecha 28/10/22, la empresa ha presentado las remisiones, con las correcciones solicitadas.**	

CARLOS CABALLERO Técnico en Refrigeración Dpto. de Servicios Generales - CRA	Diego Varela Area de Mantenimiento Dpto. Servicios Generales	Lic. Ángel Insaurralde Jefe Dpto. Administrativo Abogacía del Tesoro	Carmen R. Rivas Jefa Dpto. de Servicios Generales Dpto. de Servicios Generales - DA
TÉCNICO DEL AREA	**ENCARGADO DE MANTENIMIENTO**	**DEPENDENCIA SOLICITANTE**	**V° B° JEFA DE SERVICIOS GENERALES**

Dr. Rodolfo Daniel Rolón G., Mg
Coordinador de Recursos Administrativos
Dirección Administrativa - MH

Informe detallado de Trabajos realizados por la Firma INNOVAR Servicios de Ingeniería

N° DE ORDEN DE SERVICIO	FECHA DE NOTIFICACIÓN	FECHA QUE SE RECIBE LA ORDEN DE SERVICIO	INICIO DE LOS TRABAJOS	FECHA DE CULMINACIÓN DE LOS TRABAJOS	COD. PATRIMONIAL	N° ACTA DE REMISIÓN	TRABAJOS REALIZADOS	DÍAS SEGÚN PBC
581/22	26/05/2.022	27/05/2.022	30/05/2.022	31/05/2.022	006-22-07-0075	615	Mantenimiento Preventivo y Correctivo	3
582/22					006-21-02-0221	616	Mantenimiento Preventivo y Correctivo	3
583/22					006-13-19-0007	617	Mantenimiento Correctivo	3
584/22					006-16-06-0221	618	Mantenimiento Preventivo y Correctivo	3
585/22					006-14-06-0109	619	Mantenimiento Correctivo	3
586/22					006-13-17-0047	620	Mantenimiento Correctivo	3
587/22			01/06/2.022	02/06/2.022	006-15-08-0486	621	Mantenimiento Preventivo y Correctivo	3
588/22					006-15-08-0421	622	Mantenimiento Preventivo y Correctivo	3
589/22			02/06/2.022	03/06/2.022	006-20-03-1403	623	Mantenimiento Preventivo y Correctivo	3
590/22					006-20-03-2375	624	Mantenimiento Preventivo y Correctivo	3
591/22					006-20-03-0535	625	Mantenimiento Preventivo y Correctivo	3
592/22					006-20-03-0532	626	Mantenimiento Preventivo y Correctivo	3

Observación: *Se aclara que los documentos fueron entregados, luego de varias reiteraciones realizadas por este Dpto. En fecha 28/10/22, la empresa ha presentado las remisiones, con las correcciones solicitadas anteriormente.*

Carlos Gilberto Caballero
Técnico de Refrigeración
Dpto. Servicios Generales

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION ADMINISTRATIVA DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS
COORD. MANTENIMIENTO
Dpto. de Servicios Generales

Diego Marcelo Varela Cano
Encargado del Área de Mantenimiento
Dpto. Servicios Generales

Informe detallado de Trabajos realizados por la Firma INNOVAR Servicios de Ingeniería

N° DE ORDEN DE SERVICIO	FECHA DE NOTIFICACIÓN	FECHA QUE SE RECIBE LA ORDEN DE SERVICIO	INICIO DE LOS TRABAJOS	FECHA DE CULMINACIÓN DE LOS TRABAJOS	COD. PATRIMONIAL	N° ACTA DE REMISIÓN	TRABAJOS REALIZADOS	DÍAS SEGÚN PBC
705/22	23/06/2.022	23/06/2.022	23/06/2.022	23/06/2.022	006-18-08-0060	666	Mantenimiento Preventivo y Correctivo	3
706/22					006-18-02-0160	667	Mantenimiento Preventivo y Correctivo	3
707/22					006-22-03-0719	668	Mantenimiento Preventivo y Correctivo	3
708/22					006-02-01-0147	669	Mantenimiento Preventivo y Correctivo	3
709/22					006-01-20-0263	670	Mantenimiento Preventivo y Correctivo	3
710/22			24/06/2.022	24/06/2.022	006-01-20-0291	671	Mantenimiento Preventivo y Correctivo	3
711/22					006-13-29-0051	672	Mantenimiento Preventivo y Correctivo	3
712/22					006-16-11-0061	673	Mantenimiento Preventivo y Correctivo	3
713/22					006-15-01-0216	674	Mantenimiento Preventivo y Correctivo	3
714/22					006-15-01-0192	675	Mantenimiento Preventivo y Correctivo	3
715/22			27/06/2.022	27/06/2.022	006-22-03-0370	676	Mantenimiento Preventivo y Correctivo	3
719/22					006-15-08-0388	677	Mantenimiento Preventivo y Correctivo	3
717/22					006-15-01-0194	678	Mantenimiento Preventivo y Correctivo	3
718/22					006-15-08-0390	679	Mantenimiento Preventivo y Correctivo	3
719/22					006-15-08-0220	680	Mantenimiento Preventivo y Correctivo	3
720/22			28/06/2.022	28/06/2.022	006-15-08-0218	681	Mantenimiento Preventivo y Correctivo	3
721/22					006-15-08-0410	682	Mantenimiento Preventivo y Correctivo	3
722/22					006-15-08-0404	683	Mantenimiento Preventivo y Correctivo	3

Observación: *Se aclara que los documentos fueron entregados, luego de varias reiteraciones realizadas por este Dpto. En fecha 28/10/22, la empresa ha presentado las remisiones, con las correcciones solicitadas anteriormente.*

Carlos Gilberto Caballero
Técnico de Refrigeración
Dpto. Servicios Generales

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS
COORD. MANTENIMIENTO
Dpto. de Servicios Generales

Diego Marcelo Varela Cano
Encargado del Área de Mantenimiento
Dpto. Servicios Generales

Innovar
Servicios de Ingenieria

Dirección: Gaspar R. de Francia N° 125
email.: innovar.asistencias@gmail.com
Tel.: (021) 780-025 0984 996 394
Limpio - Paraguay

ACTA DE REMISIÓN 0000615

31 MAY 2022

ORDEN DE PRESTACIÓN DE SERVICIO

Cliente: MINISTERIO DE HACIENDA	Dependencia / Piso: SERVICIO JURIDICO.
RUC: 80024627-6	
Dirección:	Código: 006.22.07.0075
Presp. Nro.: 141/2021	Marca: GOTZE
O.S.Nro.: 581/2022.	Tipo: PISO TECHO.
Sede: ABOGACÍA DEL TESORO.	Capacidad: 36000 BTU.

Datos Técnicos

Equipo: Tem. Ent. Evap.: Presión Alta:

Refrigerante: Temp. Sal. Evap.: Presión Baja:

Voltaje: Amperaje:

Items:	Descripción del Servicio:
	CONTRATO 91/2020 "MANT. Y REP. DE AA. Y
	TORRE DE ENFRIAMIENTO DEL MH"
8	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 36000 BTU.
284	PROVISIÓN Y CARGA DE GAS REFRIGERANTE.
286	ADAPTACIÓN DE RULEMAN AL EJE VENTILADOR
	DE UNIDAD EVAPORADORA Y/O CONDENSADORA.
290	PROVISIÓN Y CAMBIO DE CAPACITOR DE MARCHA
	DEL COMPRESOR.
297	PROVISIÓN Y CAMBIO DE CONTACTOR.

MINISTERIO DE HACIENDA · DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS · COORD. MANTENIMIENTO · Dpto. de Servicios Generales · REPÚBLICA DEL PARAGUAY · JUSTICIA

Firma:
Aclaración: CARLOS CABALLERO
Sector Responsable Cliente: Técnico en Refrigeración
Dpto. de Servicios Generales - CRA

Firma:
Aclaración:
Técnico Innovar

Innovar Servicios De Ingeniería

28 OCT 2022

20 TAL. 50X3 - 001/1.000

Innovar
Servicios de Ingenieria

Dirección: Gaspar R. de Francia N° 125
email.: innovar.asistencias@gmail.com
Tel.: (021) 780-025 0984 996 394
Limpio - Paraguay

ACTA DE REMISIÓN 0000668

ORDEN DE PRESTACIÓN DE SERVICIO

23 JUN 2022

Cliente: MINISTERIO DE HACIENDA	Dependencia / Piso: COORDINACIÓN DE JUICIOS.
RUC: 80024627-6	Código: 006.22.03.0719
Dirección:	Marca: GOTZE
Presp. Nro.: 195/2022	Tipo: SPLIT
O.S.Nro.: 707/2022	Capacidad: 24.000 BTU.
Sede: ASOGACÍA	

Datos Técnicos

Equipo: Tem. Ent. Evap.: Presión Alta:

Refrigerante: Temp. Sal. Evap.: Presión Baja:

Voltaje: Amperaje:

Items:	Descripción del Servicio:
	CONTRATO 91/2020 "SERVICIO DE MANT. Y REP.
	DE AA Y TORRE DE ENFRIAMIENTO DEL MH".
5	MANTENIMIENTO PREVENTIVO, AA DE 24000 BTU
182	PROVISIÓN Y CARGA DE GAS REFRIGERANTE.
185	PROVISIÓN Y CAMBIO DE PLACA ELECTRÓNICA,
	INCLUYE CONTROL.
186	PROVISIÓN Y CAMBIO DE TERMOSTATO ALÁMBRICO
	CON RELAY DE 24V Y TRANSFORMADOR DE
	220V/240V.

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS
REPÚBLICA DEL PARAGUAY
CONTROL MANTENIMIENTO
Dpto. de Servicios Generales

Firma:
Aclaración: CARLOS CABALLERO
Sector Responsable Cliente
Técnico en Refrigeración
Dpto. de Servicios Generales - CRA

Firma:
Aclaración:
Técnico Innovar
Innovar Servicios De Ingeniería

28 OCT 2022

20 TAL. 50X3 - 001/1.000

Innovar
Servicios de Ingenieria

Dirección: Gaspar R. de Francia N° 125
email.: innovar.asistencias@gmail.com
Tel.: (021) 780-025 0984 996 394
Limpio - Paraguay

ACTA DE REMISIÓN 0000676

27 JUN 2022

ORDEN DE PRESTACIÓN DE SERVICIO

Cliente: MINISTERIO DE HACIENDA	Dependencia / Piso:
RUC: 80024627-6	
Dirección:	Código: 006.22-03-0370
Presp. Nro.: 209/2022	Marca: MIDEAS.
O.S.Nro.: 715/2022	Tipo: PISO TECHO
Sede: ABOGACÍA DEL TESORO	Capacidad: 60 000 BTU.

Datos Técnicos

Equipo: Tem. Ent. Evap.: Presión Alta:

Refrigerante: Temp. Sal. Evap.: Presión Baja:

Voltaje: Amperaje:

Items:	Descripción del Servicio:
	CONTRATO 91/2020 "SERVICIO DE MANT. Y REP. DE
	AA Y TORRE DE ENFRIAMIENTO DEL MH".
10	MANTENIMIENTO PREVENTIVO.
352	PROVISIÓN Y CARGA DE GAS REFRIGERANTE.
355	PROVISIÓN Y CAMBIO DE PLACA ELECTRÓNICA,
	INCLUYE CONTROL.

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS
REPÚBLICA DEL PARAGUAY
CORPO MANTENIMIENTO
Dpto. de Servicios Generales

Firma:
Aclaración: CARLOS CABALLERO
Sector Responsable Cliente: Técnico en Refrigeración
Dpto. de Servicios Generales - CRA

Firma:
Aclaración:
Técnico Innovar

Innovar
Servicios De Ingenieria

20 TAL. 50X3 - 001/1.000

28 OCT 2022

TETÃ VIRU MOMENDAPY
HACIENDA

MINISTERIO DE HACIENDA
ORDEN DE SERVICIO 581/2022
Fecha de Emisión 24/05/2022 - ORIGINAL

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL

CONTRATO NRO: 91/2020 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE Y TORRE DE ENFRIAMIENTO DEL MH			
PROVEEDOR	INNOVAR DE OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA	RUC	3707064-9
DIRECCION	GASPAR RODRIGUEZ DE FRANCIA N° 125 - LIMPIO		
TELEFONO / E-MAIL	021-780025 / innovar.asistencias@gmail.com		

Estimaremos se sirva (n) proveer los materiales mas abajo descriptos, según contrato Nro. 91/2020.-

SOLICITANTE	MINISTERIO DE HACIENDA	CDP	453/2022
LUGAR DE ENTREGA	Ministerio de Hacienda	PAC	378953
PLAZO DE ENTREGA		CC	CO-12006-20-196058
MODALIDAD	Concurso de Ofertas		

DIRECCION ADMINISTRATIVA

Cant.	Cant. (Letras)	Descripción del/los Bienes y/o Servicios	Unid. Medida	Presentación	valor Unit.	Total
1	UNO 283	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE DEL MH MANTENIMIENTO PREVENTIVO, A. A. TIPO SPLIT DE 36.000 BTU CP 006.22.07.0075.-	UNIDAD	----------	410.000	410.000
1	UNO 284	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE DEL MH MANTENIMIENTO CORRECTIVO. - A. A. TIPO SPLIT DE 36.000 BTU, Provisión y carga de gas refrigerante CP 006.22.07.0075.-	UNIDAD	----------	247.000	247.000
1	UNO 286	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE DEL MH MANTENIMIENTO CORRECTIVO. - A. A. TIPO SPLIT DE 36.000 BTU, Adaptación de ruleman al eje ventilador de unidad evaporadora y/o condensadora CP 006.22.07.0075.-	UNIDAD	----------	48.000	48.000
1	UNO 290	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE DEL MH MANTENIMIENTO CORRECTIVO. - A. A. TIPO SPLIT DE 36.000 BTU, Provisión y cambio de capacitor de marcha del compresor CP 006.22.07.0075.-	UNIDAD	----------	76.000	76.000
1	UNO 297	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE DEL MH MANTENIMIENTO CORRECTIVO. - A. A. TIPO SPLIT DE 36.000 BTU, Provisión y cambio de contactor CP 006.22.07.0075.-	UNIDAD	----------	85.000	85.000
		TOTAL				866.000

SON GUARANÍES: OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL.-

OBSERVACION: SIME N° 156192/2021 -PRESUP. N° 141/2021 -PROV. MH/DA/CRA N° 28/2022 -MEMO DA/CRA/SG N° 4/2022 -NOTA MH/DA/CRF/DCIB N° 14/2022 -MEMO DA/CRA/SG N° 33/2022 -PROV. MH/DA/SG N° 1186/2021 -INF. DE VERIF. CONTRACTUAL Y APROB. DE PRESUP. N° 9 -MEMO MH/DA/CUOC/DP N° 57/2022 -PROV. MH/DA/CUOC/DPL N° 91/2022.-

JESSICA TREITHAMER Técnico Analista de Procesos - CUOC - M.H. ELABORADO POR	C.P. ATILIO MOLINAS Técnico Analista de Procesos - CUOC - M.H. REVISADO POR	C.P. Florentina Caballero Jefa Interina Dpto. de Procesos - CUOC - MH DPTO. PROCESOS UOC	ABOG. ANDRES SORIA Coord. Interina Coord. Unidad Operativa de Contrataciones COORDINACION U.O.C.	PRESUPUESTO

TETÃ VIRU MOMENDAPY
HACIENDA

MINISTERIO DE HACIENDA
ORDEN DE SERVICIO 715/2022
Fecha de Emisión 21/06/2022 - ORIGINAL

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL

CONTRATO NRO. 41/2020 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE

PROVEEDOR	INNOVAR DE OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA	RUC	3707064-9
DIRECCION	GASPAR RODRIGUEZ DE FRANCIA N° 125 - LIMPIO		
TELEFONO / E-MAIL	021-780025 / innovar.asistencias@gmail.com		

SOLICITANTE	MINISTERIO DE HACIENDA	CDP	453/2022
LUGAR DE ENTREGA	MINISTERIO DE HACIENDA	PAC	378953
PLAZO DE ENTREGA		CC	CO-12006-20-196058
MODALIDAD	Concurso de Ofertas		

Cant.	Cant. (Letras)	Descripción del/los Bienes y/o Servicios	Unid. Medida	Presentación	valor Unit.	Total
1	UNO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE DEL MH MANTENIMIENTO PREVENTIVO, A. A. TIPO SPLIT DE 60.000 BTU	UNIDAD	----------	410.000	410.000
1	UNO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE DEL MH MANTENIMIENTO CORRECTIVO. - A. A. TIPO SPLIT DE 60.000 BTU, Provisión y carga de gas refrigerante	UNIDAD	----------	369.000	369.000
1	UNO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE DEL MH MANTENIMIENTO CORRECTIVO. - A. A. TIPO SPLIT DE 60.000 BTU, Provisión y cambio de placa electrónica, incluye control	UNIDAD	----------	156.000	156.000

SON GUARANÍES: NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL.-

OBSERVACION: SIME 54446/2022. MEMO CRA/SG 138/22. INFORME CONTRACTUAL 44. NOTA DE PRESUPUESTO 209. COD. PATRIM. 006.22.03.0370

Lic. Gerardo Barrientos Técnico Analista de Procesos Dpto. de Procesos - CUOC - MH	JESSICA REITHAMER Técnica Analista de Procesos Dpto. de Procesos - CUOC - MH	C.P. Dominia Caballero Jefa Interina Dpto. de Procesos - CUOC - MH	ABOG. ANDRES SORIA Coordinador Coord. Administrativa de Contratación	
ELABORADO POR	REVISADO POR	PROV. PROCESOS UOC	CONTRATACION U.O.C.	PRESUPUESTO

TETÃ VIRU MOHENDAPY
MINISTERIO DE HACIENDA

MINISTERIO DE HACIENDA
ORDEN DE SERVICIO 707/2022
Fecha de Emisión 21/06/2022 - ORIGINAL

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL

PROVEEDOR	INNOVAR DE OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA	RUC	3707064-9
DIRECCION	GASPAR RODRIGUEZ DE FRANCIA N° 125 - LIMPIO		
.TELEFONO / E-MAIL	021-780025 / innovar.asistencias@gmail.com		

SOLICITANTE	MINISTERIO DE HACIENDA	CDP	453/2022
LUGAR DE ENTREGA	MINISTERIO DE HACIENDA	PAC	378953
PLAZO DE ENTREGA		CC	CO-12006-20-196058
MODALIDAD	Concurso de Ofertas		

Cant.	Cant. (Letras)	Descripción del/los Bienes y/o Servicios	Unid. Medida	Presentación	valor Unit.	Total
1	UNO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE DEL MH MANTENIMIENTO PREVENTIVO, A. A. TIPO SPLIT DE 24.000 BTU	UNIDAD	----------	410.000	410.000
1	UNO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE DEL MH MANTENIMIENTO CORRECTIVO. - A. A. TIPO SPLIT DE 24.000 BTU, Provisión y carga de gas refrigerante	UNIDAD	----------	169.000	169.000
1	UNO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE DEL MH MANTENIMIENTO CORRECTIVO. - A. A. TIPO SPLIT DE 24.000 BTU, Provisión y cambio de placa electrónica, incluye control	UNIDAD	----------	143.000	143.000
1	UNO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE DEL MH MANTENIMIENTO CORRECTIVO. - A. A. TIPO SPLIT DE 24.000 BTU, Provisión y cambio de termostato alámbrico con relay de 24v y transformador de 220V/240V	UNIDAD	----------	105.000	105.000

SON GUARANÍES: OCHOCIENTOS VEINTISIETE MIL.-

OBSERVACION: SIME 54446/2022, MEMO CRA/SG 138/22. INFORME CONTRACTUAL 41. NOTA DE PRESUPUESTO 195. COD. PATRIM. 006.22.03.0719

ELABORADO POR	REVISADO POR	DPTO. PROCESOS UOC	COORDINACION U.O.C.	PRESUPUESTO
Lic. Gerardo Barrientos Técnico Analista de Procesos Dpto. de Procesos - CUOC - MH	JESSICA TREITHAMER Técnico Analista de Procesos Dpto. de Procesos - CUOC - M.H.	C.P. Romina Caballero Jefa Interina Dpto. de Procesos - CUOC - MH	ABOG. ANDRÉS SORIA Coordinador Unidad Operativa de Contrataciones	