INFORME TECNICO

MADES

Fecha:	**05/10/2023**
Informe N°	**30**
Presupuesto N°:	**7480**

"MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADOR DE AIRE" ID N°426.157 - CD N°05/2023

Mediante la presente se deja constancia del Informe Técnico del Aire Acondicionado:

A.A Tipo: Split	
BTU:	24.000
Patrimonio:	2321-2-16-1060
Item	**Mantenimiento y Reparación de Acondicionador de Aire**
181	LIMPIEZA DEL CONDENSADOR - MANO DE OBRA
182	LIMPIEZA DEL EVAPORADOR - MANO DE OBRA
183	LIMPIEZA DE LA BANDEJA DE DRENAJE - MANO DE OBRA
184	LIMPIEZA DE FILTRO Y CARETA - MANO DE OBRA
185	LIMPIEZA Y LUBRICACION DE TURBINA
186	MANO DE OBRA - LIMPIEZA Y LUBRICACION DE TURBINA
187	LIMPIEZA Y LUBRICACION DE PALETA VENTILADOR
188	MANO DE OBRA - LIMPIEZA LUBRICACION DE PALETA VENTILADOR
189	LIMPIEZA DE CAÑERIAS Y DUCTOS - MANO DE OBRA
190	CARGA DE GAS REFRIGERANTE
191	MANO DE OBRA - CARGA DE GAS REFRIGERANTE

Atentamente.

RG
Técnico en Refrige-ación y Otros
Capitán Rivas y 3ra.
Teléf. 672 713

Técnico Responsable

MINISTERIO DEL AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
REPUBLICA DEL PARAGUAY
Dpto. de Mantenimiento

OSCAR PINTOS
JEFE
DPTO. DE MANT. Y SERVICIOS GENERALES

Administrador de la Sede