Docusign Envelope ID: 0EFF78A8-9F49-4A10-8276-48A292418998

A: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE

ÑEEMBUCU

INFORME TECNICO DE
ELEVADORES

Por la presente, se pasa a detallar la descripción de los trabajos realizados en el marco de la Contratación directa, cuya descripción es "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REPARADOR DE ASCENSORES DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PILAR" El mantenimiento preventivo, como su nombre lo expresa "previene" posibles accidentes y transguardar la seguridad de las personas que lo utilizan frecuentemente. Se realizó el mantenimiento preventivo de los ascensores n°87779 y 87778, consistente en limpieza general, ajustes, verificación, reparación y control de los mismos como ser: Limpieza integral de cubos, verificación y control de interruptor del final de carrera, limpieza de poleas tensoras, prueba, verificación y reparación de intercomunicadores de cabina, verificación y control del regulador de velocidad y que todas las partes móviles y giratorias trabajen libremente, limpieza integral de salade máquina, limpieza de cuadro de comandos, limpieza control deestado y funcionamiento mecánico y eléctrico de los contactores y relés., control de funcionamiento de iluminación interior de cabina , control de posibles agrietamientos, etc.
De acuerdo a la orden de servicio N° 24

Observaciones:
En el equipo N° 87778 MRL GEARLESS: N/A Se solicita el cambio de cabo de tracción 3 cabo de 1/2 para 4 paradas y cabo de regulador de velocidad.
En el equipo N° 87779 MRL GEARLESS: N/A

CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE ÑEEMBUCÚ
SECCIÓN SERVICIOS GENERALES

Lic. Gustavo R. Palmerola
Jefe Sección Servicios Generales

Firmado por:
Alba Vanessa Ortiz González
7052B1E2F3E34D2...