MEMORÁNDUM DGTIC N° 37/2024

A: ABG. LIZ DUARTE, Coordinadora de Adquisición de Bienes y Servicios.
Dirección General de Administración y Finanzas.

DE: JORGE GAMARRA, Jefe Interino de Operaciones
Dirección General de Tecnología de la Información y Comunicación

CC: LIC.DAVID REESE, Director General
Dirección General de Tecnología de la Información y Comunicación

REF: Remisión de conformidad sobre orden de servicio N°2 emitida a Siemi.

FECHA: 26 de febrero de 2024.

Me dirijo a usted a fin de remitir la nota de conformidad correspondiente al informe equivalente a la orden de servicio nro. 2/2024 emitida a Siemi S.R.L. en el marco del contrato "MANTENIMIENTO DE AIRES DE PRECISION DEL DATACENTER ALTERNATIVO - AD REFERENDUM." – ID 437034.

A continuación, un resumen de la ejecución actual:

Siemi S.R.L ID 437034	
Fin de Ejecución de Contrato	21-12-2024
Total a pagar correspondiente a este informe	Gs. 8.682.500
Monto Acumulado Ejecutado	Gs. 25.127.000
Saldo Monto Mínimo	**Gs. 7.372.500**
Saldo Monto Máximo	**Gs. 39.872.500**
Porcentaje de ejecución respecto monto máximo	**38,7%**

Se adjunta copia de la Orden de Servicio, así como del informe presentado por la empresa y nota de conformidad sobre los trabajos realizados.

Atentamente.

COORDINACIÓN DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS
Recibido por:
Firma:
Aclaración: C.P. Fátima Gómez Bernal
Jefa Dpto. Adjudicaciones y Contratos
Fecha: 26/02/24 DNCP Hora: 9:15

Hugo Araújo
Coordinador Infraestructura y Operaciones
DGTIC-DNCP

Asunción, 31 de enero de 2024.

Señores
Siemi S.R.L.
Presente

Por la presente le manifiesto mi conformidad con el informe técnico de fecha 31 de enero del corriente año, correspondiente a Orden de Servicio Nro. 2/2024, emitida en fecha 23/01/2024 en el marco del contrato resultante de la Licitación por Contratación Directa con ID 437034 – "MANTENIMIENTO DE AIRES DE PRECISION DEL DATACENTER ALTERNATIVO - AD REFERENDUM".

Atentamente,

Jorge Gamarra
Jefe Dpto. Operaciones
DGTIC - DNCP

DNCP DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS	ORDEN DE SERVICIO	N° 2/2024

Nivel de Entidad : 23-19 | **Fecha de Emisión:23/01/2024**

Entidad : DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PUBLICAS

Unidad Compradora (Código SICP) : 1640

ID del Llamado : 437034 | **Tipo de Procedimiento : CONTRATACION DIRECTA**

Descripción del Llamado : MANTENIMIENTO DE AIRES DE PRECISION DEL DATACENTER ALTERNATIVO

Proveedor: SIEMI S.R.L. **RUC:80001194-5**

La presente orden tiene por objeto la prestación de los servicios que se detallan a continuación:

N° ORDEN	N° de ÍTEM	DESCRIPCIÓN	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL
2	35	Mant. correctivo - Filtro de agua de entrada al equipo	unidad	2	1.391.500	2.783.000
2	36	Mant. correctivo - Materiales menores para instalacion de filtro de agua	unidad	2	1.052.250	2.104.500
2	37	Mant. correctivo - Filtro de agua de entrada al equipo	unidad	2	1.897.500	3.795.000
						8.682.500

SON GUARANÍES: Ocho millones seiscientos ochenta y dos mil quinientos (IVA INCLUIDO).

PLAZO DE ENTREGA Y/O CUMPLIMIENTO: 31 de enero de 2024

LUGAR DE ENTREGA : Hector Velazquez entre Alto Paraguay y Tobati--Edificion DataCenter Alternativo de la DNCP

La Contratante se compromete a pagar al Proveedor como contrapartida de la prestación de los servicios y la subsanación de sus defectos, el precio la orden de servicio o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en la Carta de Invitación y sus Anexos.

Ing. Juan Torres Reg. N° 4240 Siemi S.R.L.	Jorge Gamarra Jefe Dpto. Operaciones DGTIC - DNCP
PROVEEDOR	ADMINISTRADOR DE CONTRATO O ÁREA REQUIRENTE

El método oficial para toda solicitud de servicio será vía correo electrónico. Será de total responsabilidad del proveedor la revisión del mismo, siendo suficiente respaldo para la contratante, la solicitud de servicio enviada mediante correo electrónico de la Convocante a la dirección de correo electrónico establecida por el proveedor, por ende, ésta órden deberá ser cumplida acorde a la descripción y al plazo estipulado en la misma. Los plazos serán computados desde la remisión de la órden por parte de la Convocante al correo electrónico del proveedor.

Jorge Gamarra

De:	jtorres@siemi.com.py
Enviado el:	miércoles, 31 de enero de 2024 11:39
Para:	Jorge Gamarra
CC:	gzarate@siemi.com.py; 'Cancio A. Colman'
Asunto:	INFORMES TECNICOS
Datos adjuntos:	INFORME TECNICO_INSTALACION DE FILTROS DE AGUA_AAP_DATACENTER_BARRIO SAN PABLO_ENERO_2024_Rev00.pdf; INFORME TECNICO_MANTENIMIENTO_AAP_DATACENTER_BARRIO SAN PABLO_ENERO_2024 _Rev01.pdf

Buen día

Adjunto informes solicitados.

Saludos

ING. JUAN TORRES
DEPARTAMENTO DE MANTENIENTO

(+595 982) 131 074
(+595 21) 301 225 / 6
Amancio González 129 c/ Avda. Fernando de la Mora
Asunción - Paraguay
www.siemi.com.py

SIEMI

INFORME TÉCNICO

DIRECCION NACIONAL DE CONTRATACIONES PUBLICAS

Fecha: 31/01/2024

Lugar: DNCP – Data Center de Barrio San Pablo

Labor: Provisión e instalación de filtros de Agua.

Participantes:

- Tec. José Sosa
- Tec. Iván Rojas

Equipos:

Marca: Emerson
Modelo: P2060DA

Ítems que fueron realizados:

- **Instalación de Cañerías de agua corriente del tipo fusión.**
- **Instalación de 2 (Dos) filtros de agua para conducto de humidificador.**

Instalación:

Inicialmente se montaron las nuevas cañerías de alimentación de agua corriente para cada equipo, las mismas fueron adosadas a las paredes con soportes para evitar la vibración. También fueron instaladas las llaves de paso de para poder dejar fuera de servicio la alimentación de uno de los de ser necesario de tal manera que no afecte al otro y pueda seguir funcionando. Se instalaron filtros de agua con cartuchos intercambiables y protección de PVC transparente para su verificación periódica.

Los filtros fueron instalados en el exterior del edificio realizando boquetes que posteriormente fueron sellados para evitar riesgos de pérdidas de agua dentro del DC. Las tareas fueron verificadas y aprobadas por los responsables de la DNCP.

Informe elaborado por:

Ing. Juan Torres

SIEMI

Imágenes

Filtros de agua