Asistencia Técnica de Elevadores / Ascensores - Paraguay

Dirección: 24 de mayo Nº 2721 c/ Avda Gral. Santos
(021) 3388350 / 0985 313-066 / 0971 947-165
atencion@astelev.com.py

Asunción, 20 de Enero de 2022

INFORME TECNICO

*****

CONGRESO NACIONAL

CONTRATO N°35/2020

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSORES Y SISTEMA CONTRA INCENDIO DEL EDIFICIO DEL CONGRESO NACIONAL

A la fecha se realizó la inspección técnica de los ascensores del Edificio del Congreso Nacional (por cabina)

BLOQUE SENADORES : CA6(HCS) 1 Cabina, CA4 (Publico senadores) 2 Cabinas, CA 5 (Publico senadores) 2 cabinas, CA7 (Publico Senadores) 1 Cabina , CA8 (Publico Senadores-servicios) 1 Cabina. (7 cabinas de ascensores)

BLOQUE DIPUTADOS: CA1 (Presidencia HCD) 1 Cabina, CA2 (Publico Diputados) 2 cabinas , CA3 (Publico Diputados) 2 cabinas. (5 cabinas de ascensores)

En dichos ascensores se realizaron los mantenimientos preventivos , los cuales incluyen trabajos como inspecciones, limpiezas, ajustes y lubricaciones, dichos trabajos se ven detallados a continuación:

- **Soporte técnico de Diagnostico, prevención y solución de fallas.**
- **Inspección y ajuste de llaves y fusibles en salas de maquinas.**
- **Inspección, limpieza y lubricación de maquinas de tracción , poleas de tracción y desvío.**
- **Inspección, limpieza , lubricación y ajustes de frenos.**
- **Inspección y limpieza de corona, sinfín maquina, cuadro de comando, fusibles y conexiones**
- **Inspección y ajustes de botoneras, señalizaciones de cabinas e iluminación de cabinas y botoneras y señalizaciones de pisos.**
- **Inspección de seguridades electromecánicas**
- **Inspección y limpieza de recorrido de ductos.**
- **Inspección y ajuste de frenos hidráulicos y/o electromecánicos**
- **Inspección, limpieza y lubricación de polea regulador**

Ing. Sebastián Romero
Director
Dirección de Mantenimiento
Congreso Nacional
20/01/22

ASTELEV Ascensores
Propietario
Cel: 09853/13066