FRIO UNIVERSAL S.R.L.

Climatización - Frio Industrial y comercial

San Lorenzo, 28 de junio de 2023

Señores
SENACSA
Presente

En relación a LCO N° 09/2022 SENACSA "**MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO E INSTALACIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE Y CÁMARA FRIGORÍFICA– PLURIANUAL CONTRATO ABIERTO – ID Nº 413.072"** me dirijo a ustedes a fin de remitir informe técnico de trabajos realizados.

INFORME TECNICO DE TRABAJOS REALIZADOS Nº 00056/2023

Marca	Capacidad	Codigo Patrimonial	Item	Descripcion
GOTZE	Split 24000	2316.41178	3	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Mano de Obra A. A. TIPO SPLIT DE 24.000 BTU
			14.4	Gas refrigerante R410
			14.5	Mano de obra por Provision y carga de gas refrigerante
			14.69	Mano de obra por soldadura en caño de cobre
RDC	Split 18000	2316.37927	2	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Mano de Obra A. A. TIPO SPLIT DE 18.000 BTU
GOTZE	Split 24000	2316.32358	3	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Mano de Obra A. A. TIPO SPLIT DE 24.000 BTU
GOTZE	Split 24000	2316.32353	3	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Mano de Obra A. A. TIPO SPLIT DE 24.000 BTU
			14.4	Gas refrigerante R410
			14.5	Mano de obra por Provision y carga de gas refrigerante
			14.69	Mano de obra por soldadura en caño de cobre
GOTZE	Split 24000	2316.19400	3	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Mano de Obra A. A. TIPO SPLIT DE 24.000 BTU
RDC	Split 24000	2316.35376	3	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Mano de Obra A. A. TIPO SPLIT DE 24.000 BTU

Técnico Responsable: Vidal Escobar

FRÍO UNIVERSAL S.R.L.
RUC: 80006573 - 5
Acceso Sur 1371
(021) 527 343

Conformidad SENACSA (firma, aclaración, sello):

Jefe Dpto. de Mantenimiento

Dr. Julio Bernal
Jefe Dpto. de Mantenimiento
SENACSA