TECNOFRIO
de Pascual Torres Núñez
RUC: 1.388.647-9
Tel/Fax: 021-951.327
Cel: 0981-126.233
em@il: tecnofrio_torres@hotmail.com
Juan E. O'Leary c/ Curiel – Ñemby – San Carlos.

INFORME TECNICO DE SERVICIOS REALIZADOS Nº 016

Fecha: 07/06/2021

Señores:

GABINETE MILITAR

Presente

Item Nº	Descripcion
	Mantenimiento / Reparación de acondicionador de Aire tipo Split de 12000 BTU marca MIDAS
1	Limpieza de condensadora, evaporadora, careta y filtro
2	Provision y cambio de motor compresor.
3	Mano de obra
4	Provision y carga de gas refrigerante.
5	Mano de obra
6	Provision de servicio de desmontaje, rebobinado, y montaje de motor ventilador.
7	Mano de obra
8	Provision y cambio de placa electr?nica.
9	Mano de obra
10	Provision y cambio de termostato al?mbrico, con relayde 24V y transformador 220V/24V.
11	Mano de obra

TECNOFRIO
de Pascual Torres
RUC: 1.388.647-9

Firma de
Conformidad de Servicio

Propietario / Técnico