Nº 0003688

Airmect

Refrigeración, Aire acondicionados, Instalaciones electromecánicos, Telefonía y cámaras de seguridad

Ruta Transchaco Km 19 1/2 c/ Callejón 100 / (021) 761 485
Mariano Roque Alonso - Paraguay

Fecha: 15-03-2021 Solicitante: Casona I Academia

Cliente: M.R.E

Dirección: Cód. Patrimonial:

INFORME DE SERIVICIO

Cant. BTU/Hs.	Modelo	Tensión Voltaje	Intensidad Amper	Temperatura Retorno	Temperatura Salida	P: Alta	P: Baja
36.000	split	380 v.	9,21	21°	10°	276	76

20 Tal.: 50x2 - 8.001 al 9.000 - 4/2019

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O REPUESTO UTILIZADOS

Mantenimiento: desarme y limpieza de filtro de aire serpentina del condensador y evaporador, turbinas bandejas de drenajes, Lubricación del motor ventilador, revisión de perdida de refrigerantes, revisión y medición de carga del motor ventilador y compresor revisión del estado físico de contactor relés temporizadores presostato de alta y baja

Conforme Cliente

Firma

Nombre Primer Secretario Oscar Guerrero
Coordinador Administrativo
Academia Diplomática y Consular

Técnico

Firma

Nombre Sergio Duré

Airmect

Nº 0008686

Refrigeración, Aire acondicionados, Instalaciones electromecánicos, Telefonía y cámaras de seguridad

Ruta Transchaco Km 19 1/2 c/ Callejón 100 / (021) 761 485
Mariano Roque Alonso - Paraguay

Fecha: 15-03-2021 Solicitante: Biblioteca Academia

Cliente: M.R.E

Dirección: Cód. Patrimonial:

INFORME DE SERIVICIO

Cant. BTU/Hs.	Modelo	Tensión Voltaje	Intensidad Amper	Temperatura Retorno	Temperatura Salida	P: Alta	P: Baja
60.000	split	380v.	7,24	21°C	11°C	270	76

20 Tal.: 50x2 - 8.001 al 9.000 - 4/2019

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O REPUESTO UTILIZADOS

Mantenimiento: Desarme y limpieza de filtros de aire serpentina de unidad condensadoras y evaporadora, turbinas bandeja de drenajes, lubricación de los motores ventiladores, revisión de perdida de refrigerantes, medición de carga del motor ventilador y compresor revisio de l estado físico de contactor, tolos y del funcionamiento de presostatos de baja y alta etc
y Carga de gas R22

Conforme Cliente

Firma Primer Secretario Oscar Guerrero
Coordinador Administrativo
Nombre Academia Diplomática y Consular

Técnico

Firma

Nombre Sergio Doré

Nº 0008685

Airmect

Refrigeración, Aire acondicionados, Instalaciones electromecánicos, Telefonía y cámaras de seguridad

Ruta Transchaco Km 19 1/2 c/ Callejón 100 / (021) 761 485
Mariano Roque Alonso - Paraguay

Fecha: 15-03-2021 Solicitante: Biblioteca Academia

Cliente: M. M. E

Dirección: Cód. Patrimonial:

INFORME DE SERIVICIO

Cant. BTU/Hs.	Modelo	Tensión Voltaje	Intensidad Amper	Temperatura Retorno	Temperatura Salida	P: Alta	P: Baja
60.000	Split	380v	6,24	20°C	10°C	276	76(6)

20 Tal.: 50x2 - 8.001 al 9.000 - 4/2019

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O REPUESTO UTILIZADOS

Mantenimiento desarme y limpieza de filtro de aire serpentinas del condensador y evaporador, turbinas bandejas de drenajes lubricación de los motores ventilador revisión de perdida de refrigerantes, medición de la carga del motor compresor revisión del estado físico de contactor relos temporizadores de alta y baja etc
✓ Carga de gas 422

Conforme Cliente

Firma

Nombre Primer Secretario Oscar Guerrero
Coordinador Administrativo
Academia Diplomática y Consular

Técnico

Firma

Nombre Sergio Doto

Nº 0008684

Airmect

Refrigeración, Aire acondicionados, Instalaciones electromecánicos, Telefonía y cámaras de seguridad

Ruta Transchaco Km 19 1/2 c/ Callejón 100 / (021) 761 485
Mariano Roque Alonso - Paraguay

Fecha: 15-03-2021 Solicitante: Biblioteca Academia

Cliente: M.R.E

Dirección: Cód. Patrimonial:

INFORME DE SERIVICIO

Cant. BTU/Hs.	Modelo	Tensión Voltaje	Intensidad Amper	Temperatura Retorno	Temperatura Salida	P: Alta	P: Baja
60.000	Split	380	7,2A	21C°	11C°	27C	75(6)

20 Tal.: 50x2 - 8.001 al 9.000 - 4/2019

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O REPUESTO UTILIZADOS

Mantenimiento: Desarme y Limpieza de filtro de aire serpentina del condensador y evaporador, bandeja de drenajes turbinas, Lubricación de los motores ventiladores, medición de la carga del motor ventilador y del motor compresor, revisión del estado físico de contactor cables y funcionamiento de presostatos de alta y baja etc.

Conforme Cliente

Firma

Primer Secretario **Oscar Guerrero**
Nombre **Coordinador Administrativo**
Academia Diplomática y Consular

Técnico

Firma

Nombre Sergio Duró

Nº 0008683

Airmect

Refrigeración, Aire acondicionados, Instalaciones electromecánicos, Telefonía y cámaras de seguridad

Ruta Transchaco Km 19 1/2 c/ Callejón 100 / (021) 761 485
Mariano Roque Alonso - Paraguay

Fecha: 15-03-2021 Solicitante: Biblioteca Academia

Cliente: M. R. E

Dirección: Cód. Patrimonial:

INFORME DE SERIVICIO

Cant. BTU/Hs.	Modelo	Tensión Voltaje	Intensidad Amper	Temperatura Retorno	Temperatura Salida	P: Alta	P: Baja
60.000	split	380 v.	7,24	20°C	10°C	270	75 (6)

20 Tal.: 50x2 - 8.001 al 9.000 - 4/2019

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O REPUESTO UTILIZADOS

Mantenimiento: Desarme Limpieza de filtro de aire separantina del condensador y evaporador, turbinas bandejas de drenajes, lubricación de los motores ventilador, revisión de la carga del motor ventilador y del compresor 2, revisión del estado físico de contactores, relos temporizadores de alta y baja etc

Conforme Cliente

Firma

Nombre Primer Secretario Oscar Guerrero
Coordinador Administrativo
Academia Diplomática y Consular

Técnico

Firma

Nombre Sergio Duró