Airmect

Nº 0010435

Refrigeración, Aire acondicionados, Instalaciones electromecánicos, Telefonía y cámaras de seguridad

Ruta Transchaco Km 19 1/2 c/ Callejón 100 / (021) 761 485

Mariano Roque Alonso - Paraguay

Fecha: 21-2-08-21 Solicitante: Dpto. de Mantenimiento

Cliente: Ministerio de Relac. Exteriores. 6º piso Asuncion

Dirección: Palma c/14 de mayo Cód. Patrimonial:

INFORME DE SERIVICIO

Cant. BTU/Hs.	Modelo	Tensión Voltaje	Intensidad Amper	Temperatura Retorno	Temperatura Salida	P: Alta	P: Baja
	Reparacion de Motor Ventilador y Motobomba.						

10 Tal.: 50x2 - 10.001 al 10.500 - 5/2021

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O REPUESTO UTILIZADOS

Obs. Mantenimiento correctivo de Motor Ventilador del Condensador y Motobomba de A.A. Central CARRIER.

* Repara. de Motor Ventilador del Condensador 12 HP rebobinado 380V. Cambio de rulemanes, correas, lubricacion de sistema de Rodaje.
* Repar. de motobomba de Agua 10 HP marca WEG, rebobinado 380 Volts. Cambio de rulemanes, ventilete y pintura.
* Reparacion de Eje del Condensador, desmontaje trabajo de Torneria cambio de rulemanes y montaje.

Conforme Cliente

Firma

Tercer Secretario Oscar Zalazar León

Nombre Departamento de Mantenimiento
Ministerio de Relaciones Exteriores

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Mantenimiento y Servicios PARAGUAY

Técnico

Firma

Nombre José Cabral