DomoPy
Domótica Inmótica

FECHA: 25 / 05 / 23.
NRO. 0000940

ORDEN DE TRABAJO

CLIENTE: Corte Suprema de la Justicia Guacupe
DIRECCIÓN:
TELÉFONO:
CORREO:

SOLICITUD

- [ ] ASISTENCIA TÉCNICA
- [x] MANTENIMIENTO
- [ ] OBRA EN CURSO
- [ ] OTROS
- [ ] DOMOTICA
- [ ] INMOTICA
- [ ] REVISIÓN DE APP/SISTEMA

TRABAJO REALIZADO

1.14) Verificación de Manómetro de Incendio (Registro lectural.
1.19) se realizo Control de bocas.
2.6) Control y mantenimiento de detectores. dual de movimiento.
4-5) Verificar funcionamiento. de camara movil CCD color, 480 TVL 1 Lux y 0 Lux B/N. (nocturnal, lente de auto iris de 4mm, zoom 23x, control sensitivo electrónico Movimiento. PAN (rotación continual, movimiento manual con joystick. y TILT (90°) verificación de conexiones - regulación lente - nitidez exterior.
4.6) Verificar funcionamiento de cámara color CCD 1/4" 480 TVL 1 Lux (dia) y 0 Lux B/N (nocturna) ducto flexible de acero inoxidable para cables, verificar conexiones - regular lente - nitidez exterior.
4.7) Control soporte y conservación de gabinete en exterior. Alojamiento para camaras CCTV.

MATERIALES UTILIZADOS

HORARIO DE REALIZACIÓN

DIA	HORARIO	FUNCIONARIO
25 - 05 - 23		Adrian Duarte.
		Antonio Fulchi

NOMBRE Y CI CLIENTE	ACEPTADO CONFORME	SOPORTE TÉCNICO	SUPERVISOR
	Arq. Virginia Duarte de Ortiz REG. PROF. MOPC N° 2.156	DOMOPY S.A. RUC: 80070[illegible]	

2 Tal. 50 x 2 / Del 000901 al 001000 - XI - 2022 - PISTILLI PRODUCCIONES - TEL: (021) 293-146

DomoPy
Domótica Inmótica

FECHA: 25 / 05 / 23.
NRO. 0000942

ORDEN DE TRABAJO

CLIENTE: Corte Suprema de la Justicia Cordillera Caacupe.
DIRECCIÓN:
TELÉFONO:
CORREO:

SOLICITUD

- [ ] ASISTENCIA TÉCNICA
- [x] MANTENIMIENTO
- [ ] OBRA EN CURSO
- [ ] OTROS
- [ ] DOMOTICA
- [ ] INMOTICA
- [ ] REVISIÓN DE APP/SISTEMA

TRABAJO REALIZADO

4.8) Limpieza de mueble en Sala de Control - Verificar conexiones y soportes
5.1) Verificar conexiones y funcionamiento de amplificador de audio tipo profesional y mezclador.
5.2) Verificar conexiones y funcionamiento de reproductor de discos compactos, MDB y DVR y equipos sintonizador digital de radio AM y FM
5.4) Limpieza y ajuste de parlantes embutidos en cielorraso.
5.5) Verificar conexiones y funcionamiento de parlantes para interiores de 8"; de 8Ω de impedancia, adosados al muro o al cielorraso
5.6) Limpieza y ajuste de parlantes para interior de 8", de ohm de independia adosados al muro o al cielorraso
5.9) Verificar conexiones y funcionamiento de intercomunicador interior HANDSET.

MATERIALES UTILIZADOS

HORARIO DE REALIZACIÓN

DIA	HORARIO	FUNCIONARIO
25 - 05 - 23.		Adrian Amarro.
		Antonio Falchi.

NOMBRE Y CI CLIENTE	Arq. Virginia Duarte de Orti REG. PROF. MOPC Nº 2.156 ACEPTADO CONFORME	DOMOPY S.A. RUC: 80070698-6 SOPORTE TÉCNICO	SUPERVISOR

2 Tal. 50 x 2 - Del 000901 al 001000 - XI - 2022 - PISTILLI PRODUCCIONES - TEL: (021) 293-146

DomoPy
Domótica Inmótica

FECHA: 26/05/23.
NRO. 0000943

ORDEN DE TRABAJO

CLIENTE: Corte Suprema de la Justicia Caácupe.
DIRECCIÓN:
TELÉFONO:
CORREO:

SOLICITUD

- [ ] ASISTENCIA TÉCNICA
- [x] MANTENIMIENTO
- [ ] OBRA EN CURSO
- [ ] OTROS
- [ ] DOMOTICA
- [ ] INMOTICA
- [ ] REVISIÓN DE APP/SISTEMA

TRABAJO REALIZADO

7.2) Verificación conexiones y funcionamiento de mezclador de audio de 6 canales.
7.6) Verificación conexiones y funcionamiento de transmisor inalambrico, con microfono solapero y auricular discreto, con control de volumen en transmisor
7.7 Verificar conexiones y funcionamiento de parlantes de pared, de potencia 60 watts.
obs: Se solicita cambio de D.Ia de la DVR, que ahora se encuentra agotada la misma. tienen una vida util. de 10 meses aproximadamente.

MATERIALES UTILIZADOS

HORARIO DE REALIZACIÓN

DIA	HORARIO	FUNCIONARIO
26-05-23		Adrian Duarte

NOMBRE Y CI CLIENTE	ACEPTADO CONFORME	SOPORTE TÉCNICO	SUPERVISOR
	Arq. Virginia Duarte de Ortiz REG. PROF. MOPC N° 2.156	DOMOPY S.A. RUC: 80070698-6	

2 Tal. 50 x 2 - Del 000901 al 001000 - XI - 2022 - PISTILLI PRODUCCIONES - TEL: (021) 293-146