SERVICIO TÉCNICO J.C.
N. Javier Caballero P.
Técnico en Electromecánica
Instalación - Reparación - Mantenimiento
Acondic. de Aire (Individuales - Split - Centrales y Automóviles)
Congeladoras - Heladeras (Familiar y Comercial)
Cámaras Frigoríficas - Fabricadoras de hielo
Lavarropas Automáticas - Secarropas
Anexo: Rebobinado - Soldaduras - Electricidad
De La Conquista N° 1725 c/ Ruiz de Guzmán
Telefax: 900 155 - 0981 531 685
Lambaré - Paraguay

RUC 1976058-2

Informe Tecnico
N° 007
Contrato N° 3/2021

Fecha de Emisión: 18/03/2021

Razón Social: **Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados** RUC: 80013205-0

Ref: Contrato N° 3/2021 "Servicios de Mantenimiento y Reparación de Acondicionadores de Aire"-AD Referendum- Plurianual - ID Nº 388.444

Dependencia: **Secretaria General**

Marca: **Gotze**
Tipo: **Piso Techo 60.000 BTU**
Código: **13.05.11.37**

Item	Cantidad	Descripción
286	1	Mantenimiento General y Limpieza del Equipo - Split de 60.000 BTU
293	1	Provision y carga de gas refrigerante - Split de 60.000 BTU
301	2	Adaptacion de ruleman del motor ventilador- Split de 60.000 BTU
303	1	Deteccion de perdida de gas, soldadura de cierre, prueba de hermeticidad con nitrogeno- Split de 60.000 BTU
305	2	Provision y cambio de capacitor de marcha de turbina, evaporador y/o ventilador de condensador - Split de 60.000 BTU

Obs: Se recomienda que todos los trabajos a ser realizados son imprescindibles a modo de garantizar el buen funcionamiento del Aire Acondicionados y también a qué nuestro trabajo pueda cumplir con su garantía solicitada en el PBC. Estas reparaciones son necesarias para mantener la capacidad del equipo, y además que se mantengan operativos. Lo cual no constituye que se incrementa la vida útil de esta, o recupere su eficacia original.

Técnico:
Aclaración: Neri Javier Caballero Páez

SERVICIO TECNICO de N. JAVIER CABALLERO P. JC

Conformidad del Cliente:
Aclaración: DARIO ROLON
Jefe de Servicios Generales
Fecha: 18/03/2021
08:50 hs.