BRIGADA AEROTRANSPORTADA "SP"
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEPOSITO DE MATERIALES Y SUMINISTROS
ÑU GUAZÚ – PARAGUAY

ACTA DE RECEPCIÓN

En la ciudad de Luque, a los catorce días del mes de agosto del año dos mil veinte siendo las diez y seis horas, en el asiento de la Base Aérea Ñu Guazú – Comando de la Fuerza Aérea, estando presente el S1° Tec Pedro Ramón Cabrera Ortiz, Control Interno de la **BRIGADA AEROTRANSPORTADA,** el S1° Tec Fátima Núñez, Miembro del comité de recepción y el Señor **ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO**, Representante de la Empresa **COMPU NEW & ASOCIADOS ,** en el mismo acto hace vista de la provisión de los servicios el personal de la Auditoria Interna de la FAP, el SA Tec Derlis Martínez y se procede a proveer los siguientes servicios, conforme al Contrato N° **03/2020(Ad Referéndum)** de la FAP y la Orden de Servicio N° **50,51,52,53/312** e Informe Técnico N° **2372,2373,2374,2375,** abajo especificados y adjudicado a la citada empresa:

LOTE N° 3 - ITEM N° 1- SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADOR DE AIRE MARCA MIDAS, TIPO SPLIT O VENTANA DE 12.000 BTU.

ROTULADO N° 1371 ubicado en la Armería del Batallón de Apoyo y Servicio

1(un) Evento Carga de gas
1(un) Evento Cambio de filtro de aire
1(un) Evento Cambio de contactor
1(un) Evento Cambio de rulemanes

LOTE N° 3 - ITEM N° 2- SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADOR DE AIRE MARCA MIDAS, TIPO SPLIT O VENTANA DE 12.000 BTU.

ROTULADO N° 1356 ubicado en la Comandancia del Batallón PCD

1(un) Evento Carga de gas
1(un) Evento Cambio de filtro de aire
1(un) Evento Limpieza completo del aparato, cañerías y sus accesorios

LOTE N° 3 - ITEM N° 3- SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADOR DE AIRE MARCA MIDAS, TIPO SPLIT O VENTANA DE 12.000 BTU.

ROTULADO N° 1352 ubicado en el G1 de la BAT

1(un) Evento Carga de gas
1(un) Evento Cambio de filtro de aire
1(un) Evento Cambio de panal de filtro

LOTE N° 3 - ITEM N° 4- SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADOR DE AIRE MARCA MIDAS, TIPO SPLIT O VENTANA DE 12.000 BTU.

ROTULADO N° 1353 ubicado en la Ayudantía de la Jefatura de Estado Mayor de la BAT.

1(un) Evento Carga de gas
1(un) Evento Cambio de filtro de aire
1(un) Evento Limpieza completo del aparato, cañerías y sus accesorios

En prueba de conformidad con la recepción de los servicios, siendo las diez y seis horas, se labra el presente acta, firmado al pie de la misma los presentes anunciados más arriba.-

Pedro Ramón Cabrera Ortiz
S1° Tec Control Interno DAF – BAT

Fátima Núñez
S1° Tec Miembro de Comité de Recepción

ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO
Representante de COMPU NEW & ASOCIADOS