CHIZ INGENIERIA
Servicios en General
de Carlos A. Holtzberger Zapattini

INFORME TECNICO N° 51154

Fecha: Asunción, 13 de Octubre de 2022	
Señores: Comando de la Armada – Centro f. Nº3	R.U.C.: 80006127-6
Dirección: Stella Marys y Hernandarias	Teléf.:
Responsable:	

MARCA	MODELO	SERIE N°/ Cód. Pat.	Descripción del Servicio
			A.A. de 18000 Btu, Split, Marca Haustec
			Modelo MSAF-18, Evaporador Nº: 240354
			5240577250150063, Condensador Nº: 240
			3543240677230150301 - Rotulado Nº: 11368
			1 Carga de gas refrigerante por litro
			1 Mano de obra
			1 Soldadura por pordida de gas
			1 Mano de obra
			1 Cambio de termostato de alta
			1 Mano de obra
			1 Cambio de llave selectora
			1 Mano de Obra
			1 Limpieza y mant. Gral. del evaporizador
			y Condensador
			1 Mano de Obra

Firma Técnico
CHIZ INGENIERIA Servicios en General de Carlos A. Holtzberger Zapattini

Conforme Cliente
LUIS RECALDE
SO 1º E

Franciso Dupuy N° 653 c/Oleary
Tel. 021 3398936 ; (0981) 969.752; choltzberger@gmail.com
Asunción
Paraguay