VILLANUEVA INGENIERIA SERVICIOS S.R.L
Cnel. Martinez N° 2.375
Email: administración@vis.com.py
Asunción-Paraguay
Telefax:+595-21-680861

INFORME TECNICO FINAL – N° 03

A: MSP y BS - Hospital del Trauma Manuel Giagni

Fecha: 18/10/2018

Asunto: Mantenimiento y reparación de Aire Central

Ref.: Contrato N. 02/2018 CD N. 01/2018

Me dirijo a Usted, con el fin de poner a su consideración el siguiente informe.

Mantenimiento y reparación de Aire Central de 125.000 BTU/h.
Marca: Goodweather
Códigos Patrimoniales:

- **011.22.80.0372**
- **011.22.80.0327**

Se realizaron los siguientes trabajos según orden 01-03-1, ítem 2.

- Cambio de rulemanes de ventilador y turbina.
- Mantenimiento general.
- Cambio de filtro de gas R22.
- Vacio y carga de gas.
- Control de funcionamiento.
- Cambio de correas de turbinas.
- Cambio de compresor 60.000 BTU/h.

Se informa que los equipos quedan funcionando.

Atte.

Rodolfo Dos Santos – Gerencia Técnica VIS SRL

Fiscalizado por: Eduardo Matto
Firma: Eduardo J Matto Ayala.

T.S.B. Marcelo Manzur
Jefe del Dpto. de Mantenimiento
Hospital de Trauma "Manuel Giagni"