PODER JUDICIAL
Circunscripción Judicial de Concepción
SECCIÓN OBRAS CIVILES

Compromiso con la gente

LA JEFA INTERINA DE LA SECCIÓN OBRAS CIVILES DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE CONCEPCIÓN, ING. COM. NATALIA MEDINA, certifica la conformidad de los trabajos realizados por la firma **"BRITAM S.A."**, para "SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DE CONCEPCIÓN", correspondiente al CONTRATO N° 24 "MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN DE CONCEPCIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DE CONCEPCIÓN – CONTRATO ABIERTO – PLURIANUAL", que fue cumplido a entera satisfacción de esta Sección.-

PODER JUDICIAL
SECCION SERVICIOS GENERALES
CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE CONCEPCIÓN

Ing. Com. Natalia Medina
Jefe Sección Serv. Generales

Mg. Lizze Carolina Kolher Salinas
Habilitado Pagador - Tesorería

30.05.24

BRITAM S.A.
DIVISIÓN FRÍO

N° de Orden: 0012290

Avda. Mcal. López 2929 esq. Villa Olimpia
Teléfono: (595) 21 - 670 411
ingenieria@britam.com.py
Fernando de la Mora - Paraguay

En Garantía ☐
Fuera de Garantía ☐

ORDEN DE SERVICIO

Cliente: PALACIO DE JUSTICIA
Dirección: CONCEPCION
Teléfono:

Facturar a Nombre de:
Fecha de reclamo:
Fecha de atención: 08-09/05/2024

EQUIPO

Tipo: CHILLER | Marca: CARRIER | Modelo/Serie:
UMA ✓
FAN COOIL ✓
MOTOBOMBA —

Falla detectada: MOTORES ELECTRICOS AVERIADOS —
VERIFICACION DE EQUIPO CAFETERIA PRESENTA MOTOR VENTILADOR EVAPORADOR AVERIADO, MOTOR VENTILADOR CONDENSADOR AVERIADO CONTACTORES AVERIADOS Y TERMOSTATO CONTROLADOR AVERIADO, SE RETIRAN LOS MOTORES AVERIADOS PARA SU PRESUPUESTO Y REPARACION SALA DE R.U.A INSTALACION DE 01 REJA CON ACCESORIOS PARA SU CONEXION DE AIRE AL EQUIPO UMA.

Repuestos cambiados ~~en garantía~~: CONTACTOR — MOTOR VENTILADOR TURBINA —
LIMPIEZAS DE FILTROS DE AIRE OFICINA LIC. MINEUR, VERIFICACION DE FAN COOIL Nº 35 DEL ANA MARTINEZ PRESENTA CABLE NEUTRO SUELTO — REPARACION QUEDO FUNCIONANDO, FAN COOIL Nº 28 SALA DELIBERACION 1er PISO CONTACTOR DE VENTILADOR AVERIADO SE CAMBIO Y QUEDA EN FUNCIONAMIENTO, VERIFICACION DE EQUIPO SS1 LADO PUBLICO SECTOR NIÑEZ MOTOR VENTILADOR UMA AVERIADO SE RETIRA PARA PRESUPUESTO

Observaciones: SE RETIRA MOTOR VENTILADOR TURBINA DE SALA DE AUDIENCIA 1 1er PISO, MONTAJE DE 02 MOTOR TURBINA 1er PISO SALA DE AUDIENCIA 2 Y 2DO PISO DR FABIO EX SALA DEL DR ALVARENGA, CAMBIO DE CONTACTOR MOTOBOMBA SECUNDARIA CHILLER PRESENTA MOTOR AVERIADO SE RETIRA —

Hora de Inicio: | Hora de Finalización:
PARA PRESUPUESTO Y REPARACION, LIMPIEZA PROFUNDIVO DE 02 CHILLER CARRIER

Firma del Técnico: | Firma del Cliente:
Aclaración: JULIO F / NICOLAS S. | Aclaración: Anibal Vázquez

ecomac s.r.l. • Callejón "C" c/ Sta. Teresa • Tel.: (021) 671 682 • Fdo. de la Mora • 20 Tal.50x3 del 11.951 al 12.950

Midea®
TRANSFORMA TU VIDA

Carrier
Confie en los expertos