Asunción, 28 de junio de 2024

INFORME TECNICO SEGÚN ORDEN ° 160/2024

SEÑORES:

POLICIA NACIONAL
PRESENTE

Tenemos el agrado de dirigirnos a Uds. Con el fin de poner a su consideración el siguiente Informe Técnico referente al llamado **"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE TRANSFORMADORES Y GENERADORES, CAMARA FRIGORIFICA Y MAQUINARIAS DE PANADERIA – ID N° 424228."**

Detalle de los trabajos a realizar

Item	Lote 8	ESTADO
11	Cambio de Refrigerante de Radiador.	ok
12	Mano de Obra. Cambio de Refrigerante de Radiador	ok
13	Cambios de filtro de Aire.	ok
14	Mano de Obra. Cambios de filtro de Aire.	ok
19	Cambios de filtro Separador.	ok
110	Mano de Obra. Cambios de Filtro Separador	ok
111	Logística y artículos de limpieza y Materiales Varios.	ok
112	Mano de obra. Logística y artículos de limpieza y Materiales Varios.	ok

EQUIPO:

GENERADOR ELECTRICO HIMOINSA 400 KvA

MODELO: HSW 355 T5

CIUDAD DE CORONEL OVIEDO

Nathalia A. Salinas A.
Subcomisario MGAP.
Jefa de Adquisiciones

INTECH S.R.L.
RUC: 80026795-8
Tel.: 676.509

INTECH SRL

FIRMA DEL CLIENTE
SELLO Y RUC

POLICIA NACIONAL
HOSPITAL CENTRAL DE POLICÍA
"Gaoberto Caballero"
División Logística

RAMÓN R. LEIVA GONZÁLEZ
Oficial Inspector P.S.
Jefe - División Logística