CHZ INGENIERIA
Servicios en General
de Carlos A. Holtzberger Zapattini

INFORME TECNICO N° 51152

Fecha: Asunción, 12 de Octubre de 2022	
Señores: Comando de la Armada - Centro Nº 3	R.U.C.: 80006127-6
Dirección: Stella Maris, Hernandarias	Teléf.:
Responsable:	

MARCA	MODELO	SERIE N°/ Cód. Pat.	Descripción del Servicio
			A.A. de 18.000 BTU, split, Marca HAUSTEC
			Condensador Nº: A169998178 01W 00271
			Evaporador Nº: 329569817801N00258
			Rotulado Nº: 13421
			1 carga de gas refrigerante por litro
			1 Mano de Obra
			1 Soldadura por perdida de gas
			1 Mano de Obra
			1 Cambio de termostato de alta
			1 Mano de Obra
			1 Cambio de termostato de baja
			1 Mano de Obra
			1 Cambio de placa electronica
			1 Mano de Obra
			1 Limpieza y mant. gral. del evaporador y condensador
			1 Mano de Obra

Firma Técnico
CHZ INGENIERIA Servicios en General de Carlos A. Holtzberger Zapattini

Conforme Cliente
LUIS RECALDE
SO 1° E

Franciso Dupuy N° 653 c/Oleary
Tel. 021 3398936 ; (0981) 969.752; choltzberger@gmail.com
Asunción
Paraguay