Nº 0008682

Airmect

Refrigeración, Aire acondicionados, Instalaciones electromecánicos, Telefonía y cámaras de seguridad

Ruta Transchaco Km 19 1/2 c/ Callejón 100 / (021) 761 485
Mariano Roque Alonso - Paraguay

Fecha: 19-03-2021 Solicitante: Coordinación Administrativa Academia

Cliente: M.R.E

Dirección: Cód. Patrimonial:

INFORME DE SERIVICIO

Cant. BTU/Hs.	Modelo	Tensión Voltaje	Intensidad Amper	Temperatura Retorno	Temperatura Salida	P: Alta	P: Baja
60000	split	380 v.	7,21	21c°	11c°	280	86

20 Tal.: 50x2 - 8.001 al 9.000 - 4/2019

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O REPUESTO UTILIZADOS

Mantenimiento: Desarme Limpieza de filtro de aire Serpentines de unidad condensora y evaporador, turbinas, bandejas de drenajes, Lubricacion de los motores ventiladores, revisión de perdidas de refrigerantes, medición de la carga de motor ventilador y compresor revisión del estado físico y funcionamiento de contactores relos temporizadores presostatos alta y baja

Conforme Cliente

Firma

Nombre Primer Secretario Oscar Guerrero Coordinador Administrativo Academia Diplomática y Consular

Técnico

Firma

Nombre Sergio Duré

Nº 0008681

Airmect

Refrigeración, Aire acondicionados, Instalaciones electromecánicos, Telefonía y cámaras de seguridad

Ruta Transchaco Km 19 1/2 c/ Callejón 100 / (021) 761 485
Mariano Roque Alonso - Paraguay

Fecha: 19-03-2021 Solicitante: Coordinación Administrativa Academica

Cliente: M.R.E

Dirección: Cód. Patrimonial:

INFORME DE SERIVICIO

Cant. BTU/Hs.	Modelo	Tensión Voltaje	Intensidad Amper	Temperatura Retorno	Temperatura Salida	P: Alta	P: Baja
60.000	split	380v	7,2 A	20	10 C°	270	85(6)

20 Tal.: 50x2 - 8.001 al 9.000 - 4/2019

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O REPUESTO UTILIZADOS

Mantenimiento: Desarme y Limpieza de filtros de aire serpentinas de unidad evaporadora y condensadores, turbinas bandeja de drenaje. Lubricación de los motores ventiladores, Revisión de perdida de refrigerantes, medición de carga del motor ventilador y del compresor revisión del estado físico y del funcionamiento de contactores relos temporizadores de presostato alta y baja
√ Carga de gas R22

Conforme Cliente

Firma

Nombre Primer Secretario **Oscar Guerrero**
Coordinador Administrativo
Academia Diplomática y Consular

Técnico

Firma

Nombre Sergio Duré

Nº 0008675

Airmect

Refrigeración, Aire acondicionados, Instalaciones electromecánicos, Telefonía y cámaras de seguridad

Ruta Transchaco Km 19 1/2 c/ Callejón 100 / (021) 761 485
Mariano Roque Alonso - Paraguay

Fecha: 19-03-2021 Solicitante: Aula (III) Academia

Cliente: M.R.E.

Dirección: Cód. Patrimonial:

INFORME DE SERIVICIO

Cant. BTU/Hs.	Modelo	Tensión Voltaje	Intensidad Amper	Temperatura Retorno	Temperatura Salida	P: Alta	P: Baja
60000	split	380v.	7,2 A	21°C	20°C	270	76(6)

20 Tal.: 50x2 - 8.001 al 9.000 - 4/2019

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O REPUESTO UTILIZADOS

Mantenimiento: Desarme Limpieza de filtro de aire Separtina de unidad condensor y evaporador, turbinas bandejas de drenajes, Lubricación de los motores ventiladores, revisión de perdida de refrigerantes, medión de la carga del motor ventilador y del compresor, revisión del estado físico y funcionamiento de contactores relas temporizadores presostatos alta y baja etc.

Conforme Cliente

Firma Primer Secretario Oscar Guerrero
Coordinador Administrativo
Nombre Academia Diplomática y Consular

Técnico

Firma

Nombre Sergio Duré