ASTELEV ASCENSORES
Contacto +985 31 30 66 | +21 338 8350
Avda. Luis María Argaña 161 casi Porvenir

Asunción, 25 de Julio de 2024

INFORME TECNICO: Correctivo

UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLARRICA DEL ESPIRITU SANTO
DESCRIPCION: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES –ID 443305

MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES

Se realizó la inspección técnica de los ascensores de la Institución, a lo que se ha detectado la siguiente observación:

- Las llaves tipo limite (ítem 68) , no funcionaban correctamente debido a sus desgaste , además se encontraba en corto por tanto se recomienda la sustitución de dicho repuesto .
- Mencionar además que el cambio mencionado se encuentra respaldado por su respectiva mano de obra (ítem 69)