Nº 0008674

Airmect

Refrigeración, Aire acondicionados, Instalaciones electromecánicos, Telefonía y cámaras de seguridad

Ruta Transchaco Km 19 1/2 c/ Callejón 100 / (021) 761 485
Mariano Roque Alonso - Paraguay

Fecha: 19-03-2021 Solicitante: Aula (II) Academia

Cliente: M. R. E

Dirección: Cód. Patrimonial:

INFORME DE SERIVICIO

Cant. BTU/Hs.	Modelo	Tensión Voltaje	Intensidad Amper	Temperatura Retorno	Temperatura Salida	P: Alta	P: Baja
60.000	split	380 V	9,6 A	20	10c°	270	45

20 Tal.: 50x2 - 8.001 al 9.000 - 4/2019

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O REPUESTO UTILIZADOS

Mantenimiento: Desarme y Limpieza de filtros de aire serpentina de unidad condensadora y evaporador, turbinas bandeja de drenaje, Lubricación de los motores ventiladores, revisión de perdida de refrigerantes medición de la carga del motor compresor, revisión del estado físico y del funcionamiento de contactores, relea, temporizadores presostatos de alta y baja etc
y Provisión y carga de gas R22

Conforme Cliente

Firma

Primer Secretario **Oscar Guerrero**
Nombre **Coordinador Administrativo**
Academia Diplomática y Consular

Técnico

Firma

Nombre Sergio Duré

AIRMECT
(0)761485 airmect@hotmail.es

Nº 0008673

Airmect

Refrigeración, Aire acondicionados, Instalaciones electromecánicos, Telefonía y cámaras de seguridad

Ruta Transchaco Km 19 1/2 c/ Callejón 100 / (021) 761 485
Mariano Roque Alonso - Paraguay

Fecha: 19-03-2021 Solicitante: Aula (I) Academia

Cliente: M.R.E

Dirección: Cód. Patrimonial:

INFORME DE SERIVICIO

Cant. BTU/Hs.	Modelo	Tensión Voltaje	Intensidad Amper	Temperatura Retorno	Temperatura Salida	P: Alta	P: Baja
60000	split	380v.	9,2 A	21°	11c°	270	76(6)

20 Tal.: 50x2 - 8.001 al 9.000 - 4/2019

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O REPUESTO UTILIZADOS

Mantenimiento: Desarme y Limpieza de filtros de aire serpentines de unidad condensadora y evaporadores turbinas, bandejas de drenaje, Lubricación de los motores ventiladores, Revisión de perdida de refrigerantes, medición de carga del motor ventilador y del motor compresor, revisión del estado fisico y funcionamiento de contactores relés, temporizadores presostato alta y baja etc
y Provisión y carga de gas R22

Conforme Cliente

Firma

Primer Secretario Oscar Querrero
Coordinador Administrativo
Academia Diplomática y Consular

Nombre

Técnico

Firma

Nombre Sergio Duró

AIRMECT
761485 @airmect@hotmail.es

Nº 0008672

Airmect

Refrigeración, Aire acondicionados, Instalaciones electromecánicos, Telefonía y cámaras de seguridad

Ruta Transchaco Km 19 1/2 c/ Callejón 100 / (021) 761 485
Mariano Roque Alonso - Paraguay

Fecha: 19-03-2021 Solicitante: Aula magna Academia

Cliente: M.M.E

Dirección: Cód. Patrimonial:

INFORME DE SERIVICIO

Cant. BTU/Hs.	Modelo	Tensión Voltaje	Intensidad Amper	Temperatura Retorno	Temperatura Salida	P: Alta	P: Baja
60.000	Split	380v.	9,21	21c°	11	260	75 (6)

20 Tal.: 50x2 - 8.001 al 9.000 - 4/2019

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O REPUESTO UTILIZADOS

Mantenimiento: Desarme y Limpieza de filtros de aire Serpentinas de unidad condesador y evaporadores turbinas bandeja de drenaje, lubricación delos motores ventiladores Revisión de perdida de refrigerante, medición de la carga del motor ventilador y del motor compresor, revisión del estado fisico y del funcionamiento de contactores, relos. temporizadores presostatos alta y baja etc y Provisión y carga de gas R22

Conforme Cliente

Firma Primer Secretario Oscar Guerrero
Coordinador Administrativo
Nombre Academia Diplomática y Consular

Técnico

Firma

Nombre Sergio Duré

(0)761485 (0)airmect@hotmail.es

Nº 0008671

Airmect

Refrigeración, Aire acondicionados, Instalaciones electromecánicos, Telefonía y cámaras de seguridad
Ruta Transchaco Km 19 1/2 c/ Callejón 100 / (021) 761 485
Mariano Roque Alonso - Paraguay

Fecha: 19-03-2021 Solicitante: Aula magna Academia

Cliente: M.R.E

Dirección: Cód. Patrimonial:

INFORME DE SERIVICIO

Cant. BTU/Hs.	Modelo	Tensión Voltaje	Intensidad Amper	Temperatura Retorno	Temperatura Salida	P: Alta	P: Baja
60.000	Split	380v	9,2A	20c°	10c°	270	75(6)

20 Tal.: 50x2 - 8.001 al 9.000 - 4/2019

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O REPUESTO UTILIZADOS

Mantenimiento Desarme y Limpieza de filtro de aire separativa de unidad condensadora y evaporador, turbinas, bandejas de drenaje, lubricación de los motores ventiladores, revisión de perdida de gas refrigerantes, medición de carga de motor del motor ventilador y del compresor revisión del estado físico y del funcionamiento de contactores, reles temporizadores presostatos de alta y baja

* Revisión y cambio de filtro de aire
* Cambio de filtro de gas 1/4

Conforme Cliente

Firma

Nombre Primer Secretario **Oscar Guerrero**
Coordinador Administrativo
Academia Diplomática y Consular

Técnico

Firma

Nombre Sergio Duré

AIRMECT