H. Petersen CAT®

TRABAJOS CORRECTIVOS
DPTO. DE ENERGÍA

N° 0032468

Cliente: Biblioteca (Cabildo)		O.T.N°
Fecha: 19/12/2022	Técnico: Antonio Rojas	
Mod. Gen.: 500	Serie N°: CAT00C15TL8B00424	Horas de Grupo: 165,24hrs.

ORIGINAL: (BLANCO) CLIENTE / DUPLICADO: (AMARILLO) ARCHIVO TRIPLICADO: (VERDE) CONTABILIDAD

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO

Se realizó la provisión e instalación de un nuevo Modulo de Control Electronico (ECM) al grupo generador, con las configuraciones correspondientes.

Pruebas de funcionamientos con carga respondiendo correctamente.

El grupo generador queda operativo y en modo automatico.

OBSERVACIONES: Se recomienda la prolongación de la salida de escape

HORAS NORMALES TRABAJADAS				HORAS EXTRAS TRABAJADAS			
FECHA		DESDE	HASTA	FECHA		DESDE	HASTA
	MAÑANA				MAÑANA		
					TARDE		
	TARDE				NOCHE		
	MAÑANA				MAÑANA		
					TARDE		
	TARDE				NOCHE		

KILOMETRAJE	
KILOMETRAJE SALIDA	
KILOMETRAJE LLEGADA	
TOTAL KM RECORRIDO	

Recibí conforme el trabajo realizado durante las horas normales, las horas extra y las horas de viajes.

CONGRESO NACIONAL - BIBLIOTECA Y ARCHIVO CENTRAL

CLIENTE O ENCARGADO — ACLARACIÓN DE FIRMA — FIRMA TÉCNICO

VISUAL PRINT - Yegros 1512 e/ Lomas Valentinas - Cel.: (0991) 890 354
0 Block. 50 x 3 - Del 031.351 al 032.850 - 19/09/2022