De Javier Recalde Encina
Desarrollo y Mantenimiento de Software
Reparación y Mantenimiento de Compresores de Aire
Montajes Eléctricos y Electromecánicos
Montajes de Cañerías Medicinales e Industriales
INGENIERIA
Habana 185 c/Lima – Tel: 0981 296090 / 021 3268766
e-mail: administracion@jringenieria.com.py / M.R. Alonso, Paraguay.

INFORME DE ASISTENCIA TECNICO N° 047

DATOS DELCLIENTE:

Nombre: Facultad de Ciencias Médicas
Dirección: Avda. Mcal Lopez y Coronel Cazal.

Fecha: 12/11/2021

DATOS DEL EQUIPO:

Tipo de Maquinas: Reparación y Mantenimiento de Sistema de Tratamiento de Efluentes Cloacales.

DESCRIPCION DEL SERVICIO.

Asistencia técnica para Reparación y Mantenimiento de Sistema de Tratamiento de Efluentes Cloacales según se detalla a continuación:

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad
3	Mantenimiento y/o Reparación de Planta Tratamiento de Efluentes Desinstalación Mantenimiento, instalación y puesta en marcha de motobombas sumergibles correspondientes a la fosa de desagüe de 1,5kw marca TSURUMI PUMP	Unidad	EVENTO	8
6	Mantenimiento y/o Reparación de Planta Tratamiento de Efluentes Desinstalación, Limpieza, instalación y puesta en marcha de los filtros de motores sumergibles.	Unidad	EVENTO	7
7	Mantenimiento y/o Reparación de Planta Tratamiento de Efluentes Mantenimiento de motobombas sopladores de 3,7 KW marca EXELLENT POWER	Unidad	EVENTO	6
11	Mantenimiento y/o Reparación de Planta Tratamiento de Efluentes Mantenimiento de llave esférica de 2 y 4 seccionadora de desagüe desmontar y volver a instalar.	Unidad	EVENTO	2
12	Mantenimiento y/o Reparación de Planta Tratamiento de Efluentes Mantenimiento de de registros, de cajas cloacales, construcción de tapas de doble fondo.	Unidad	EVENTO	6
15	Mantenimiento y/o Reparación de Planta Tratamiento de Efluentes Provisión y cambio de boyas eléctricas origen europeo	Unidad	EVENTO	4
24	Mantenimiento y/o Reparación de Planta Tratamiento de Efluentes Provisión de equipo de protección para personal que ingresa a la fosa para control diario.	Unidad	EVENTO	1
27	Mantenimiento y/o Reparación de Planta Tratamiento de Efluentes Provisión y cambio de válvula anti retorno horizontal de 3 y 4 origen italiano	Unidad	EVENTO	2
28	Mantenimiento y/o Reparación de Planta Tratamiento de Efluentes Provisión y colocación de tubería subterránea de 3 y 4 de pvc rígido soldable, con accesorios, incluye reposición edilicia de aéreas afectadas.	Metro lineal	EVENTO	4

Todos los servicios fueron realizados según especificaciones técnicas ID 388.278. Acorde a la orden de compra N°0090261.-

JR INGENIERIA

Ing. Javier Recalde
J.R. Ingeniería
RUC: 3.723.322 - 0

Ing. Ramón Ruiz Saucedo
Coordinador
Sección Electromecánica y Gases Medicinales
Dpto. Técnico y Mantenimiento
Hosp. de Clínicas - F.C.M. / U.N.A.

Mgter. Arq. CRISTINA ORUÉ, Jefa
Dpto. Técnico y Mantenimiento
F.C.M. - UNA
P/Facultad de Ciencias Médicas.
Hospital de Clínicas

Habana 199 c/ Lima - M.R.Alonso
Tel: 0981 296090/ 021 3268766
e-mail: administración@jringenieria.com.py

31	Comprobante de Retención (IVA-RENTA)					
32	Comprobante de Retención de la Multa - Incumplimiento	Monto:				
33	Cheque: Transferencia Bancaria:	Monto:				
34	Recibo de Dinero	Monto:				
Verificado por:		Aclaración:			Fecha:	

Observación: