TETÃ VIRU MOHENDAPY
MOTENONDEHA
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

INFORME DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS N° 40/23		FL-CRA - 11
		Versión 01
Dependencia Solicitante	**DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES**	
Fecha de Aprobación	01 de junio del 2023	
Proveedor del Servicio	**INNOVAR** de Osvaldo Noel Benítez Acosta	
Contrato MH N°	*CONTRATO MH N° 91/2020* ***"SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE Y TORRE DE ENFRIAMIENTO DEL MINISTERIO DE HACIENDA"***	
Orden de Servicio N°	**408-409-410-412-413-414-415/23.-**	
Nota de Remisión	**N° 772/773/774/775/776/777/778-**	
Periodo	_____	
Conformidad	**X**	**Total**
		Con Observaciones
Observación	**Se da la conformidad de los trabajos conforme al acta de remisión por la Empresa INNOVAR, en dependencias de la DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES.-**	

Angel Tarrago	Roberto Paredes Funcionario Dpto. de Servicios Generales C.R.A. - D.A. Ministerio de Hacienda	Bioshel Enrique Acosta Encargado Interino Dpto. Administrativo - DGIC	Sonia R. Rivas Jefa del Dpto. de Servicios Generales Coordinación de Recursos Administrativos - DA
FUNCIONARIO QUE ACOMPAÑÓ EL SERVICIO	ENCARGADO DE MANTENIMIENTO	DEPENDENCIA SOLICITANTE	V° B° JEFA DE SERVICIOS GENERALES

Rodolfo Daniel Rolón G., Mg
Coordinador de Recursos Administrativos
Dirección Administrativa - MH

Innovar
Servicios de Ingenieria

Dirección: Gaspar R. de Francia N° 125
email.: innovar.asistencias@gmail.com
Tel.: (021) 780-025 0984 996 394
Limpio - Paraguay

8 MAY 2023

ACTA DE REMISIÓN 0000776

ORDEN DE PRESTACIÓN DE SERVICIO

Cliente: MINISTERIO DE HACIENDA	Dependencia / Piso: OFICINA DIRECTORA
RUC: 80024627-6	
Dirección:	Código: 006.13.05.1283
Presp. Nro.: 315/2023	Marca: GOTZE
O.S.Nro.: 413/2023	Tipo: SPLIT - PARED
Sede: D.G.I.C.	Capacidad: 24000 BTU/h.

Datos Técnicos

Equipo: Tem. Ent. Evap.: Presión Alta:

Refrigerante: Temp. Sal. Evap.: Presión Baja:

Voltaje: Amperaje:

Items:	Descripción del Servicio:
	CONTRATO Nº 91/2020 "SERVICIO DE MANT. Y REP.
	DE AA. Y TORRE DE ENFRIAMIENTO DEL MH".
5	MANTENIMIENTO PREVENTIVO, AA TIPO SPLIT DE
	24000 BTU.
182	PROVISIÓN Y CARGA DE GAS REFRIGERANTE.
188	PROVISIÓN Y CAMBIO DE CAPACITOR DE MARCHA
	DEL COMPRESOR.
194	PROVISIÓN Y CAMBIO DE MOTOR VENTILADOR
	DE UNIDAD CONDENSADORA.

Firma:
Aclaración: Angel Torres
Sector Responsable Cliente
08/05/2023

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS
CONTROL DE MANTENIMIENTO

Firma:
Aclaración: OSCAR RIVEROS
Técnico Innovar

innovar
Servicios de Ingeniería

20 TALL 50X3 - 001/1.000