FYA
Servicios de Ingeniería
OBRA CIVIL
ELECTROMECÁNICA
ELECTRICIDAD
Telefax: 021-509944/ 021-3277031
Salto del Guaira c/ Elsa Escalante - Fdo. de la Mora fyaconstrucciones@gmail.com

INFORME TECNICO DE SERVICIO

Aire Acondicionado

Fecha: 20 / 06 / 2019
Datos del Cliente (Solicitante): JEM – Dirección General Administrativa y Finanzas – 5to piso
Marca/Tipo: Gotze / Split Capacidad: 36.000 BTU
Nº Patrimonial: 13.05.11.37

DESCRIPCION DEL SERVICIO O RESPUESTOS UTILIZADOS

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad
A. A. SPLIT DE 36.000 BTU			
171	Provisión y cambio de cañería de cobre por metro - Split de 36.000 BTU	Unidad	8
175	Cambio de capacitor - Split de 36.000 BTU	Unidad	1
179	Provisión y carga de gas refrigerante - Split de 36.000 BTU	Unidad	1
183	Cambio de cableado completo - Split de 36.000 BTU	Unidad	1
189	Detección de perdida de gas, soldadura de cierre, prueba de hermeticidad con nitrógeno - Split de 36.000 BTU	Unidad	1
197	Montaje y desmontaje para mantenimiento	Unidad	1
199	Provisión y montaje de ménsulas para unidad evaporadora - Split de 36.000 BTU	Unidad	1
217	Cambio de aislaciones externas de cañerías de cobre para Split por metro lineal - Split de 36.000 BTU	Unidad	8
218	Cañería de drenaje por metro lineal - Split de 36.000 BTU	Unidad	4

Jorge Segovia
.....
FYA Servicios de Ingeniería

FYA
Servicios de Ingeniería
Cel.: (0982) 989 - 727

.....
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados

Juan Escobar